



Číslo: XXXX/2026, spis UJD SR 3166-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. XXX/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31, Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **s realizáciou projektu PZ 501704056 „Modifikácia elektro časti 1,2YP10S51“ na jadrovom zariadení JE EBO V-2.**

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

schvaľuje

- **zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) pre JE EBO V-2 obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“) EB 13 - „Uzel pojistných ventilů Sempell“, dodatok č. 02 - „Modifikácia elektro časti 1,2YP10S51“,
č. dokumentu: IPZK_501704056,**

- zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2 v rozsahu IPZK EB 13, dodatok č. 02, č. dokumentu: PPNK_501704056.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 27.07.2026 zn. SE/01175/010586/2026/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 29.07.2026 správne konanie zn. ÚJD SR 3166-2026 vo veci žiadosti o súhlas s realizáciou projektu PZ 501704056 „Modifikácia elektro časti 1,2YP10S51“ a žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality a zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pre JE EBO V-2.

Predmetom realizácie projektovej zmeny PZ 501704056 „Modifikácia elektro časti 1,2YP10S51“, rieši modifikáciu elektrického zapojenia reléových skriniek, ktorá bola vykonaná zmenou princípu zdroja tlakového impulzu pre ovládanie ventilu 1,2YP10S51.

Realizácia modifikácie bude viesť k zníženiu možných zdrojov poruchy v obvode ovládania riadiaceho ventilu 1,2YP10S51.

Realizácia zmeny si nevyžaduje zásah do iných technologických celkov, či stavebnej časti elektrárne a nemenia sa ani bezpečnostné funkcie.

Cieľom projektu je znížiť možné zdroje poruchy v obvode ovládacieho ventilu 1(2)YP10S51 elektrickým odpojením a demontážou ovládacích skriniek a inštaláciou novej kabeláže.

Dotknuté vybrané zariadenia majú certifikáciu pre seizmickú odolnosť ST1-FA. Podľa § 3 Príloha č. 1 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú zaradené do BT III.

Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sú predmetné vybrané zariadenia klasifikované ako vyhradené technické zariadenia skupiny B.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Na základe § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povolujujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovanom konaní. Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 6997/2026 zo dňa 30.07.2026 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).

Z uvedených dôvodov úrad rozhodnutím č. 346/2026 zo dňa 30.07.2026 správne konanie prerušil ku dňu 14.08.2026 v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 11. 9. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 2554/2026-11.1/pm, 59920/2026 zo dňa 10. 9. 2026. MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že realizácia projektovej zmeny PZ 501704056, ktorá je predmetom tohto povoľovacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov JE V2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. a 2. atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Realizačný projekt zmeny PZ 501704056 „Modifikácia elektro časti 1,2YP10S51“,
2. IPZK č. EB 13 „Uzel pojistných ventilů Sempell“, dodatok č. 02,
3. Požiadavky na kvalitu VZ k IPZK č. EB 13 „Uzel pojistných ventilů Sempell“,
4. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska vydaného MŽP SR,
8. CD.

Po posúdení predloženej dokumentácie k projektovej zmene PZ 501704056 úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia je v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1 § 8 ods. 1 - 3, § 9 ods. 1, 2, 3 písm. a) až g) a ods. 5, príloha č. 5, príloha č. 7 písm. a), b), g), i), k), l) body 2-5, písm. o), p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Taktiež spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX.XX.202X

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Verejnost'