



Číslo: 11210/2025, spis UJD SR 3624-2025

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 542/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektu zmeny IPR M22032 (NZ č. 502030879)
„Riešenie prehrievania vývodov na ROKO zo systémových rozvádzačov“
v JE EMO 1,2,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2

**obsiahnuté v pláne kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“)
L 31 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV pre BT 2“,
č. dokumentu PLK-VÚEZ-37 632/M12 – ODA 01, rev. 03,**

a

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2
v rozsahu dokumentu L 31 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV pre BT 2“,
č. dokumentu PNK-VÚEZ-38 632/M12 – ODA 01, rev. 03.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 7. 10. 2025 zn. SE/01355/013790/2025/AA začal dňom 10. 10. 2025 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu zmeny IPR M22032 (NZ č. 502030879) „Riešenie prehrievania vývodov na ROKO zo systémových rozvádzačov“ pre JE EMO 1,2, vo veci schválenia zmeny PLKVZ L 31 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV pre BT 2“, vo veci schválenia zmeny v požiadavkách na kvalitu VZ a vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny bezpečnostného predpisu 7-BSP/0001 „Bezpečnostná správa EMO 1,2“, vyd. 01, rev. 25.

Predmetom projektu zmeny sú úpravy v rozvádzačoch napájajúcich elektro-ohrievače kompenzátora objemu. V dotknutých rozvádzačoch dochádza k nadmernému ohrevu vnútorného priestoru rozvádzača a prístrojového vybavenia. Cieľom realizácie projektu je znížiť oteplenie vnútorných častí rozvádzačov výmenou napájacích vodičov (vodiče s väčším prierezom) a spôsobu ich uchytenia na svorkách istiacich prístrojov (nahradenie káblového oka svorkou). Konkrétnym riešením je v projekte obsiahnutá výmena existujúcich prepojovacích vodičov s celkovým počtom 6 ks. Tri existujúce prepojovacie vodiče prierezu 95 mm² od zbernice k poistkovému odpojovaču ISFT250 výrobcu Schneider Electric nahradiť novými prepojovacími vodičmi 3x H07Z-K prierezu 120 mm². Rovnako tri existujúce prepojovacie vodiče prierezu 95 mm² od uvedeného poistkového odpojovača ISFT250 k stykaču LC1 F185 nahradiť novými prepojovacími vodičmi 3x H07Z-K prierezu 120 mm². Touto zámenou vodičov sa nemení funkčnosť, zapojenie ani prevádzkové podmienky zariadení.

Dotknuté rozvádzače, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny bezpečnostného predpisu 7-BSP/0001 „Bezpečnostná správa EMO 1,2“ vyd. 01, rev. 25, pre 1. a 2. blok JE EMO nebola v tejto fáze etapy realizácie projektu NZ č. 502030879 schvaľovaná. Bezpečnostná správa musí obsahovať aktuálnu, správnu a dostatočnú informáciu o jadrovom zariadení, aby dozorný orgán mohol nezávisle posúdiť a overiť bezpečnosť jadrového zariadenia. Máme za to, že zmena v bezpečnostnej správe dva roky pred realizáciou projektu je dlhá. Navrhujeme, aby bola uvedená žiadosť o súhlas na realizáciu zmeny bezpečnostného predpisu opätovne podaná v rozumnom časovom termíne pred realizáciou uvedeného projektu zmeny.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Na základe § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povolujujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného

záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadala k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 9309/2025 zo dňa 13. 10. 2025 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 473/2025 zo dňa 13. 10. 2025 správne konanie prerušil, následne dňa 28. 10. 2025 prerušenie konania správoplatnil.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 11. 11. 2025 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 4748/2025-11.1/pm, 63527/2025 zo dňa 10. 11. 2025. Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postaviť dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania, záverečné stanovisko alebo záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania. MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že realizácia projektu zmeny IPR M22032 (NZ č. 502030879) v JE EMO 1,2 nebola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktoré bolo vydané záverečné stanovisko. Na základe uvedeného má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postaviť dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom. Realizácia projektu zmeny IPR M22032 (NZ č. 502030879) v JE EMO 1,2 zároveň nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov, z čoho by vyplývalo vykonanie konania v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 a 2 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. dok. RMK-VUEZ-82 632/M12 - ODA 01, rev. 00,
2. Hodnotenie bezpečnosti, č. dok. HB-VUEZ-84 632/M12 – ODA 01, rev. 00,
3. Posúdenie návrhu na zmenu, č. dok. PNZ-VUEZ-85 632/M12 – ODA 01, rev. 00,
4. Plán kontrol a skúšok, č. dok. PKS-VUEZ-39 632/M12 – ODA 01, rev. 00.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu zmeny je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), q), r), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), j), k), l) body 2, 4 a 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad

jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 8. 12. 2025



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

10 -12- 2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť