

Jadrová bezpečnosť

Licencovanie a styk s dozorom

Pribinova 40
811 09 Bratislava
Slovenská republika
T +421 2 5866 1111
F +421 36 636 2524

Úrad jadrového dozoru SR
Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/01189/011423/2024/PJ

Vybavuje/linka

036 636 2062

036 636 2251

Miesto/dátum

Mochovce

2.9.2024

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 501817369, žiadosť o schválenie plánu kvality vybraných zariadení PLKVZ č. T 57, žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu, žiadosť o schválenie zmeny v zozname vybraných zariadení JE EMO 1,2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2:

Projekt zmeny č. 501817369 „Náhrada tlakomerových ventilov STN 13 7510 a STN 13 7517“.

Predmetom projektu zmeny č. 501817369 je v prípade poruchy stávajúcich tlakomerových ventilov STN 13 7510 a STN 13 7517 zabezpečiť ich výmenu adekvátnou náhradou. Cieľom projektu zmeny je zabezpečiť prevádzkyschopnosť dotknutých systémov. Zariadenia sú zaradené do bezpečnostnej triedy BT 2.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona a vyhláškou Úradu jadrového dozoru SR (ďalej len „ÚJD SR“) č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie plánu kvality vybraného zariadenia PLKVZ č. T 57 „Guľový ventil ZPA typ 971“.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona a vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení.

V súlade s § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona Vás žiadame o schválenie realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení obsiahnutej v predloženej dokumentácii „Návrh zmeny klasifikácie vybraných zariadení“.

V prílohe listu Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V prílohe č. 6 zasielame „Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska“.

Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a v elektronickej forme.

S pozdravom

Slovenské elektrárne, a.s.

Pribinova 40
811 09 Bratislava
-106-

Mgr. Pavol Maľa
vedúci licencovania a styku s dozormi

Prílohy

1. Projekt zmeny č. 501817369 - Náhrada tlakomerových ventilov STN 13 7510 a STN 13 7517,
2. Plán kvality vybraného zariadenia PLKVZ č. T 57 – Guľový ventil ZPA typ 971,
3. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení podľa §8 a prílohy č. 7 vyhlášky č. 431/2011 Z. z.,
4. Návrh zmeny klasifikácie vybraných zariadení,
5. Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
7. CD

Na vedomie

50000, 52010, 54020, 53000, B3010, B2200, 20310