



Číslo: XXXX/2026, spis UJD SR 3107-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. XXX/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómovej elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektu zmeny č. PZ 502316863
„Náhrada signálnych prevodníkov typu TRM v rozvádzačoch
1BML01, 1BMK01, 7BFC03 a 7BFC04“ v JE EMO 1,2,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2
obsiahnuté v pláne kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“)
L 31 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV pre BT II, Náhrada signálnych prevodníkov typu TRM“,
č. dokumentu PLKVZ-EMO/52014/196/01, rev. 04,

**L 31/1 „Úsekové rozvádzače 0,4 kV pre BT III, Náhrada signálnych prevodníkov typu TRM“
č. dokumentu PLKVZ-EMO/52014/196/01, rev. 04,**

a

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2 v rozsahu dokumentov
L 31, č. dokumentu PLKVZ-EMO/52014/196/01, rev. 04,
L 31/1, č. dokumentu PLKVZ-EMO/52014/196/01, rev. 04.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 17. 7. 2026 zn. SE/01145/010203/2026/PJ začal dňom 22. 7. 2026 správne konanie vo veci schválenia realizácie projektu zmeny č. PZ 502316863 „Náhrada signálnych prevodníkov typu TRM v rozvádzačoch 1BML01, 1BMK01, 7BFC03 a 7BFC04“, žiadosť o schválenie zmeny PLKVZ L 31, rev. 04, PLKVZ L 31/1, rev. 04 a žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ pre JE EMO 1,2 v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V rozvádzačoch 0,4 kV - 1BMK01, 1BML01, 7BFC03 a 7BFC04 sú v súčasnosti použité signálne prevodníky typu TRM2-A. Predmetné prevodníky sú technicky zastarané a výrobca ich už nedodáva, resp. nie sú bežne dostupné ako náhradný diel. Počas prevádzky bola pri uvedených prevodníkoch zaznamenaná zvýšená poruchovosť, ktorá sa prejavuje najmä zámkitmi pri meraní výkonu. V dôsledku týchto porúch nemá obsluha BD k dispozícii spoľahlivé informácie o prevádzkových parametroch dotknutých zariadení, čo zvyšuje nároky na činnosť obslužného personálu.

Tento realizačný projekt rieši náhradu signálnych prevodníkov typu TRM2-A za nové digitálne meracie prevodníky typu TRMv2-A od rovnakého výrobcu, spoločnosti ARDETEM, bez zmeny meracieho rozsahu, princípu merania a spôsobu zapojenia. Budú umiestnené na pozícii existujúcich prevodníkov.

Dotknuté VZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT 2i a 3j.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal listom č. 6799/2026 dňa 24. 7. 2026 na MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti. Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 24. 7. 2026 prerušil rozhodnutím úradu č. 334/2026, následne dňa 10. 8. 2026 prerušenie konania správoplatnil.

Dňa 11. 9. 2026 (obnovenie správneho konania) bola na úrad listom č. 2581/2026-11.1/pm 59931/2026 z 11. 9. 2026 doručená odpoveď - záväzné stanovisko MŽP SR. Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej

zmeny postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania, záverečné stanovisko alebo záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania.

Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektovej zmeny PZ 502316863 na JE EMO 1,2, ktorá je predmetom tohto povoľovacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1,2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. dok. PLKVZ-EMO/52014/196/03, rev. 00,
2. Hodnotenie bezpečnosti, č. dok. PLKVZ-EMO/52014/196/04, rev. 00,
3. Posúdenie návrhu na zmenu, č. dok. PLKVZ-EMO/52014/196/05, rev. 00,
4. Plán kontrol a skúšok, č. dok. PLKVZ-EMO/52014/196/06, rev. 00.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu zmeny je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8, § 9, prílohy č. 5 a č. 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. Taktiež spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX. XX. 2026

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť