



Číslo: 8449/2026, spis ÚJD SR 2922-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 429/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektu zmeny NZ č. 501667639
„Elektrické napájanie stabilných zariadení UNIFLAIR“
v JE EMO 1,2,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2 obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“)

**L2/1 „Rozvádzače UNIBLOK“,
dodatok č. 12 „Elektrické napájanie stabilných zariadení UNIFLAIR“,
č. dokumentu IPZK-VUEZ-40 632/M12-ODA 02.1, rev. 00,
L2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“,
dodatok č. 24 „Elektrické napájanie stabilných zariadení UNIFLAIR“,
č. dokumentu IPZK-VUEZ-40 632/M12-ODA 02.2, rev. 00,**

a

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2 v rozsahu dokumentov
L2/1, dodatok č. 12, č. dokumentu PPnK VUEZ 40 M12-ODA 02.1, rev. 00,
L2/2, dodatok č. 24, č. dokumentu PPnK VUEZ 40 M12-ODA 02.2, rev. 00.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 24. 6. 2026 zn. SE/01057/009133/2026/PJ začal dňom 29. 6. 2026 správne konanie vo veci schválenia projektu zmeny NZ č. 501667639 „Elektrické napájanie stabilných zariadení UNIFLAIR“, vo veci schválenia zmeny IPZK formou dodatkov č. 12 a 24 a vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre JE EMO 1,2 v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom projektu je zmena elektrického napájania pre komponenty klimatizačných jednotiek UNIFLAIR. Tieto zabezpečujú chladenie SKR miestností (relé automatiky) dôležitých pre prevádzku bloku. Klimatizačné zariadenia UNIFLAIR 1SAF61, 1SAF62, 1SAF67 využívajú na chladenie vodné kondenzátory napájané technickou vodou dôležitou (TVD). Súčasťou kondenzátora je zariadenie pre oplach vodného filtra TVD. Oplach je zabezpečený automatickou jednotkou oplachu, ktorej súčasťou je ventil, ktorý je otváraný v pravidelných intervaloch cca 1 krát za 8 hodín. V súčasnosti je automatická jednotka oplachu napájaná z miestnych zásuvkových obvodov pomocou pohyblivého prívodu s vidlicou do nástennej zásuvky. Automatická oplachová jednotka Honeywell Z11S v prípade straty napájania nedokáže uzavrieť výpustný ventil.

Novo navrhnuté riešenie mení elektrické napájanie a elektrické prvky oplachu. Oplach filtrov v dotknutých zariadeniach bude riešený solenoidovými ventilmi na odpusti filtrov riadenými cez multifunkčné časové relé umiestnené v napájacom 0,4 kV rozvádzači 1(2)BJA08. Na napájanie budú využité rezervy v poli daného rozvádzača, ktoré budú modifikované, nakoľko vývody obsahujú prvky nevyhovujúce novému stavu a taktiež sú zastarané. V rámci realizácie budú položené nové napájacie káble medzi rozvádzač a nový solenoidný ventil, ktorý budú prechádzať cez prepojovaciu skrinku.

Dotknuté VZ, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa

§ 40 ods. 1 správneho poriadku dal listom č. 6006/2026 dňa 1. 7. 2026 na MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti. Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 1. 7. 2026 prerušil rozhodnutím úradu č. 292/2026, následne dňa 16. 7. 2026 prerušenie konania správoplatnil.

Dňa 20. 8. 2026 (obnovenie správneho konania) bola na úrad listom č. 2581/2026-11.1/pm 48900/2026 z 20. 8. 2026 doručená odpoveď - záväzné stanovisko MŽP SR. Podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov má príslušný orgán v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postaviť dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania, záverečné stanovisko alebo záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania.

Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektovej zmeny NZ č. 501667639 na JE EMO 1,2, ktorá je predmetom tohto povoľovacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1,2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postaviť dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. dok. RZSMK-VUEZ-40 632/M12-ODA 02.1, rev. 00,
2. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. dok. RZSMK-VUEZ-40 632/M12-ODA 02.2, rev. 00,
3. Hodnotenie bezpečnosti, č. dok. HB-VUEZ-40 632M12 - ODA 02, rev. 00,
4. Posúdenie návrhu na zmenu, č. dok. PNZ-VUEZ-40 632M12 - ODA 02, rev. 00,
5. Plán kontrol a skúšok, č. dok. PKS-VUEZ-40 632/M12 - ODA 02.1, rev. 00,
6. Plán kontrol a skúšok, č. dok. PKS-VUEZ-40 632/M12 - ODA 02.2, rev. 00.

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 písm. a) až g) a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), r), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), i), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. o), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Taktiež spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad

jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 17. 9. 2026



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

18-09-2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
16

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť