



Číslo: XXXX/2026, spis UJD SR 2121-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. XXX/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu projektovej zmeny PZ 501000779-8 „Výmena servopohonov 52150-155“
(častí, ktoré sú zaradené do bezpečnostnej triedy BT-2i) v JE EBO V-2,**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení JE EBO V-2 obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače - 0,4 kV“, dodatok č. 22 „Modifikácia istenia v obvodoch napájania servopohonov“, č. dokumentu 4340-0034/2026, rev. 00,

a

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2
v rozsahu IPZK č. MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05, dodatok č. 22,
č. dokumentu 4340-0037/2025, rev. 00.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 1. 4. 2026 zn. SE/00667/004598/2026/Mc začal dňom 2. 4. 2026 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou PZ 501000779-8 „Výmena servopohonov 52150-155“, vo veci schválenia dodatku č. 22 k IPZK a vo veci schválenie zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre JE EBO V-2.

Cieľom realizácie projektovej zmeny je výmena servopohonov na technických miestach 1TE50S22 a 1TY11S30. Momentálne inštalované servopohony MO 6,3/12-25, typ 52150.0022/1 sú morálne zastarané, opotrebované a nasadené v prevádzke cez 40 rokov. V súčasnosti už nie je možná výmena za rovnaký typ, keďže sa daný typ servopohonu už nevyrába a nie sú dostupné ani náhradné diely. Navrhovaným riešením je ich výmena za nový typ servopohonu od výrobcu ZPA Pečky - MOA 63-25, typ 52020.4072S1E (1TE50S22), resp. MOA 63-25, typ 52020.4472S1E (1TY11S30). Projekt zmeny servopohonov 1TE50S22, 1TY11S30, ktoré podľa vyhlášky UJD SR č. 430/2011 Z. z. nie sú zaradené do bezpečnostnej triedy, bol na UJD SR zaslaný samostatne ako oznámenie pod evidenčným číslom SE/00667/004933/2026/Mc.

Modifikácia servopohonov výmenným spôsobom si vyžiada úpravy v obvodoch napájania v 0,4 kV rozvádzačoch 1DX42 (napájanie elektromotora servopohonu 1TE50S22) a 1DX45 (napájanie elektromotora servopohonu 1TY11S30). Pri modifikácii obvodov istenia napájania servopohonov sú použité poistky a istiace napäťové relé od rovnakých výrobcov ako pôvodné prvky, modifikované komponenty sú volené z rovnakej rady produktov, rozdiel je vo výkonových parametroch.

Nový typ servomotora vyžaduje zmenu zapojenia. Označenie svorkovnic a pripojenie nového servomotora nesedí s pôvodným zapojením. Pre pripojenie vznikla nová typová schéma pripojenia. Štruktúra káblových prívodov ostáva nezmenená. Pre napojenie zo skrinky XT1 sa použijú dva káble. Jeden pre napájanie elektromotora a druhý pre napájanie vysieláčov polohy. V rozvádzačoch 1DX42 a 1DX45 sa zamení nadprúdové tepelné relé LRD04 za LRD05. Z dôvodu zaradenia tohto rozvádzača do seizmickej triedy ST1-FA musí LRD05 vyhovovať tejto predpísanej úrovni seizmickej odolnosti. Zariadenia dotknuté projektom sa nachádzajú na 3. bloku V-2.

Dotknuté rozvádzače, ktorých zmeny požiadaviek na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT-2i. Samotné servopohony sú zaradené do BT N (nepatria medzi VZ).

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 3219/2026 zo dňa 9. 4. 2026 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 151/2026 zo dňa 9. 4. 2026 správne konanie prerušil, následne dňom 24. 4. 2026 prerušenie konania správoplatnil.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 24. 4. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 2554/2026-11.1/pm, 23127/2026 zo dňa 23. 4. 2026. MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že realizácia projektovej zmeny PZ 501000779-8 v JE EBO V-2, ktorá je predmetom tohto povoloňovacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov JE V2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoloňovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloňovacieho konania so záverečným stanoviskom.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. dok. 4340-0040/2026, rev. 00,
2. Hodnotenie bezpečnosti, zák. č. 40-2025-4971, rev. 00, arch. č. 4B-1382, 4B-1383,
3. Posúdenie návrhu na zmenu, zák. č. 40-2025-4971, rev. 00, arch. č. 4B-G-1382, 4B-G-1383,
4. Plán kontrol a skúšok, č. dok. 4340-0044/2026, rev. 00.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu zmeny je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 písm. b), c) a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 písm. a) až g) a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n) až r), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), i), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. o), p), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Taktiež spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 27. 4. 2026

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnost'