



Číslo: XXX/2026, spis UJD SR 1286-2026 (4238-2025)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. XXX/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31, Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- s realizáciou projektu IPR EBO 10178/7 „Mobilné usmerňovače, modifikácia existujúcich zariadení pre umožnenie pripojenia“ na jadrovom zariadení pre 3. a 4. blok v JE EBO V-2.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. atómového zákona

schvaľuje

- dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EBO V-2 obsiahnuté v pláne kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“):
 - a) „Systém napájania havarijných čerpadiel, BT2“,
č. PLKVZ: EBO-ELE-055-00-00, rev. 00, ver. 01,
č. dokumentu: 4340-1512/2025,
 - b) „Systém napájania havarijných čerpadiel, BT3“,
č. PLKVZ: EBO-ELE-056-00-00, rev. 00, ver. 01,
č. dokumentu: 4340-1504/2025.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. atómového zákona

schvaľuje

- požiadavky na kvalitu VZ JE EBO V-2:
 - c) „Systémové napájanie havarijných čerpadiel, BT2“,
č. PLKVZ: EBO-ELE-055-00-00, rev. 00, ver. 01,
č. dokumentu: 4340-1503/2025
 - d) „Systémové napájanie havarijných čerpadiel, BT3“,
č. PLKVZ: EBO-ELE-056-00-00, rev. 00, ver. 01,
č. dokumentu: 4340-1505/2025.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

schvaľuje

- realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ JE EBO V-2 obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“):
 - e) „Podružné rozvádzače 0,4kV“, dodatok č. 21,
č. IPZK: MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05,
č. dokumentu: 4340-1488/2025, rev. 01,
 - f) „Úsekové rozvádzače 3. a 4. blok“, dodatok č. 05,
č. IPZK: MOD V2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05,
č. dokumentu: 4340-1476/2025, rev. 01,
- realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ JE EBO V-2 obsiahnuté v PLKVZ:
 - g) „Podružné rozvádzače 1EG30 a 2EG30 typu RSU SO dodávané v rámci SAM“,
č. PLKVZ: V01-5103111/TD/PKVZ.01/RO/SIEMENS/04KV, rev. 02, ver. 01,
č. dokumentu: 4340-1507/2025,
- realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2 v rozsahu dokumentov:
 - h) IPZK „Podružné rozvádzače 0,4kV“, dodatok č. 21,
č. dokumentu: 4340-1489/2025,
 - i) IPZK „Úsekové rozvádzače 3. a 4. blok“, dodatok č. 05,
č. dokumentu: 4340-1483/2025,
 - j) PLKVZ „Podružné rozvádzače 1EG30 a 2EG30 typu RSU SO dodávané v rámci SAM“,
č. dokumentu: 4340-1508/2025,
- realizáciu zmeny zoznamu VZ JE EBO V-2 v rozsahu dokumentu:
 - k) „Zoznam vybraných zariadení, 4. blok EBO V2“,
č. dokumentu 40-2025-4931.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 16.12.2025 zn. SE/01623/017674/2025/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 17.12.2025 správne konanie č. 1286-2026 (4238-2025) vo veci žiadosti o súhlas s realizáciou projektu IPR EBO 10178/7 „Mobilné usmerňovače, modifikácia existujúcich zariadení pre umožnenie pripojenia“, žiadosť o schválenie individuálneho programu zabezpečenia kvality, plánu kvality vybraných zariadení, požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a zmenu v zozname vybraných zariadení v JE EBO V-2.

Projekt IPR EBO 10178/7 „Mobilné usmerňovače, modifikácia existujúcich zariadení pre umožnenie pripojenia“ je zameraný na modifikáciu existujúcich zariadení pre umožnenie pripojenia mobilného dieselgenerátora (ďalej len „mDG“) 0,4 kV a bude realizovaný za účelom zníženia záťaže pre obslužný personál počas udalosti vyžadujúcej jeho pripojenie.

Predmetom projektu je realizácia alternatívneho elektrického napájania vybraných spotrebičov.

Účelom projektu je doplnenie usmerňovačov, kabeľáže a rozvádzačov pre elektrické napájanie vybraných spotrebičov potrebných na zaistenie základných bezpečnostných funkcií pri extrémnych udalostiach pre vytvorenie možnosti ich pripojenia k mDG.

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň jadrovej bezpečnosti a spoľahlivosti blokov EBO predchádzaním vzniku ťažkých havárií a zmierňovanie ich následkov.

Dotknuté VZ a aj nové VZ majú seizmickú odolnosť klasifikovanú ako ST1-FA. Podľa § 3 Príloha č. 1 Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú dotknuté VZ zaradené do bezpečnostných tried BT II a BT III. Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sú dotknuté VZ klasifikované ako vyhradené technické zariadenia skupiny B.

Úrad v rámci kontroly prijatej žiadosti a prislúchajúcej dokumentácie zistil nedostatky, ktoré boli následne žiadateľovi sprostredkované telefonicky. Po telefonickej dohode so žiadateľom boli tieto nedostatky odstránené doplnením konania, ktoré bolo na úrad doručené dňa 20.01.2026 listom zn. SE/01623/000721/2026/Mc zo dňa 19.01.2026.

Pri ďalšom posudzovaní pôvodnej a doplnenej žiadosti boli zistené nedostatky, ktoré sa týkali označenia dokumentácie a príloh v oboch podaniach. Na základe telefonickej komunikácie a následnému stretnutia so zástupcami žiadateľa – SE a.s., EBO V-2, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.04.2026, boli tieto nedostatky zo strany úradu akceptované a následne označené ako zrejma nesprávnosť v písomnom vyhotovení žiadosti.

Z dôvodu rozsahovej a obsahovej náročnosti žiadosti a spomínaných nejasností v označovaní dokumentácie a množstva vykonaných úkonov, úrad nemohol rozhodnúť v zákonnej lehote, a z tohto dôvodu bola dňa 06.03.2026 schválená žiadosť o predĺženie lehoty pre vydanie rozhodnutia na 120 dní. O tomto predĺžení lehoty bol žiadateľ upovedomený listom č. 2462/2026 zo dňa 16.03.2026.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 717/2026 zo dňa 28.01.2026 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).

Z uvedených dôvodov úrad rozhodnutím č. 33/2026 zo dňa 28.01.2026 správne konanie prerušil ku dňu 12.02.2026 v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 19.02.2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR list č. 2554/2026-11.1/pm, 8613/2026 zo dňa 18.02.2026. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoloňacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

V odôvodnení záväzného stanoviska MŽP SR č. 2554/2026-11.1/pm, 8613/2026 zo dňa 18.02.2026 sa konštatuje, že realizácia projektu IPR EBO 10178/7 „Mobilné usmerňovače, modifikácia existujúcich zariadení pre umožnenie pripojenia“ v JE EBO V-2 nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a ani nebola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktoré bolo vydané záverečné stanovisko.

Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektu IPR EBO 10178/7 „Mobilné usmerňovače, modifikácia existujúcich zariadení pre umožnenie pripojenia“, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky JE V-2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoloňacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloňacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu IPR EBO 10178/7 „Mobilné usmerňovače, modifikácia existujúcich zariadení pre umožnenie pripojenia“ nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti prevádzky JE V-2, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť realizácie projektu IPR EBO 10178/7 „Mobilné usmerňovače, modifikácia existujúcich zariadení pre umožnenie pripojenia“ v JE EBO V-2.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. a 2. atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) - e) vyhlášky ÚJD SR č. 4312011 Z. z.,
2. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 4312011 Z. z.,
3. Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 4312011 Z. z.,
4. Program PKV a KV,
5. Bezpečné pracovné postupy,
6. Písomný dokument o posúdení rizika,
7. Vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska vydaného MŽP SR č. 20382004-1.6hp,
8. CD.

Požiadavky na kvalitu VZ pre predmetné komponenty sú spracované v primeranom rozsahu a sú uvedené v nasledujúcej technickej dokumentácii:

1. 4340-1490/2025, rev. 01, Plán kontrol a skúšok k IPZK č. MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05, dodatok č. 21, rev. 01,
2. 4340-1484/2025, rev. 01, Plán kontrol a skúšok k IPZK č. MOD V2/E05.03/IPZK/0191/PPA/05, dodatok č. 05, rev. 01,
3. 4340-1509/2025, rev. 02, ver. 01, Plán kontrol a skúšok k PLKVZ č. V01-5103111/TD/PKVZ.01/RO/SIEMENS/04KV, rev. 02, ver. 01,
4. 4340-1515/2025, rev. 00, ver. 01, Plán kontrol a skúšok k PLKVZ č. EBO-ELE-055-00-00, rev. 00, ver. 01,

5. 4340-1506/2025, rev. 00, ver. 01, Plán kontrol a skúšok k PLKVZ č.
EBO-ELE-056-00-00, rev. 00, ver. 01.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k realizácii projektu IPR EBO 10178/7 „Mobilné usmerňovače, modifikácia existujúcich zariadení pre umožnenie pripojenia“, požiadavkám na kvalitu a ich zmenám, požiadavkám na zabezpečovanie kvality a ich zmenám a zmeny v zozname VZ v JE EBO V-2, je v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1, 2, § 8 ods. 1 až 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), p), q), r), prílohy č. 7 písm. a), b), d), g), i), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. p), q), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej je aj v súlade s požiadavkami § 25 ods. 1, 2, 3 a 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX.XX.2026

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Verejnost'