

M E S T O P R I E V I D Z A

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Číslo: 2.4.2-01-753-2021 (4756-2020), (8902-2019)

V Prievidzi, dňa 06.04.2021

Vybavuje: Ing. Mária Kittelová/606

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ sídlo	Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, DIČ: 2022187453
----------------------	--

v zastúpení

PETROSTAV SK, s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605
(ďalej len „navrhovateľ“),

podal dňa 10.06.2019 (doplnené 01.10.2020) návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby:

názov	4797 – Prievidza – Bojnická – Vyvedenie výkonu
-------	--

na pozemkoch v časti nové vzdušné vedenie:

- registra C-KN parc. č.: 3670/1, 3670/3, 3670/4, 3672, 3676/1, 1184/60, 1184/53, 1184/2, 3671/1, 957/2, 1153/3, 1154/2, 1156/2, 1156/1, 1157/1,
- registra E-KN parc.č.:9-3551/6, 9-3551/1, 3562/1, 3560/4, 3563, 3546,

na pozemkoch v časti zemné vedenie:

- registra C-KN parc. č.: 3718, 3717/1, 3765/2, 3681/1, 3679, 3677, 3673/1,

a na pozemkoch v časti rekonštrukcia vzdušného vedenia:

- registra C-KN parc. č.: 3944, 957/1, 3870/1, 3897/1, 3860/1, 3860/3, 3855/1, 3857, 3854, 3851/1, 3688/1, 3687/4, 3687/1, 3686/1, 3685, 3684, 3683/1, 3681/1, 3715,3718, 3717/1, 3765/2, 3765/1, 1157/2, 1159/3, 1160/1, 1134, 1118,
- registra E-KN parc. č.:2-2129, 11-5058/1, 11-3547/1, 3548/8, 3550/1, 3551/16, 3551/5,

v katastrálnom území Prievidza.

Stavba je členená na objekty:

SO-01 - NN vzdušné vedenie - trasa – 170m,

SO-02 - NN káblové vedenie - trasa – 85m,

SO-03 - NN vzdušné vedenie - trasa – 480m.

Účastníci konania:

- Ing. Vladimír Kročan, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín

2. Ostatným účastníkom – právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, formou Verejnej vyhlášky – líniová stavba.

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa ust. § 35 a § 37 stavebného zákona, podľa § 3 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon), a na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona a v zmysle § 4 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva:

územné rozhodnutie o umiestnení stavby

„4797 – Prievidza – Bojnická – Vyvedenie výkonu“
na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností)

katastrálne územie	Prievidza
na parc. č.	KN - C 3670/1, 3670/3, 3670/4, 3672, 3676/1, 1184/60, 1184/53, 1184/2, 3671/1, 957/2, 1153/3, 1154/2, 1156/2, 1156/1, 1157/1, 3718, 3717/1, 3765/2, 3681/1, 3679, 3677, 3673/1, 3944, 957/1, 3870/1, 3897/1, 3860/1, 3860/3, 3855/1, 3857, 3854, 3851/1, 3688/1, 3687/4, 3687/1, 3686/1, 3685, 3684, 3683/1, 3681/1, 3715, 3718, 3717/1, 3765/2, 3765/1, 1157/2, 1159/3, 1160/1, 1134, 1118 KN – E 9-3551/6, 9-3551/1, 3562/1, 3560/4, 3563, 3546, 2-2129, 11-5058/1, 11-3547/1, 3548/8, 3550/1, 3551/16, 3551/5

Popis riešenia stavebného objektu SO-01 - NN vzdušné vedenie - trasa - 170m

Vedenie: NFA2X4x120+1x25mm² - celková dĺžka závesného kábla - 415m. Pozdĺž komunikácie (ulica Za depom) sa postaví nové podperné body C-10,5/20, D-10,5/6, E-10,5/15, F-10,5/20 a za komunikáciou (Bojnická cesta) na mestskom pozemku (parc. č. 1153/3) podperný bod G-10,5/20. Od podperného bodu C budú pokračovať nové vzdušné vedenia závesným káblom NFA2X 4x120+ 1x25mm² smerom k podpernému bodu F. Jedno vedenie NFA2X bude pokračovať smerom na podperný bod K (s prechodom do káblového vedenia) a ďalej do rekonštruovanej časti (ohlásenie stavby) v smere na podperný bod U. Druhé vedenie NFA2X sa ukončí na podpernom bode F v novej skrini VRIS 2, z ktorej sa vyvedú dva vývody NFA2X 4x120+ 1x25mm²: 1. Prechod do káblového vedenia v smere na podperný bod K a bude pokračovať do existujúcej časti v smere na podperný bod Z. 2. V smere na podperný bod G a bude pokračovať na podperný bod G1 a ďalej do rekonštruovanej časti (ohlásenie stavby) na podperný bod G2, kde sa ukončí. Na podpernom bode G sa umiestni nová skriňa VRIS 1, z ktorej sa napojí existujúce vedenie AIFe 63x70+50+ 16mm² v smere na podperný

bod G3. Vedenie AIFe je potrebné nadpojiť a ukončiť na konzole 1200 umiestnenej na podpernom bode G v koncových príloškách.

Popis riešenia stavebného objektu SO-02 - NN káblové vedenie - trasa - 85m

Vedenie: (N)AYY-J 3x240+120mm² - celková dĺžka zemného kábla- 170m. Na podperný bod F sa namontujú skrine VRIS 1 a VRIS 2. Nové vedenia NFA2X 4x120+1x25mm² sa ukončia v týchto skriniach. Zo skrine VRIS 1 bude vyvedené káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120mm², ktoré bude napájať novú skriňu I-PRIS 6.1 VV 2/4 P2 IP2X a ukončené bude v novej skrini VRIS 1 umiestnenej na podpernom bode K. Ďalej bude pokračovať vzdušné vedenie NFA2X 4x120+1x25mm² v smere na p.b. U. Do novej skrine I-PRIS 6.1 budú napojené prípojky pre domy č. 4, 6 a 8. Zo skrine VRIS 2 sa napojí vedenie NFA2X 4x120+1x25mm² v smere na p.b. G a nové káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120mm², ktoré sa ukončí v novej skrini VRIS 1 umiestnenej na p.b. K a bude napájať exist. vedenie AJFe6 3x70+50mm² v smere na p.b. Kl. Trasa vedenia je na výkrese č.2, resp. 3. Schéma zapojenia je na samostatnom výkrese č.5. Nové zvodnice prepätia BOP-R 0,44/10 budú uchytené na Retilens na podpernom bode GaK. Pripoja sa na nové uzemnenie vytvorené zemným pásikom, ktorý bude uložený v celej dĺžke káblovej ryhy a budú na ne pripojené všetky nové skrine.

Popis riešenia stavebného objektu (Rekonštruované vedenie závesným káblovým vedením) SO-03 - NN vzdušné vedenie - trasa – 480 m, je v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, vypracovanej oprávnenou osobou: Ing. Vladimír Kročan, PETROSTAV SK, s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín. Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia – Situácia stavby 1, výkres č. 2.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:

Predmetná stavba bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, na Bojníckej ceste, Ulici Za depom a príľahlých plochách, v zastavanom území obce, mimo chránených území v zmysle zákona, mimo území medzinárodného významu a mimo území európskej siete chránených území Natura2000. V stavbou dotknutom území platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany.

Stavba bude realizovaná v zastavanom území obce Prievidza. Trasa NN káblového vedenia je navrhnutá v rovinatom území, čiastočne chodníkom pozdĺž miestnej komunikácie (Bojnická cesta, ulica Za depom), čiastočne bude vzdušné vedenie križovať miestnu komunikáciu (Bojnická cesta) a čiastočne bude prechádzať v trávnom poraste.

2. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Z hľadiska platného územného plánu mesta Prievidza je trasovanie nového NN vedenia navrhnuté v urbanistickom obvode UO 13 Zapotôčky, územno-priestorovom celku UPC 13-3, (ul. Za depom, Tenisová ul.) s Funkčným využitím určeným pre Obytné územie a v urbanistickom obvode UO 24 Píly, územno-priestorovom celku UPC 24-2, funkčno-priestorovom bloku FPB 24-2-1 (ul. Bojnická cesta, ul. I. Štúra, ul. A. Sládkoviča) s Funkčným využitím určeným pre Obytné územie (v zmysle § 12 ods. 9, 10 a 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z., o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii).

Zemné práce sa budú realizovať ručne a strojom. Dôjde ku križovaniu cestných komunikácií vzdušným vedením. V trase NN káblového vedenia je potrebné rozrezanie a rozbúranie asfaltového povrchu chodníka a rozbúranie betónových podkladov. Po uložení káblového vedenia a nasypání výkopovej zeminy po jej zhutnení, sa povrch upraví zabetónovaním a zaasfaltovaním. Po ukončení stavby sa terén uvedie do pôvodného stavu, prípadné škody vzniknuté realizáciou stavby sa uhradia vlastníčkovi dotknutej nehnuteľnosti.

3. *Polohové a výškové umiestnenie stavby:*

Stavba bude umiestnená v k. ú. Prievidza, na parc. č.:

KN – C 3670/1, 3670/3, 3670/4, 3672, 3676/1, 1184/60, 1184/53, 1184/2, 3671/1, 957/2, 1153/3, 1154/2, 1156/2, 1156/1, 1157/1, 3718, 3717/1, 3765/2, 3681/1, 3679, 3677, 3673/1, 3944, 957/1, 3870/1, 3897/1, 3860/1, 3860/3, 3855/1, 3857, 3854, 3851/1, 3688/1, 3687/4, 3687/1, 3686/1, 3685, 3684, 3683/1, 3681/1, 3715, 3718, 3717/1, 3765/2, 3765/1, 1157/2, 1159/3, 1160/1, 1134, 1118, **KN – E** 9-3551/6, 9-3551/1, 3562/1, 3560/4, 3563, 3546, 2-2129, 11-5058/1, 11-3547/1, 3548/8, 3550/1, 3551/16, 3551/5, podľa grafickej prílohy overenej v územnom konaní – Situácia stavby 1, výkres č. 2.

Od susedných pozemkov bude stavba osadená nasledovne:
podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. ochranné pásmo podzemného káblového vedenia do 110 kV vrátane je 1 m od okraja kábla na obe strany, uvedené v grafickej prílohe overenej v územnom konaní – Situácia stavby 1, výkres č. 2. Pozemky v ochrannom pásme nového zemného NN vedenia (SO 02) sú: parc. č. 3673/1, 3677, 3679, 3681/1 v katastrálnom území Prievidza

4. *Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:*

a) Slovenský pozemkový fond – Regionálny odbor Trenčín,

SPFZ070042/2020, SPFS52836/2020/RO-6-004n zo dňa 04.06.2020

- stavebník bude mať na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov NV,
- po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami NV.

b) Mesto Prievidza, ako príslušný cestný správny orgán

2.4.3-6540-2021/4779 zo dňa 04.02.2021

- Trasa umiestnenia siete bude vedená v maximálnej možnej miere mimo komunikáciu, parkoviská, spevnené plochy a chodníky.
- Križovanie komunikácií (ciest, chodníkov a spevnených plôch) bude realizované podľa možností pretlakom, v prípade potreby rozkopávky s minimálnym možným zásahom do komunikácie
- Pred realizáciou predložiť žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie a v prípade obmedzenia premávky predložiť žiadosť o umiestnenie prenosného dopravného značenia a

žiadosť o uzávierku komunikácie (úplnú alebo čiastočnú) spolu s projektovou dokumentáciou prenosného dopravného značenia odsúhlasenou Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi, ktorá bude navrhnutá v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle prílohy k vyhláške č. 30/2020 Z. z. v zmysle technických podmienok TP 06/2013.

c) Krajský pamiatkový úrad Trenčín

KPÚTN-2019/21015-2/74962 zo dňa 18.09.2019

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.
- Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

d) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny

OU-PD-OSZP-2019/012907-002 zo dňa 09.05.2019

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza,
- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu,
- dodržať povinnosť ustanovenú § 4 ods. 4 zákona, podľa ktorej každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.

e) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo

OU-PD-OSZP-2019/012971 zo dňa 23.05.2019

- V prípade vzniku odpadov počas realizácie stavby zabezpečiť ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

**f) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa
OU-PD-OSZP-2019/013324 zo dňa 21.06.2019**

- Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v súlade požiadavkami prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie.

**g) Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
OU-PD-OSZP-2019/13064-002 zo dňa 15.05.2019**

- Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestom pozemku cesty 111/1774 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.
- Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona 135/1961 Zb. nebude cesta III/1774 poškodzovaná alebo znečisťovaná.
- Stavebník požiadava včas pred zahájením prác o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie a určenie použitia prenosných dopravných značiek na ceste 111/1774 v zmysle žiadostí a príloh uvedených na adrese http://www.minv.sk/?tlaciva_OCDPK_PD, kde budú stanovené bližšie podmienky.

**h) Technické služby mesta Prievidza, s. r. o.
498/2019/Fk zo dňa 30.08.2019**

- Rešpektovať vzdušné vedenie verejného osvetlenia.
- V rámci rekonštrukcie požadujeme opätovné dopojenie piateho vodiča pre verejné osvetlenie ako aj dopojenie svetelných bodov.
- Z bezpečnostných dôvodov žiadame oznámenie termínu realizácie stavby a koordinácie našich prác (odstránenie porúch, zapnutie RVO a pod.).
- Práce na vedení nahlásiť na telefónne čísla 0915 496 622, 0915 496 623.

**i) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica
781-321/Šc-2018 zo dňa 11.10.2018**

- Pred zahájením výkopových prác nového umiestnenia podperného bodu C a prípadnej zmeny umiestnenia vymieňaných podperných bodov A, B, J-10,5/10, K-10,5/20, L-10,5/10, M-10,5/20, N-12/20, O-10,5/6, P-10,5/6, R-10,5/6, S-10,5/6, T-10,5/6, U-10,5/20 požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o odsúhlasenia nového umiestnenia podperného bodu.
- Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327 319, 0915 723293.
- Do stavebného denníka žiadame vykonať zápisy o:
 - vytýčení potrubia verejného vodovodu,
 - odsúhlasení nového umiestnenia podperného bodu C a prípadnej zmeny umiestnenia vymieňaných podperných bodov A, B, J-10,5/10, K-10,5/20, L-10,5/10, M-10,5/20, N-12/20, O-10,5/6, P-10,5/6, R-10,5/6, S-10,5/6, T-10,5/6, U-10,5/20
- Po ukončení prác požiadava investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie vyššie uvedených zápisov zo stavebného denníka.

j) Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, zo dňa 21.07.2020

- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
- Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom územnom rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby alebo, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom územnom rozhodnutí boli uvedené parcelné čísla pozemkov

dotknutých stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.

k) SPP - distribúcia, a. s., Bratislava

TD/NS/0368/2019/Kr zo dňa 23.05.2019

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, Je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel. č. +421 32 242 32(3) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a Odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytýčením plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a bloku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

I) MICHLOVSKÝ, s. r. o. (Orange Slovensko, a. s.)

BB-1557/2019 zo dňa 17.06.2019

- 1. vo Vašom záujmovom území. resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- 2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ/vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 111 (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
 - pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HOPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378
 - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
 - ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :
- v záujmovom území (prípadne v jeho blízkosti) sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.

m) Slovak Telekom, a. s., Bratislava
6612023655 zo dňa 24.08.2020

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii 50 SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 465432144
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, S.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom ,a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo

vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

5. *Ostatné podmienky:*

- pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem,
- investor je povinný podľa VZN č. 30/95 po kolaudácii stavby odovzdať zameranie realizovanej stavby na MsÚ Prievidza v digitálnom tvare vo formáte dgn.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: **neboli uplatnené.**

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ: **Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (IČO: 36 442 151, DIČ: 2022187453) v zastúpení PETROSTAV SK, s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín (IČO: 46278605)** (ďalej len „navrhovateľ“), podal dňa 10.06.2019 (01.10.2020) návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, podľa projektovej dokumentácie s názvom: „**4797 – Prievidza – Bojnická – Vyvedenie výkonu**“, ktorej účelom je výmena podperných bodov, výmena vzdušného vedenia AlFe za vedenie závesným káblovým vedením Retilens a predĺženie vzdušného vedenia závesným káblom Retilens, **na pozemkoch v časti nové vzdušné vedenie:**

- registra C-KN parc. č.: 3670/1, 3670/3, 3670/4, 3672, 3676/1, 1184/60, 1184/53, 1184/2, 3671/1, 957/2, 1153/3, 1154/2, 1156/2, 1156/1, 1157/1,
- registra E-KN parc.č.:9-3551/6, 9-3551/1, 3562/1, 3560/4, 3563, 3546,

na pozemkoch v časti zemné vedenie:

- registra C-KN parc. č.: 3718, 3717/1, 3765/2, 3681/1, 3679, 3677, 3673/1,

a na pozemkoch v časti rekonštrukcia vzdušného vedenia:

- registra C-KN parc. č.: 3944, 957/1, 3870/1, 3897/1, 3860/1, 3860/3, 3855/1, 3857, 3854, 3851/1, 3688/1, 3687/4, 3687/1, 3686/1, 3685, 3684, 3683/1, 3681/1, 3715, 3718, 3717/1, 3765/2, 3765/1, 1157/2, 1159/3, 1160/1, 1134, 1118,
- registra E-KN parc. č.:2-2129, 11-5058/1, 11-3547/1, 3548/8, 3550/1, 3551/16, 3551/5,

v katastrálnom území Prievidza. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona (ďalej len „stavebný úrad“) posúdil podaný návrh, podľa ust. § 35 a § 37 stavebného zákona, podľa § 3 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby a v podanom návrhu chýbajú náležitosti predpísané v § 3 vyhlášky MŽP

SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Z toho dôvodu stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval listom zn. 2.4.2-01-8902-2019/I. zo dňa 12.08.2019 navrhovateľa, aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že ak návrh požadovaným spôsobom a v určenej lehote nedoplní, územné konanie zastaví. Výzva sa zaslala navrhovateľovi spolu s rozhodnutím o prerušení konania zn. 2.4.2-01-8902-2019/II. zo dňa 12.08.2019. Primeranou lehotou na doplnenie podaného návrhu bolo s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich náležitostí lehota 120 dní odo dňa doručenia výzvy a rozhodnutia navrhovateľovi. Na základe žiadosti o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov návrhu, podanej v zákonnej lehote dňa 08.01.2020, stavebný úrad predĺžil lehotu na doplnenie podania výzvou zn. 2.4.2-01-4756-2020/I. (8902-2019) a prerušením zn. 2.4.2-01-4756-2020/II. (8902-2019) obe zo dňa 31.03.2020. Primeraná lehota, na doplnenie podaného návrhu, bola 120 dní. Návrh bol úplne doplnený 01.10.2020.

Stavebný úrad v súlade s ust. § 36 stavebného zákona oznámil dňa 02.02.2021 začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.02.2021. Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Prievidzi a na ústnom konaní. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, súčasne boli upozornení, že inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, ktoré boli upozornené, že ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži, a ak v určenej lehote dotknutý orgán svoje stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a účastníci konania: Slovenský pozemkový fond, mesto Prievidza-cestný správny orgán, útvar architekta mesta, TSMP, s. r. o., Krajský pamiatkový úrad TN, OÚP- odbor krízového riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o ŽP: OPK, OH, ŠVS, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v PD, PTH, a. s., StVPS, a. s., SPP distribúcia, a. s., Michlovský, s. r. o., Stredoslovenská distribučná, a. s., Slovak Telekom, a. s., Energotel, a. s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi. Navrhovateľ predložil k predmetným pozemkom iné právo formou Zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a súhlasy so vstupom na pozemok a realizáciou. S mestom Prievidza bola uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 11.02.2019 a Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 11.02.2019, ktorý nadobudol účinnosť 21.07.2020.

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie líniovej stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou - ÚPN M Prievidza. Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,00 EUR na účet mesta Prievidza.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Štefanom Bačom
na základe poverenia č.1.2-2874-2015/88548

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:

- grafická príloha územného rozhodnutia – Situácia stavby 1, výkres č. 2.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Navrhovateľ
2. Ing. Vladimír Kročan, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
3. Ostatným účastníkom – právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, formou Verejnej vyhlášky – líniová stavba
4. a/a

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní na mieste obvyklom.