


ZÁKLADNÉ ÚDAJE :

Napätová sústava: 3/PEN AC, 50 Hz, 230/400 V / TN-C
Ochrana pred dotykom živých a neživých častí podľa STN 33 2000-4-41/2007:
Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke :
ochrana izolovaním živých častí čl. 412.1
ochrana krytmi čl. 412.2
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche :
ochrana samostatným odpojením napájania čl. 413.1, 413.1.1.1, 413.1.1.3
Prostredie: podľa STN 33 2000-5-51
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54/2008
Káble: NAYY-J 4x240
Ochranné pásmo NN kábl. vedení: 1 m na obidve strany

LEGENDA:

- Navrh. NN kábové vedenie
- Navrh. chránička FKKV 160
- Istiaca rozpojovacia skriňa
- Jestv. NN kábové vedenie
- Jestv. VN kábové vedenie
- Jestv. vodovod
- Jestv. kanalizácia
- Jestv. plynovod



PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁC, INVEŠTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY
ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI

HLING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	NOST- ING. NORBERT ŠTEFLOVIČ 900 32 BORINKA 30	
	Ing. N. Šteflovíč	Ing. N. Šteflovíč		
KRAJ	Bratislavský	OKRES	Malacky	ZÁKAZ. ČÍSLO
INVEŠTOR	Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava			ÚČEL
STAVBA	BA_MALACKY, OBYTNÁ ZÓNA CITY HOUSE, NNK			FORMÁT
				DÁTUM
OBJEKT	SO 01 -- NN kábové vedenie			ARCH.
PRŮF.	ELEKTRO			ČÍSLO
OBSAH				
VÝKRESU	Situácia stavby			VÝKRES č. 2
			1: 500	