



Číslo: XXX/2026; spis UJD SR 3088-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. XXX/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B,

na realizáciu zmeny podľa § 2 písm. w) prevádzkového predpisu:

- 4-AS/001 „Predpis pre riešenie abnormálnych stavov“ vydanie č. 2, revízia č. 0.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti z 13. 07. 2026 zn. SE/01123/009978/2026/Mc začal dňom 17. 07. 2026 správne konanie č. UJD SR 3088-2026 vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny prevádzkového predpisu 4-AS/001 podľa § 4 ods. 2 písm f) bod 1. atómového zákona.

V konaní boli posúdené zmeny v prevádzkovom predpise ktoré nastali 2. vydaním 4-AS/001 „Predpis pre riešenie abnormálnych stavov“ v nasledujúcich manipulačných predpisoch: 4-AS/001/V01, 4-AS/001/V02, 4-AS/001/V03, 4-AS/001/V04, 4-AS/001/V05, 4-AS/001/V20, 4-AS/001/V21, 4-AS/001/V22, 4-AS/001/V23, 4-AS/001/V24, 4-AS/001/V30, 4-AS/001/V31, 4-AS/001/U01, 4-AS/001/U05, 4-AS/001/U20, 4-AS/001/O10, 4-AS/001/O11, 4-AS/001/O20, 4-AS/001/O21, 4-AS/001/O23, 4-AS/001/O30, 4-AS/001/O40, 4-AS/001/O41, 4-AS/001/O42,

4-AS/001/O47, 4-AS/001/O63, 4-AS/001/Príloha č.9-1, 4-AS/001/Príloha č.9-2, 4-AS/001/Príloha č.9-4. Do postupov boli zapracované zmeny na základe pripomienok prevádzkového personálu, pripomienok z výcviku operatívneho personálu na simulátore a zmeny z dôvodu zosúladenia informácií v predpisoch.

V kapitole 4-AS/001/V01 Výpadok 1 až 3 HCC bola doplnená činnosť personálu pre nepovolený stav – pracujúce 3 susedné slučky po odstavení 3 HCC.

V kapitole 4-AS/001/V02 Výpadok všetkých doplnovacích čerpadiel boli vykonané formálne zmeny ako upresnenie namanipulovania čerpadiel bórneho koncentráту do doplnovacích trás, úprava definície pracovného odplyňovača, doplnenie bodov o zabezpečení regulácie v odplyňovači po premanipulovaní.

V kapitole 4-AS/001/V05 Poruchy na HRK bolo v prílohe D doplnené upozornenie pre nutnosť zasúvať HRK pri znížení N_{RE} pod 10^{-5} Nnom. Doplnenie činnosti personálu, doplnenie činnosti po znížení výkonu odstavenie oboch TG a odstavovanie do REŽIMU 3, doplnené info o postupnom odstavení HCC.

V kapitole 4-AS/001/V022 Výpadok všetkých KČ jedného TG boli vykonané formálne zmeny presunom bodov z následnej činnosti personálu do okamžitej činnosti.

V kapitole 4-AS/001/U01 Úniky chladiva PO alebo SO bola doplnená informácia o ciachovaní odplyňovačov pre uľahčenie vyhodnocovania veľkosti úniku z PO. Bol v kapitole 1.2 „Únik chladiva PO do PG“, pre prípad neoddelenia PG od PO bol doplnený krok na vytvorenie odstavnej koncentrácie pred začiatkom vychladzovania PO.

V kapitole 4-AS/001/U020 Únik chladiva SO boli vykonané formálne zmeny presunom bodov, doplnenie poznámok, oprava značenia armatúr a doplnenie popisu armatúr.

V kapitole 4-AS/001/V23 Výpadok čerpadiel cirkulačnej chladiacej vody BQDV bola doplnená poznámka o potrebe evidovania zhoršeného vákuu a upravený postup riešenia stavov pri nezatvorení spätnej klapky pri výpadku čerpadla BQDV.

V kapitole 4-AS/001/Príloha č.9-1 Pôsobenie RLS AO-3 bola vykonaná formálna zmena upozornenia na kontrolu automatického prepínania meracích pásiem počas znižovania výkonu reaktora.

V kapitole 4-AS/001/Príloha č.9-2 Obmedzenia prevádzky reaktorového zariadenia bola doplnená povinnosť personálu odstaviť HCC pri práci 4 a viac HCC ak je HRK na DKP viac ako 30 minút.

V kapitole 4-AS/001/Príloha č.9-4 Doplnovanie PG s odstaveným HCC cez systém RY bolo doplnené upozornenie k činnosti personálu na základe spracovania nápravného opatrenia zo systému nápravy a prevencie .

Uvedené predpisy sú zaradené medzi prevádzkové predpisy určené úradom v zmysle prílohy č. 1 ods. C písm. g) zákona a § 18 ods. 1 písm. a) vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení podľa vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe preskúmania dokumentácie úrad v zmysle § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 a s prihliadnutím k § 2 písm. w) bod 2 zákona dospel k záveru, že rozsah a obsah predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované zákonom podľa § 23 ods. 2 písm. h) a vyhláškou ÚJD SR č. 430/2011 Z. z., Príloha č. 4, Časť B, I. Všeobecné požiadavky na jadrové zariadenie, G. Prevádzkové predpisy, ods. 2 a 17.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX. XX. 2026

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika