


OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. L. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Číslo spisu
OU-TO-OSZP-2026/000200-008

Topoľčany
24. 02. 2026



Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

„Rozšírenie vodovodu“

- povolenie na zriadenie vodnej stavby podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení predpisov účinných do 31. 03. 2025 a podľa § 26 a § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení predpisov účinných do 31. 03. 2025 (vodný zákon), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Výrok

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy (ďalej ako „Okresný úrad“) podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení predpisov účinných do 31. 03. 2025 (vodný zákon) (ďalej ako „vodný zákon“) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení predpisov účinných do 31. 03. 2025 (ďalej ako „stavebný zákon“), podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 26 a § 52 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „správny poriadok“), udeľuje navrhovateľovi, ktorým je obec Kuzmice, Jacovská 231/30, 956 21 Kuzmice

povolenie
na zriadenie vodnej stavby

„Rozšírenie vodovodu“

V rozsahu:

- potrubie HDPE PE 100, d110x6,6 mm, PN 10, dĺžka 202 m
- 1 ks podzemný hydrant DN 80.

na pozemku parc. reg. C KN č. 411 a parc. reg. E KN č. 122, 221/1, 89/1, k. ú. Kuzmice, podľa § 26 vodného zákona.

Podmienky povolenia:

- Investorom stavby je obec Kuzmice, Jacovská 231/30, 956 21 Kuzmice.
- Povolenie sa vzťahuje na zriadenie vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu“ na pozemku parc. reg. C KN č. 411 a parc. reg. E KN č. 122, 221/1, 89/1, k. ú. Kuzmice.
- Vodná stavba sa bude realizovať dodávateľsky, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., stavebný dozor bude stanovený verejným obstarávaním.

4. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov od oznámenia začatia stavebných prác. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
5. So stavbou začať najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že sa so stavbou nezačne do dvoch rokov, stratí toto povolenie platnosť.
6. Oznámiť písomne začatie a ukončenie stavebných prác tunajšiemu úradu.
7. Prerokovať s tunajším úradom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu prác nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
8. Nahradit' škodu spôsobenú pri výstavbe, alebo prevádzke povolenej vodnej stavby, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka č. 509/1991 Zb. resp. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
9. Pred začatím zemných prác bezpodmienečne vytýčiť na stavenisku všetky podzemné inžinierske siete a vedenia - vodovod, plynovod, elektrické a telekomunikačné káble.
10. Pri realizácii stavby musia byť dodržiavané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia a osôb na stavenisku.
11. Všetky výkopy zabezpečiť denným a nočným značením proti pádu osôb.
12. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod č. 6612529163 zo dňa 03. 11. 2025:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421902719840

- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich pozemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky SEK

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. / alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

13. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., pod č. 1443/2024 zo dňa 01. 07. 2024:

Predmetnú stavbu realizovať v zmysle §20 ods.1 vyhlášky č.35/1984 Zb.„,Podzemné a nadzemné vedenia v súbehu s cestou v prejazdnych úsekoch ciest cez mestá a obce sa musia v súlade s osobitnými predpismi viesť tak, aby neohrozovali pozemné komunikácie a nenarušali ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení, nebránili potrebným modernizačným úpravám cesty a nebránili dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov." Realizáciou predmetnej stavby sa nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a k zhoršeniu odtokových pomerov cesty III/1723. V rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy,“ bola v dotknutom úseku v r. 2022 realizovaná oprava povrchu cestnej komunikácie III/1723 Kuzmice - spojka. Záruka na zrealizované práce je 60 mesiacov odo dňa odovzdania stavby. Na základe uvedeného, požadujeme predmetnú stavbu realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu obnoveného krytu vozovky. V prípade porušenia cestného tela, žiadateľ po dobu piatich rokov od ukončenia prác sa zrealizuje odstraňovanie závad vzniknutých stavbou. Pracovisko bude zabezpečené dočasným dopravným značením, ktoré bude osadené na nevyhnutne potrebný čas. Výkopová zemina ako aj stavebný materiál

nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty. Začiatok stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich ukončenie je stavebník povinný písomne, alebo telefónicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie /v zast. p. Labuda tel. 0903 204 691/. Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musia ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. O povolenie zásahu o pozemnej komunikácii III/1723 v rámci hore uvedenej stavby je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ požiadať Okr. úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

14. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pod č. OU-TO-OCDaPK-2024/012823-002 zo dňa 18. 09. 2024:

Pred začatím stavebných prác investor stavby požiada OU Topoľčany o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/1723 podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.

Ak pri realizácii rozšírenia vodovodu bude investor zasahovať do dopravného priestoru cesty, je povinných požiadať OU Topoľčany o určenie dočasného dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb.

15. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany, pod č. 47775/2025/157 zo dňa 09. 07. 2025:

- S vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie vodovodu“ súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok:

- Výstavba verejného vodovodu bude realizovaná na základe právoplatného samostatného stavebného povolenia, vydaného príslušným stavebným úradom.

- Výstavbu verejného vodovodu vykoná osoba, ktorá spĺňa odbornú kvalifikáciu.

- Pri fyzickej realizácii stavby verejného vodovodu a tlakových skúškach požadujeme prizvať pracovníkov VPS Topoľčany, vedúci pracoviska P. Michalička, č. tel.: 038/5322254, 0905 276 048. Ak pracovníci ZsVS, a.s. OZ Topoľčany nebudú k realizácii stavby prizvaní, môže ZsVS, a.s. OZ Topoľčany odmietnuť budúce prevádzkovanie tohto rozšírenia verejného vodovodu.

- Ochranné pásmo nového verejného vodovodu bude 1,8 m na obe strany od osi vodovodného potrubia.

- Rozšírenie verejného vodovodu bude navrhnuté potrubím HDPE D 110 o celkovej dĺžke cca 202 m. Body napojenia budú na jestvujúcich verejných vodovodoch PVC DN 150 a PVC DN 100, čím dôjde k zokruhovaniu vodovodnej siete. - V bodoch napojenia budú osadené T-kusy s vodárenskými šúpátkami príslušnej dimenzie so zemnou súpravou na každú stranu prúdenia vody.

- Na trase navrhovaného rozšírenia vodovodu bude v staničení 0,100 osadený podzemný hydrant DN 80.

- Upozorňujeme, že verejný vodovod v obci Kuzmice, na ktorý sa nová vetva vodovodu bude napájať nie je vybudovaný ako požiarový vodovod.

- Požadujeme umiestniť vyhľadávací vodič po celej dĺžke navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu.

- Súhlasíme s vybudovaním 8 ks vodovodných prípojok rPE 32, ktoré budú na rozšírenie verejného vodovodu napojené prostredníctvom prípojkového ventilu DAV KIT s navrtavacou armatúrou 110/32. Prípojka bude zriadená ako kolmica na potrubie verejného vodovodu, bez zalomenia na trase. Privedená bude cca 1 m za hranicu stavebného pozemku a ukončená vo vodomernej šachte zaslepením prostredníctvom zavarenia.

- Upozorňujeme, že rodinný dom s.č. 172 je v súčasnej dobe napojený na verejný vodovod PVC DN 100 práve v mieste ukončenia navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu. Jedna z navrhovaných vodovodných prípojok v rámci rozšírenia verejného vodovodu je určená práve pre tento rodinný dom. Prepojenie na nový verejný vodovod bude možné až po sprevádzkovaní novej vetvy vodovodu.

- Plánované rozšírenie verejného vodovodu požadujeme viesť vo vzdialenosti min. 1,5 m od hraníc budúcich stavebných pozemkov a ich oplotenia.

- Pri súbahu navrhovaného verejného vodovodu s ostatnými inžinierskymi sieťami (elektrina - NN káble, verejné osvetlenie, telekomunikačné káble, plynovod, kanalizácia atď...) požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1,5 m.

- Pri križovaní navrhovaného verejného vodovodu s ostatnými inžinierskymi sieťami (elektrina - NN káble, verejné osvetlenie, telekomunikačné káble, plynovod, kanalizácia atď...) požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované rozvody ostatných inžinierskych sietí umiestniť v mieste križovaní s plánovaným rozšírením verejného vodovodu do chráničky s presahom 0,5 m.

- Projektové dokumentácie k rozšíreniu ostatných inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme predložiť na vyjadrenie.

- Upozorňujeme, že po dobudovaní stavby verejného vodovodu je investor povinný zabezpečiť jeho správu v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov osobou oprávnenou prevádzkovať verejný vodovod.

- Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS, a.s. OZ Topoľčany o stanovisko.

16. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zo dňa 19. 01. 2026:

- Predkladaný projekt stavby je bez pripojenia na sieť ZSD, a.s.
- Upozorňujeme na existujúce nadzemné NN vedenie, existujúce podporné body. Vykonávať výkopy tak, aby neprišlo po realizácii Vašej stavby k nakloneniu.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení treba vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdisk.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).
- Zemné práce - pri križovaní a súbahu zariadení ZSE, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. V prípade kolízie križovaní existujúcich káblov s Vašou stavbou požadujeme káble uložiť do žľabov pre káble, chráničiek - korungované rúry FKKV ø200/160.
- Pri prácach na zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov ZSD, a.s. o technický dozor.
- Toto stanovisko je platné 12 mesiacov od dátumu jeho vydania. Pri jednaniach s našou spoločnosťou vo vyššie uvedenej veci predložte toto stanovisko.
- V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0850 333 999, v pracovných dňoch od 07.00 do 19.00 hodiny, prípadne sa na nás obráťte e-mailom na odberatel@zsdisk.sk, dodavatel@zsdisk.sk, vYRObca@zsdisk.sk.
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

17. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod č. TD/NS/0004/2026/Kr zo dňa 07. 01. 2026:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej

ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacie (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdraviu a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne

18. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jana Pavla II. 8, 949 01 Nitra, pod č. Z-PUSR-068484/2024 zo dňa 23. 08. 2024:

1. Krajskému pamiatkovému úradu Nitra najmenej s dvojtyždňovým predstihom písomne oznámiť reálny termín začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou.
2. Vytvoriť všetky nevyhnutné predpoklady pre odborný dohľad, ktorý vykonáva Krajský pamiatkový úrad Nitra formou obhliadky výkopov stavby.

3. V prípade zistenia nálezu pri zemných a výkopových prácach musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.

Do vykonania obhliadky nálezu je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

Toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Rozhodnutiami príslušného stavebného úradu v územnom konaní a v stavebnom konaní o predmetnej stavbe môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom, v zmysle § 30 ods. 4 pamiatkového zákona sa k nim preto vyžaduje toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov od dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.

19. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-TO-OSZP-2025/014536-002 zo dňa 28. 11. 2025:

- Predmetná stavba sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody (platí prvý stupeň v zmysle § 12 zákona).
- Upozorňujeme Vás, že pri výrube drevín rastúcich mimo les, je nutné riadiť sa § 47 zákona. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. – do konca februára kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
- Zároveň Vám podľa § 4 zákona vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.
- Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti v vzťahu k chráneným druhom rastlín a živočíchov podľa § 34 a § 35 zákona.

20. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, pod č. OU-TO-OSZP-2025/014547-002 zo dňa 27. 11. 2025:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
- nakladanie so stavebným odpadom bude v súlade s § 77 zákona o odpadoch,
- odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
- prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch,
- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom,
- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

21. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, pod č. OU-TO-OSZP-2025/014537-002 zo dňa 13. 11. 2025:

- Upozorňujeme, že:
- Príslušným stavebným úradom pre povolenie stavebného objektu „Rozšírenie vodovodu“ je Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie.

- V zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy k stavebnému objektu „Rozšírenie vodovodu“.

22. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanoviska mesto Topolčany, pod č. 2025/Výst..5999-On-001 zo dňa 05. 11. 2025:

- Stavebný úrad súhlasí s vydaním stavebného povolenia a zároveň požaduje rešpektovať príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané s osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

23. Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, pod č. SVP 24220/2025/02 zo dňa 14. 11. 2025:

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko:

- Navrhovaná trasa vodovodu je vedená v súbehu s vodným tokom BP Zľavského potoka (Izát), č. hydrologického poradia 4-21-12, identifikátor č. 753, ktorý patrí do našej správy.

- Podľa predloženej PD je navrhovaná trasa vedená v zelenom páse v súbehu s cestou na strane plánovaných RD.

- K navrhovanému vedeniu verejného vodovodu nemáme zásadné výhrady. Trasa je vedená mimo ochranné pásmo vodného toku.

- Zahájenie a ukončenie prác požadujeme vopred ohlásiť našej organizácii na t. č.: 0914 398 243.

- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vŕd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.

24. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 stavebného zákona a v zmysle § 26 vodného zákona.

A. Majetkovoprávne záležitosti:

Toto stavebné povolenie neoprávňuje investora - stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb a preto práva z neho plynúce môže začať vykonávať, len ak nedôjde k takýmto neoprávneným zásahom.

B. Námietky účastníkov konania:

Zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli v priebehu stavebného konania, ktoré bolo začaté dňa 17. 10. 2025 a oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 27. 01. 2026, vznesené žiadne pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia. Všetky oprávnené požiadavky orgán štátnej vodnej správy zohľadnil v tomto stavebnom povolení a investori sú povinní ich rešpektovať.

C. Všeobecné ustanovenia:

Nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorej jedno vyhotovenie sa potvrdené zasiela investorovi, druhá sa ponecháva na tunajšom úrade pre účely archivovania.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, obec Kuzmice, Jacovská 231, 956 21 Jacovce, požiadal podaním zo dňa 17. 10. 2025 Okresný úrad o vydanie stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu“ na pozemku parc. reg. C KN č. 411 a parc. reg. E KN č. 122, 221/1, 89/1, k. ú. Kuzmice.

Projektovú dokumentáciu v mesiaci 02/2024 vypracoval Ing. Ján Šprinka.

Uvedeným dňom (17. 10. 2025) bolo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté stavebné konanie.

Nakoľko predmetná žiadosť neobsahovala všetky potrebné náležitosti, Okresný úrad konanie prerušil rozhodnutím pod č. OU-TO-OSZP-2025/014059-002 zo dňa 27. 10. 2025 a súčasne vyzval navrhovateľa na doplnenie podania. Navrhovateľ doplnil podanie dňa 05. 11. 2025 a 21. 01. 2026.

Okresný úrad oznámil listom č. OU-TO-OSZP-2026/000200-005 zo dňa 27. 01. 2025 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania. Nakoľko to povaha veci nevyžadovala, Okresný úrad upustil od ústneho pojednávania a účastníkov konania a dotknuté orgány upovedomil, že svoje pripomienky a námietky k vydaniu stavebného povolenia možno uplatniť v lehote osem dní od doručenia oznámenia, a že inak sa na ne

neprihliadne. V určenej lehote nikto z účastníkov konania a dotknutých orgánov neuplatnil námietky k žiadosti o stavebné povolenie.

Okresný úrad umožnil účastníkom konania a dotknutým orgánom podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pred vydaním rozhodnutia a uviesť skutočnosti, ktoré považovali za významné pre vydanie rozhodnutia v danej veci.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Vzhľadom na to, že navrhované riešenie je v súlade s požiadavkami ochrany kvality povrchových a podzemných vôd, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosť o vydanie stavebného povolenia podaná dňa 17. 10. 2025
- oznámenie o začatí stavebného konania, zo dňa 27. 01. 2026
- listy vlastníctva a kópie katastrálnej mapy
- projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Jánom Šprinkom , v mesiaci 02/2024
- územné rozhodnutie mesto Topoľčany, č. 2024/Výst.5141-On-002, zo dňa 20. 03. 2025
- stanovisko Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TO-OCDPK-2024/012823-002 zo dňa 18. 09. 2024
- vyjadrenie Regionálna správa a údržba ciest č. 1443/2024 zo dňa 01. 07. 2024
- záväzné stanovisko mesto Topoľčany podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. a súhlas podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. č. 2025/Výst.5999-On-001 zo dňa 05. 11. 2025
- vyjadrenie Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ, č. SVP 24220/2025/02 zo dňa 14. 11. 2025
- stanovisko Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, č. ORHZ-TO1-2025/000170-005 zo dňa 24. 11. 2025
- vyjadrenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, pod č. 47775/2025/157 zo dňa 09. 07. 2025
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 6612529163 zo dňa 03. 11. 2025
- stanovisko Západoslovenská distribučná a.s., zo dňa 19. 01. 2026
- záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Nitra č. Z-PUSR-068484/2024 zo dňa 23. 08. 2024
- stanovisko SPP-distribúcia a.s., č. TD/NS/0004/2026/Kr zo dňa 07. 01. 2026
- vyjadrenie Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa pod č. OU-TO-OSZP-2025/014537-002 zo dňa 13. 11. 2025
- záväzné stanovisko Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod č. OU-TO-OSZP-2025/014536-002 zo dňa 28. 11. 2025
- vyjadrenie Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, pod č. OU-TO-OSZP-2025/014547-002 zo dňa 27. 11. 2025

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nebol vyrubený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 správneho poriadku. Podľa § 54 správneho poriadku sa odvolanie podáva na Okresný úrad Topoľčany, Nám. L. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti preskúmateľné súdom v zmysle § 177 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Táto verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli Obce Kuzmice, úradnej tabuli Okresného úradu Topoľčany, Centrálnej úradnej elektronickej tabuli a zverejnená na webovom sídle Okresného úradu Topoľčany po dobu 15 dní v zmysle § 26 správneho poriadku.

Po uplynutí 15 dní odo dňa zverejnenia tejto verejnej vyhlášky dotknutá obec zašle jednu potvrdenú kópiu Okresnému úradu Topoľčany späť.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Ing. Denisa Kotlárová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10328

Doručuje sa

Obec Kuzmice, Jacovská 231/30, 956 21 Kuzmice, Slovenská republika

Na vedomie

Ing. Ján Šprinka - PROINK - Projektová a inžinierska kancelária, Lomonosovova 6, Trnava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Nitra

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská, 955 01 Topoľčany 1

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany 1

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepny závod, Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany 1

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1

Okresný úrad Topoľčany, OCDaPK, OSZP - OPaK, OH, ŠVS, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ROZHODNUTIE]
Identifikátor: OU-TO-OSZP-2026/000200-0008433/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Denisa Kotlárová
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 24.02.2026 14:25:07 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 24.02.2026 14:25:25 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-TO-OSZP-2026/000200-0008433/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Michaela Rybanská
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Topoľčany
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 05.03.2026
Podpis a pečiatka: