M e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 90851 Holíč

Sp.zn.: 25405/25 V Holíči, dňa 03.11.2026
Vybavuje: Silvia Benešová

Vec
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

- V e r e j n á v y h l á š k a -

Žiadateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518** podal dňa 31.03.2025 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím o umiestnení stavby **„SA_Holíč, Betlehem, VNK, TS, NNK, NNV“** na pozemkoch parc.č. 602/1 a 147/1 v k.ú. Holíč, v zastavanom území mesta.

Ide o líniovú stavbu, ktorej predmetom je VN káblové vedenie, NN káblové vedenie a kiosková trafostanica.

Členenie stavby: **SO 01 – VN káblové vedenie**
SO 02 – NN káblové vedenie
PS 01 – Kiosková TS

SO 01 – VN káblové vedenie
Pri vežovej TS 0015-046 sa v zeleni osadí nová kiosková TS. Z VN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS sa vyvedú dva VN káble typu 3x NA2XS(F)2Y 1x240. Od TS káble povedú v zeleni, pod asfaltovou cestou a v chodníku a naspojkujú sa na exist. rozpojené VN káblové vedenie VN188. Navrhované VN káble budú v zeleni a pod chodníkom uložené v zemi v hĺbke min. 100cm v chráničke FXKV200, pod asfaltovou cestou budú podtlačené v hĺbke min. 120cm v chráničke PE200.
Po vybudovaní novej kioskovej TS a VN prípojky sa existujúca vežová TS 0015-046 demontuje. Medzi vežovou TS a betónovým stĺpom JB67 sa demontuje existujúce VN vzdušné vedenie vrátane JB67 a úsekového odpínača ÚO 35/188 sa vymení za nový, na tento stĺp sa preloží NN vzdušné vedenie medzi JB405 a vežovou TS. Demontovaný materiál je vo vlastníctve investora.

SO 02 – NN káblové vedenie
V zeleni pri navrhovanej kioskovej TS sa osadí nový betónový stĺp DB1. Existujúce NN vzdušné vedenia a vodiče verejného osvetlenia VO sa z vežovej TS odpoja a preložia na nový DB1. Medzi DB1 a DB402 sa existujúce NN vzdušné vedenie vymení za nové typu 2x NFA2X 4x120 a VO NFA2X 2x25. Všetky VO sa na DB1 prepoja. Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS sa vyvedie päť káblov typu NAYY-J 4x150. Káble sa na DB1 napoja na NN vzdušné vedenia. Navrhované NN káble budú uložené v zemi v hĺbke min. 100cm v chráničke FXKV110.
V súbehu s VN a NN káblami bude uložená chránička HDPE DN 40 pre budúci úložný optický kábel (UOK). V mieste križovania s asfaltovou cestou bude podtlačená v hĺbke min. 120cm v chráničke PE110. Konce HDPE chráničiek 40/33 (UOK) vo výkope musia byť ukončené vodotesnou koncovkou o priemere DN 40, aby sa do HDPE chráničky nedostala voda, zemina a iné nečistoty, ktoré by v budúcnosti pri zafukovaní ÚOK znemožnili alebo sťažili jeho montážne a servisné

činnosti. Na identifikáciu trasy HDPE chráničky sa použijú identifikačné markery Smart Marker SM 1500.

PS 01 – Kiosková TS

Predmetom PS je nová voľne stojaca betónová kiosková transformačná stanica s vonkajším ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH8C.
Trafostanica bude umiestnená pri vežovej TS 0015-046 v zeleni na parcele CKN 602/1 k.ú. Holíč, vežová TS 0015-046 sa demontuje.
Betónová bloková transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH8C sa používa ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektroenergetiky (distribučné rozvody).Transformačná stanica je zaujímavá svojimi rozmermi, pretože môže byť inštalovaná na frekventovaných miestach a tam, kde má byť nenápadná. Nezaberá veľa miesta a preto môže byť aj súčasťou existujúceho objektu. Výška trafostanice je 1,99m nad terénom aj so strechou a pôdorysné rozmery sú 3000x1900mm. Transformačná stanica je vzhľadom na svoje rozmery obsluhovateľná len zvonku bez možnosti vstupu do vnútorného priestoru, je rozdelená medzistenami na časť rozvádzača VN, časť transformátorovú a časť rozvádzača NN, do jednotlivých častí sú zvlášť dvere z hliníkovej zliatiny, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Transformačná stanica svojím vyhotovením vyhovuje STN EN 62271-202 : 12/2022. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice (vaňa) preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž trafostanice. V spodnej časti sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble. Káblový priestor (vaňa) slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery sú dané veľkosťou skeletu a prístrojového vybavenia. Vaňa trafostanice je z vnútornej strany natrená izolačnou látkou z dôvodu kontaktu s olejom transformátora v prípade jeho netesnosti alebo poruchy, z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou. Strecha je rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, ktoré sú zabudované na stavebnom telese, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná. Strecha môže byť navrhnutá v rôznych variantoch, napr. sedlová, rovná, atypická. Krytina strechy môže byť napr. kanadský šindeľ, betónová alebo keramická krytina. Technickým osvedčením vydaným Technickým a skúšobným ústavom stavebným Bratislava boli overené a potvrdené - mrazuvzdornosť, vodotesnosť, olejonepriepustnosť, požiarna odolnosť, hlučnosť, pevnosť betónu a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

Mesto Holíč ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov **oznamuje** všetkým známym účastníkom konania, že podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a súčasne podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona **nariaďuje** na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

01.12.2026 o 09^{00} hod.
so zrazom na Spoločnom stavebnom úrade v Holíči
Bernolákova 3, Holíč.

Do podkladov rozhodnutia je možno nahliadnuť do dňa ústneho pojednávania (pondelok, streda, piatok – stránkové dni) na Spoločnom stavebnom úrade v Holíči, ul. Bernolákova 3 – budova bývalej Fajansy. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Silvia Benešová
Odborný referent spol. stavebného úradu

Doručí sa:

- **účastníkom konania**, ktorým postavenie vyplýva z ustanovenia § 59 Stavebného zákona **verejnou vyhláškou**:

Iveta Földešiová, Ing. Branislav Smorada, Mesto Holíč, Daniela Kubicová, Ing. Peter Mušec, Lesy SR ŠP, Rudolf Kožík, Helena Maňásková, Mathias Kožík, Eleonóra Ločajová, Mgr. Daniela Kubicová, František Kožík, Mgr. Zlata Halahijová, Ing. Marán Langer, Ing. Pavel Kožík, Magda Meixner – Hrubišáková, Vladimír Lašák, Ján Kovačič, Liana Kovačičová, Miroslav Vaculka, Iveta Vaculková, AMI SLOVAKIA, spol. s r.o., Dan Hések, Michaela Hésková, HTS real, s.r.o., TS-VPP, s.r.o., Peter Oboril, Iveta Oborilová, Ján Švrček, Slovenský pozemkový fond, MVDr. Martin Gális, Mgr. Mária Gálisová, Zuzana Kocáková, Juraj Horváth, Mária Vaňková, Alexander Vanek, Mgr. Ľubica Sadloňová, Martin Hanzlúvka, Peter Václavík, Regina Václavíková, Miroslav Bubeník, Alžbeta Bubeníková, JUDr. Jaromír Nosek, Miroslav Nosek, Ján Nosek, MUDr. Dagmara Bridíková, Mgr. Miloslav Bridík, Marián Rajec, PhDr. Zdenko Čambal, PhD., Sylvia Čambalová, OIL JMP, s.r.o., Ing. Ján Kadlec, Emília Záhonová, Slavomír Šara, Ľudovít Šara, Dana Juráčková, Renáta Dynková, Mária Sprušanská, Alfonz Langer, Jozef Ivan, Mgr. Ivana Ivanová, Dušan Bohuš, Klára Štepanovská

-dotknutým orgánom:

1. Mesto Holíč – orgán územného plánovania
2. Mesto Holíč – cestný správny orgán
3. OÚ Skalica, Odbor star. o ŽP - ŠVS, OH, OPaK, Štefánikova 2157/20, Skalica
4. OÚ Skalica, Odbor KR, Štefánikova 2157/20, Skalica
5. OÚ Senica, Odbor CDaPK, Vajanského 17/1, Senica
6. MO SR, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Nám. gen. Viesta 2, Bratislava
7. RÚVZ so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica
8. OR HaZz v Skalici, Štúrova 1, Holíč
9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava
10. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava
11. SPP-Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
13. BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
15. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

Ku spisu: lx

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Holíč.

Vyvesené dňa 03.11.2026 **Zvesené dňa 18.11.2026**

.....
odtlačok pečiatky a podpis poverenej osoby