

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Číslo spisu

OU-NO-OSZP-2026/001935-007

Námestovo

03. 02. 2026



Rozhodnutie

Výrok

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 16 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „zákon č. 25/2025 Z. z.“), v súlade s prechodnými ustanoveniami § 84 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 25/2025 Z. z., koná podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona prerokoval a posúdil návrh stavebníka – Obec Lomná, Lomná 22, 029 54 Krušetnica, IČO: 00314633 a na základe výsledku vykonaného konania a o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a kolaudačného konania, predložených dokladov a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) rozhodol takto:

Stavebníkovi: Obec Lomná, Lomná 22
029 54 Krušetnica
IČO: 00314633

I.

Podľa § 26 ods. 2,3,4 vodného zákona a § 84 ods. 2 stavebného zákona za účelom posúdenia spôsobilosti vodnej stavby na trvalé užívanie a potreby zhodnotenia priebehu skúšobnej prevádzky za časový úsek povoľuje dočasné užívanie vodnej stavby „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“: SO 01 Združený objekt ČOV, PS 01 Technologická časť ČOV postavená na pozemkoch parcela č. C KN: 20004/1, 20004/2, 1200/107, 1200/108, 1200/482, 1200/483, 21928 v katastrálnom území Lomná do 30. 08. 2026.

Predmetom povolenia o dočasnom užívaní vodnej stavby na skúšobnú prevádzku je stavba „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“: SO 01 Združený objekt ČOV, PS 01 Technologická časť ČOV a to:

SO 01 Združený objekt ČOV

Účelom rekonštrukcie združeného objektu ČOV bolo rozšírenie stavebnej časti čistiare odpadových vôd z kapacity 160 EO na kapacitu 350 EO a výmena nevyhovujúcej časti technológie a to doplnenie o meranie prietoku a automatizovaný spôsob hrubého predčistenia odpadových vôd. V rámci rekonštrukcie čistiare odpadových vôd sa využil tzv. komôrkový typ, umožňujúci doplnenie a vyskladanie jednotlivých technologických priestorov (nádrží) a ich stavebno-technické pričlenenie k pôvodnej čistiarni odpadových vôd po odkopaní prísypu zemného telesa. K štyrom existujúcim nádržiam sa umiestnilo päť nových nádrží, každá o objeme 10,0 m3. Nádrže sú z priestorových

prefabrikátov dna a drieru a plošného prefabrikátu stropu. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj nahradenie nevhodného prístrešku z drevenej konštrukcie prevádzkovým objektom celomontovaného typu s komplexným vybavením vrátane dverí, krytiny a sanitárnej inštalácie (WC, umývadlo). Na hrubom predčistení sa zriadil kanálik na osadenie technologickej časti (dvojstupňových hrablic 50/30). V rámci rekonštrukcie sa zrealizoval výustný objekt, ktorý bol doposiaľ iba dočasný. Prívod elektrickej energie zostal nezmenený. Stavebná elektroinštalácia prevádzkového objektu pozostávajúca zo svetelných a zásuvkových vývodov aj technologická elektroinštalácia je napojená z existujúceho rozvádzača RM. Rozvody sú káblami CYKY typu „O“ „J“, pevne uchytenými na stene v lištách. Prevádzkový objekt je opatrený bleskozvodom. Prívod vody k jednotlivým zriaďovacím predmetom je z existujúcej vodomernej šachty. K vetraniu priestoru dúchadiel a k dotovaniu spotrebovaného vzduchu prevádzkou dúchadiel je prirodzený prívod prostredníctvom koncentricky umiestnených kanálikov s otvormi. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj nové odtokové potrubie DN 250 mm v dĺžke 68,0 m s lomovou šachtou a výustným objektom na pravom brehu toku Biela Orava. Pri výkopových prácach na stavebnej jame sa rešpektovali existujúce nádrže kde sa kombinoval strojný a ručný odkop až po základovú škáru. Odhumusovanie sa vykonalo prakticky iba v časti odkopu na svahu existujúceho objektu ČOV a na trase kanalizácie v hrúbke 200 mm, pričom ornica sa deponovala na dočasnej skládke vo vzdialenosti do 50,0 m a použila sa na zahumusovanie zemného telesa ČOV. Základová škára na kóte 671,09 m n.m. sa upravili štrkovým vankúšom z kameniva frakcie 16-32 mm v hr. 200 mm. Nádrže sa osadili do výkopu na doraz k existujúcim z max. škárou 20 mm na podklad z betónu STN EN 206+A2-C12/15 hr. 0,20. Nádrže sú samonosné a pozostávajú z prefabrikovaných dielcov dna, drieru a stropu, ktoré sú vyrobené z vodostavebného betónu STN EN 206+A2-C30/38. Vodorovná škára medzi jednotlivými prefabrikovanými dielcami sa tesní vodovzdornými tmelmi na silikátovej báze v hr. 20mm. Prevádzkový objekt je celomontovaný šesťuholníkového pôdorysného tvaru, ktorý korešponduje s tvarom podzemných nádrží, má betónový obvodový plášť hr. 150 mm s úpravou pohľadovým betónom. Prevádzkový objekt je montovaný komplet s betónovou podlahou, kompozitnými výplňami otvorov, dreveným krovom s krytinou s bleskozvodom a potrebným technickým vybavením. Rúry PVC DN 250 mm v kvalite SN8 v celkovej dĺžke v areáli ČOV 25,0 m a mimo areálu (odtok) 68,0 m sú s typovým uložením v šírke ryhy 800 mm. Kontrolné šachty v areáli ČOV vrátane mernej sú celoplastové Ø 600 mm. Kontrolná šachta na odtokovom potrubí je celoplastová Ø 1000 mm s poklopom B125. Oplotenie areálu ČOV s rozlohou 15,0x17,5 je z oceľového poplastovaného pletiva.

PS 01 Technologická časť ČOV

Technológia čistenia je založená na nízkozaťažovanom aktivačnom procese s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu. Zrealizovalo sa doplnenie tzv. komôrkového systému TURBO KS, ktoré malo doposiaľ obmedzenú skladbu a v rámci rekonštrukcie sa vybuďovala nová technologická zostava.

PZ 01 Mechanické predčistenie

Splaškové odpadové vody sú z obce privádzané na mechanický stupeň predčistenia, pozostávajúci z originálnych dvojstupňových hrubých a jemných hrablic s medzerami 50/30 mm a šírkou 350 mm z integrovaným košom na zhrabky. Uhol hrablic 70°. Zhrabky sa vyprázdňajú do plastového kontajnera obsahu 0,12 m³ a odtiaľ sa odvádzajú spolu s odpadom na skládku TKO.

PZ 02 Biologické čistenie

Biologické čistenie je v štyroch reaktoroch nitrifikačných priestorov pričom dva sú koncipované s nosičom biomasy. V nitrifikačných priestoroch dochádza k aeróbnemu odbúravaniu organického znečistenia, pričom vzniká biologický kal kombinovanej kultivácie vzhľadom na zostavu nosiča biomasy. Zmes vody a biologického kalu nateká potom do dosadzovacej časti ČOV, kde dochádza k oddeľovaniu vody od kalu a následne vyčistená voda je z povrchu odvádzaná perforovaným odtokovým potrubím do odtoku. Recykláciu medzi nitrifikáciou a selektrom s funkciou denitrifikácie zabezpečujú hydropneumatické čerpadlá. Miešanie v selektore je zabezpečené hrubobublinovým prevzdušňovaním.

PZ 03 Ducháreň a rozvod vzduchu

Vhodné podmienky t.j. hydraulické prúdenie zmesi v aktivačnom priestore, ako aj dodávka potrebného množstva vzduchu (kyslíka) pre proces biologického čistenia sú zabezpečené pneumaticky, vŕhaním vzduchu do systému s dúchadlami typ 3D19B (2ks) cez prevzdušňovacie elementy jednobublinkového systému typu GVA. Rozvody vzduchu sú potrubím D63 mm, ktorý je vedený z duchárne, umiestnenej v prevádzkovom objekte, priamo k spotrebe vo vnútri kanálikoch. Dopravované množstvo vzduchu - 4x 61,2 m³/hod. Tlak vzduchu – 40 kPa. Príkon – 4x 2,2 kW.

PZ 04 Kalové nádrže

Prebytočný biologický kal je podľa potreby hydropneumatiky prepúšťaný zo spodnej časti dosadzovacej časti biologického reaktora do kalových nádrží, kde dochádza k jeho zahusteniu, uskladneniu a oddelenej aeróbnej dostabilizácii.

PZ 05 Konštrukcie a rozvody stavebnej povahy

Prevádzkové zariadenie pozostáva z rozvodov PP DN63 vzduchových a prepojovacích potrubí substrátu z flexibilných potrubí DN90. Do tohto prevádzkového zariadenia sú pričlenené aj nosné konštrukcie nosiča biomasy a kotviace systémy.

PZ 04 Merné zariadenie

Meranie množstva vypúšťaných splaškových odpadových je zabezpečené meradlom. Názov meradla: Vyhodnocovacie zariadenie prietoku pre voľnú hladinu, typ meradla: vyhodnocovacia jednotka: FCU-400, snímač výšky hladiny: ULM-53N.

Účel skúšobnej prevádzky stavby: Odkúšanie technológie čistiare odpadových vôd po rekonštrukcii.

Podmienky dočasného užívania vodnej stavby na skúšobnú prevádzku:

- Stavebník je oprávnený dočasne užívať vodnú stavbu ČOV na skúšobnú prevádzku do 30. 08. 2026.
- Prevádzkový poriadok ČOV Lomná, vypracoval: Ing. Vladimír Kuderavý, Dátum: 24. 09. 2025.
- K vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť aj prevádzkový poriadok ČOV, v ktorom budú zohľadnené skúsenosti a závery zo skúšobnej prevádzky.
- Vlastník vodnej stavby je povinný udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať údržbu tak, aby bola schopná plynulej a bezpečnej prevádzky.
- Vlastník vodnej stavby je tiež povinný v zmysle § 53 písm. i) vodného zákona dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy a platné právne predpisy.
- Vodnú stavbu možno užívať len na účel stanovený týmto povolením.
- Stavba bude prevádzkovaná na základe platného povolenia na osobitné užívanie vôd za dodržania v ňom stanovených podmienok a Prevádzkového poriadku ČOV Lomná, ktorý vypracoval: Ing. Vladimír Kuderavý, Dátum: 24. 09. 2025.
- Najmenej 60 dní pred ukončením skúšobnej prevádzky ČOV požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby a povolenia na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z ČOV.
- K návrhu na vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby po skončení skúšobnej prevádzky predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV a stanovisko správcu toku.
- Pri prevádzke je potrebné dodržiavať predpisy o bezpečnosti pri práci.
- Počas prevádzky vodnej stavby vykonávať pravidelnú kontrolu jej technického stavu v zmysle vypracovaného prevádzkového poriadku.
- Vlastníkom vodnej stavby bude Obec Lomná, Lomná 22, 029 54 Krušetnica, IČO: 00314633.
- Prevádzkovateľom vodnej stavby bude EKOSPOL, a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina podľa Zmluvy o prevádzkovaní VK a ČOV.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

II.

Podľa § 26 ods. 2,3,4 vodného zákona a § 82 stavebného zákona povoľuje užívanie časti vodnej stavby: „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“: SO 02 Rozšírenie kanalizácie, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu, postavenej na pozemkoch parcela č. C KN: 22156 v katastrálnom území Lomná.

Účel užívania stavby: je rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie na odvedenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov na ČOV, vybudovanie dažďovej kanalizácie a rozšírenie verejného vodovodu pre zásobovanie rodinných domov pitnou vodou.

SO 02 Rozšírenie kanalizácie

Vybudovala Stoka „B5“ z potrubia DN250 v dĺžke 215,5 m, pričom splaškové vody sa privedú do existujúcej šachty Š3 na stoke „C. Paralelne vedená stoka „D“ z povrchového odtoku (dažďová kanalizácia) z potrubia DN 250 v dĺžke 219,0 m je po brzdiacej šachte privedená do existujúcej pravostrannej priekopy. V rámci objektu sa vybudovali kanalizačné prípojky DN150 - 17 ks po hranicu pozemku s kontrolnou šachtou DN300. Vzhľadom na konfiguráciu terénu a náročnosť z hľadiska spádových podmienok sa odkanalizované zrealizovalo v jednej ryhe aj s vodami z povrchového odtoku. Pri realizácii kanalizačného systému v tejto extrémnej lokalite z hľadiska vôd z povrchového odtoku sa uplatnilo riešenie spoločných spádiskových šachiet s úsporou 17 šachiet. Na stokovej sieti sú kontrolné šachty typ REHAU AWA priebežné, spádiskové – 17 ks, brzdiaca a koncová – 1 ks. Napojenie stôk v šachtách je dno na dno pri potrubí na odtok z povrchového odtoku. Napojenie na šachty splaškového potrubia je prevažne na spôsob spádiska s výškou 1,25 m. Revízne šachty REHAU sú celoplastové kruhové o priemere 1000mm

komplexne s prefabrikovaným šachtovým dnom, kanalizačnými skružami, vyrovnávacími prstencami h = 70 mm a s liatinovým poklopom BEGU tr. C250 v chodníku. Mimo chodníka na trase dažďovej kanalizácie sú plastové šachty z PP DN1000 mm typu REHAU brzdiaca s poklopom BEGU tr. D400. Vetva „D“ odvádza dažďové vody z miestnej komunikácie pomocou líniového žľabu v dĺžke 12 m a pomocou uličných vpustí – 16 ks.

SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu

Vybudovalo sa rozšírenie verejného vodovodu, zo súčasnej dĺžky 360,0 m o 78,0 m na celkovú dĺžku Radu 1-1-1a na 438,0 m. Pretože sa jedná o rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete zo zdroja VDJ 2x150 m³ s min. hladinou vody na úrovni 724,70 m n.m. po posúdení tlakových pomerov v lokalite sa pri napojení v km 0,360 (rad 1-1-1a) zmenil profil potrubia z DN 100 na potrubie HDPE DN 80. Trasa rozšírenia vodovodu je vedená súbežne s rozšírením splaškovej kanalizácie a dažďovej kanalizácie.

Pre užívanie stavby Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

- V súlade s § 82 ods. 1 stavebného zákona, bude stavba užívaná len na povolený účel.
- V zmysle § 103 stavebného zákona je vlastník stavby povinný uchovávať v nepoškodenom stave dokumentáciu skutočného realizovania stavby po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
- Stavba je stavebne ukončená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a je schopná užívania dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Vlastník stavby je povinný stavbu udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu, a aby sa čo najviac predĺžila jej užívatel'nosť.
- Vlastníkom vodnej stavby je Obec Lomná, Lomná 22, 029 54 Krušetnica, IČO: 00314633.
- Prevádzkovateľom stavebného objektu SO 02 Rozšírenie kanalizácie bude EKOSPOL, a.s, Vajanského 20, 010 01 Žilina podľa Zmluvy o prevádzkovaní VK a ČOV.
- Prevádzkovateľom stavebného objektu SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu bude Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254 podľa Zmluvy č. 450/2025 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku uzavretej podľa ust. § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Podmienky a pripomienky určené účastníkmi konania, dotknutými orgánmi a dotknutými organizáciami:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín stanovisko k preberaciemu konaniu č. 49/2025/SCŽSK zo dňa 01. 10. 2025:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja ako správca cesty III/2271, na základe žiadosti o vykonanie preberacieho konania od stavebníka Obec Lomná, pre stavbu „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“ k. ú. Lomná na základe miestnej obhliadky stavby predkladá nasledovné stanovisko:

- Správca cesty dal pre vydanie územného rozhodnutia stanovisko pod č. 1793/2023/SC ŽSK-03 zo dňa 04. 12. 2023 a pre vydanie stavebného povolenia stanovisko pod č. 1910/2024/SC ŽSK-03 zo dňa 18. 10. 2024.

S vydaním kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“ súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Žiadateľ si je vedomý, že na ceste III/2271 je vykonávaná letná a zimná údržba, preto vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania letnej a zimnej údržby správcu cesty a bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z výkonu letnej a zimnej údržby a nebude si uplatňovať prípadné náhrady škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti s činnosťou správcu cesty.
- Dňom preberacieho konania začína plynúť záručná doba pre zásah do telesa cesty v zmysle stanoviska správcu cesty.
- Toto stanovisko z preberacieho konania požadujeme v plnom rozsahu zapracovať do kolaudačného rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania:

- V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené tieto nedorobky a vady, ktoré musia byť odstránené v týchto lehotách: neboli zistené.

Odôvodnenie

Stavebník – Obec Lomná, Lomná 22, 029 54 Krušetnica, IČO: 00314633 podal dňa 25. 09. 2025 Okresnému úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia o dočasnom užívaní „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“: SO 01 Združený objekt ČOV, PS 01 Technologická časť ČOV stavby na skúšobnú prevádzku a o vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“: SO 02 Rozšírenie kanalizácie, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu.

Podľa § 73 ods. 1 vodného zákona na rozhodovanie týkajúce sa vodných stavieb sa vzťahujú všeobecné predpisy o stavebnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

Z formulácie ustanovenia § 73 ods. 10 vodného zákona vyplýva, že ak orgán štátnej vodnej správy vydáva tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko povolení, môže tak urobiť v jednom rozhodnutí.

Podľa § 84 ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. ak ide o stavbu, pre ktorú je vydané stavebné povolenie podľa doterajších predpisov, ak sa územné rozhodnutie nevyžadovalo, použijú sa doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 aj na vybavenie žiadosti o povolenie na zmenu stavby pred dokončením, povolenie na predčasné užívanie stavby, povolenie na dočasné užívanie stavby na účel skúšobnej prevádzky, kolaudačné rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podanej po 31. marci 2025 vrátane vydania záväzných stanovísk pre tieto konania.

Podľa § 84 ods. 8 zákona č. 25/2025 Z. z. konanie podľa odsekov 4 až 7 vedie stavebný úrad príslušný podľa doterajších predpisov.

Povolenie na osobitné užívanie vôd a stavebné povolenie na stavbu bolo vydané Okresným úradom Námestovo, odborom starostlivosti o životné prostredie č. s.: OU-NO-OSZP-2025/001831-004 zo dňa 14. 01. 2025, právoplatné dňa 14. 02. 2025.

V priebehu konania boli doložené nasledovné doklady:

- Certifikát typu meradla č. 022/1/144/16 zo dňa 24. februára 2016.
- Stanovisko Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín č. 49/2025/SCŽSK zo dňa 01. 10. 2025 k preberaciemu konaniu.
- Stavebné denníky.
- Kópia stavebného povolenia.
- Kópia Zmluvy o prevádzkovaní VK a ČOV.
- Kópia Zmluvy č. 450/2025 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku uzavretá podľa ust. § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby – geodetická časť, stavba: Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná, vyhotovil: Ing. Juraj Karolčík, dátum vyhotovenia: September 2025.
- Protokol o odovzdaní diela – Podľa paragrafu 554 ods. 6 Obchodného zákonníka zo dňa 28. 08. 2025.
- Prevádzkový poriadok ČOV Lomná, ktorý vypracoval: Ing. Vladimír Kuderavý, Dátum: 24. 09. 2025.
- Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OH k dokumentácii pri kolaudácii stavby „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“ pri kolaudácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. č.: OU-NO-OSZP-2025/022627-002 zo dňa 22. 09. 2025.
- Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne č.: RÚVZDK/OHŽPaZ/1675/6394/2025 zo dňa 17. 10. 2025.
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie, Vykonaná v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. §13 zo dňa 23. 09. 2025.
- Protokol o preverení kusovou skúškou rozvádzača podľa STN EN 61439-1 zo dňa 25. 08. 2025.
- Protokol o skúške vodotesnosti, Spôsob konania podľa STN 75 0905, objekt SO 01 Združený objekt ČOV zo dňa 29. 08. 2025.
- Protokol o komplexnom vyskúšaní v trvaní 8 hodín, objekt SO 01 Združený objekt ČOV zo dňa 29. 08. 2025.
- 33x Protokol zo skúšky tesnosti kanalizačného potrubia – Skúšanie vzduchom (metóda „L“).

- Zápis č.1 o tlakovej skúške podľa STN 45 5911 a EN 085, konanej dňa 26. 08. 2025 – 27. 08. 2025 na stavbe „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie verejnej vodovodnej siete v obci Lomná“, objekt: vodovodné potrubie HDPE PE 100 SDR 11 DN 90 zo dňa 27. 08. 2025.
- Certifikáty a atesty od použitých materiálov.

Správny orgán oznámil listom č. s.: OU-NO-OSZP-2025/0023305-002 zo dňa 14. 10. 2025 začatie konania a nariadil ústne pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním:

I. podľa § 73 vodného zákona a § 84 ods. 2 stavebného zákona za účelom posúdenia spôsobilosti vodnej stavby na trvalé užívanie a potreby zhodnotenia priebehu skúšobnej prevádzky za časový úsek o dočasnom užívaní vodnej stavby na skúšobnú prevádzku „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“: SO 01 Združený objekt ČOV, PS 01 Technologická časť ČOV,

II. podľa § 73 vodného zákona a § 80 stavebného zákona o vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť vodnej stavby „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“: SO 02 Rozšírenie kanalizácie, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu v spoločnom konaní účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 06. 11. 2025 so zrazom pozvaných na obecnom úrade v Lomnej o čom je spísaný protokol.

Zároveň ich upozornil, že na námietky, ktoré sa netýkajú skutočností, ktoré sa skúmajú v kolaudačnom konaní, a na námietky neuplatnené najneskôr pri ústnom pojednávaní sa neprihliadne. Po preskúmaní predložených dokladov a po vykonaní miestnej obhliadky bolo konštatované, že stavba bola uskutočnená podľa stavebného povolenia a dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Súčasne týmto oznámením Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyzval účastníkov konania, aby sa najneskôr na ústnom pojednávaní oboznámili s podkladmi rozhodnutia, vyjadrili k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie.

Stavebník dňa 29. 01. 2026 doplnil svoju žiadosť o Zmluvu č. 450/2025 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku uzavretú podľa ust. § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 15 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Doručenie účastníkom konania verejnou vyhláškou Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva na základe toho, že sa jedná o líniovú stavbu podľa § 139 ods. 3 písm. e) stavebného zákona.

Skúšobná prevádzka ČOV bola povolená po dohode so stavebníkom do 30. 08. 2026 z dôvodu odskúšania technológie ČOV.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe výsledku vykonaného spoločného konania, pri ktorom neboli zistené zásadné skutočnosti brániace užívaniu vodnej stavby a na podklade predložených dokladov, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia povoľuje užívanie vodnej stavby „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“: SO 02 Rozšírenie kanalizácie, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu a dočasné užívanie vodnej stavby „Rekonštrukcia ČOV a rozšírenie vodovodu, stokovej siete a miestnej cesty v obci Lomná“: SO 01 Združený objekt ČOV, PS 01 Technologická časť počas skúšobnej prevádzky tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zák. č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správneho poplatku.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno, podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo. Toto

rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

Doručí sa verejnou vyhláškou:

Účastníci konania podľa § 78 stavebného zákona:

1. Obec Lomná, Lomná 22, 029 54 Krušetnica - stavebník
2. Vlastníci pozemkov parcela č. C KN: 22156, 20004/1, 20004/2, 1200/107, 1200/108, 1200/482, 1200/483, 21928 v katastrálnom území Lomná, na ktorých je stavba umiestnená.
3. Ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy môžu byť stavbou

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania vzhľadom na líniový charakter stavby (§ 139 ods. 3 stavebného zákona) doručuje verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 73 ods. 9 vodného zákona a § 82 ods. 6 stavebného zákona a musí byť podľa 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle správneho orgánu Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania.

Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne, iným spôsobom v mieste obvyklým t. j. na úradnej tabuli Obce Lomná, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby:

Po uplynutí vývesného termínu a potvrdení, prosíme zaslať obratom na tunajší úrad, s vyznačením uvedených údajov. Ďakujeme.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10118

Doručuje sa

Obec Lomná, so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle obce (doručuje sa na vedomie a nemá právne účinky), Lomná 22, 029 54 Lomná, Slovenská republika

Na vedomie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove, Námestovo 1250, 029 01 Námestovo 1
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP - úsek OH, úsek ŠSOPaK, Miestneho priemyslu 571, Námestovo
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina

Okresný úrad Námestovo, odbor CD a PK, Miestneho priemyslu 571, Námestovo

Slovenský pozemkový fond, (nemá právne účinky), Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát, Bysterecká 2067/5, 026 01 Dolný Kubín 1

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod, M. Rázusa 104, Žilina

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána
Jančeka 36, Ružomberok
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín 1
EKOSPOL a.s., projektant, Vajanského 20, 010 01 Žilina 1
Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1
Obec Krušetnica, stavebný úrad, Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto