

OKRESNÝ ÚRAD PIEŠŤANY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany

Číslo spisu

OU-PN-OSZP-2026/003880-005

Piešťany

12. 08. 2026



ROZHODNUTIE
VODOPRÁVNE POVOLENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Doručí sa:

1. Obec Ostrov, 922 01 Ostrov 315
2. Marek Orviský, 922 01 Ostrov 173
3. Margaréta Orviská, 922 01 Ostrov 173
4. Ostatným účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou
5. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany – k spisu

Na vedomie:

6. JVS vodaprojekt s.r.o., Ing. Jaroslava Vašková (zodpovedný projektant), SNP 26, 934 01 Levice
7. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátенý názov: TAVOS, a.s.), Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Ulica Limbová 6, 917 02 Trnava
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1674/1, 917 01 Trnava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi

Obec Ostrov, 922 01 Ostrov 315, IČO: 00 312 827

podľa ustanovenia § 26 ods. 4 vodného zákona v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 stavebného zákona
povolenie na uskutočnenie vodných stavieb

„SO 01 Gravitačná kanalizácia“,
„SO 02 Kanalizačná čerpacia stanica a výtlačné potrubie“,
„SO 03 Elektrická prípojka nn k ČS“,
„SO 04 Kanalizačné odbočenia“,

ktoré budú zrealizované na pozemkoch parc. KN reg. „C“ č. 497/2, 315/5 v k. ú. Ostrov v rámci stavby: „Rozšírenie kanalizácie v obci Ostrov, ul. Lazová“.

Obec Krakovany ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s vydaním vodoprávneho povolenia na vodné stavby:

„SO 01 Gravitačná kanalizácia“,
„SO 02 Kanalizačná čerpacia stanica a výtlačné potrubie“,
„SO 03 Elektrická prípojka nn k ČS“,
„SO 04 Kanalizačné odbočenia“,
špeciálnym stavebným úradom (č. j. POD-S2025/00676 – Ma/ZS, zo dňa 08. 12. 2025).

Obec Krakovany ako príslušný stavebný úrad vydal dňa 31. 01. 2025 rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie kanalizácie v obci Ostrov, ul. Lazová“ pod č. j. S2024/00577-Ba / UR, zo dňa 31. 01. 2025.

Hlavným účelom vodnej stavby je odvádzanie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzťahuje na vodné stavby v rozsahu:

Stavebné objekty:

„SO 01 Gravitačná kanalizácia“
- stoka „GA“ - PVC DN 300, dĺžka 142,00 m
- stoka „H“ - PVC DN 300, dĺžka 122,00 m
- kanalizačná šachta Š1-Š9

„SO 02 Kanalizačná čerpacia stanica a výtlačné potrubie“
- čerpacia stanica ČS7, betónová, prefabrikovaná, DN 2100
- výtlačné potrubie HDPE DN 90 x 5,4, dĺžka 18,00 m

„SO 03 Elektrická prípojka nn k ČS“
- elektrická prípojka NN - kábel NAVY-J 4x16
- prípojková poistková skriňa PPS (SPP 2C P0 IP43)
- korugovaná chránička KF09063, dĺžka 22,00 m

„SO 04 Kanalizačné odbočenia“
- 10 ks kanalizačné zaústenia - PVC-U DN 150, dĺžka 26,80 m

Prevádzkové súbory:

„PS 01.1 Strojnotechnologická časť čerpacej stanice“
- 2 ks čerpadlá, typ NP 3085.160 SH-256, 2,4 kW, systém 1+1

„PS 01.2 Elektrotechnologická časť čerpacej stanice (MaR a ASRTP)

- rozvádzač objektu
- inštalácia technologických zariadení vrátane napojenia, ovládania a prenosu dát
- ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

2. Stavby budú uskutočňované podľa projektovej dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto vodoprávneho povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

3. Stavby nesmú byť začaté, kým vodoprávne povolenie nenadobudne právoplatnosť. Vodoprávne povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

4. Stavby budú dokončené do troch rokov odo dňa začatia realizácie vodných stavieb.

5. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

6. Pri stavbách a ich uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.

7. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky na základe výberového konania.

8. Toto vodoprávne povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a účastníkov konania v zmysle § 70 stavebného zákona.

9. Označiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

10. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodných stavieb, prípadne zabezpečiť uvedenie vecí do pôvodného stavu.

11. Počas realizácie daných stavieb udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na príľahlých pozemkoch.

12. Po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie.

13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

14. Po skončení prác je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).

15. Po dokončení vodných stavieb požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na základe ktorého budú vodné stavby dané do užívania. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť projekt skutočného vyhotovenia vodných stavieb, porealizačné geodetické zameranie vodných stavieb, certifikáty od použitých materiálov, protokol o prevzatí a odovzdaní vodných stavieb, prevádzkový poriadok k vodným stavbám, výsledky predpísaných skúšok, doklad o zriadení vecného bremena na pozemky, na ktorých dôjde k výstavbe predmetných vodných stavieb a ku ktorým stavebník nemá vlastnícke alebo iné právo.

16. Podľa § 58 ods. 4 stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, alebo stavbám, prípadne súhlas vlastníka alebo užívateľa pozemku či stavieb na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

17. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany – vyjadrenie č. 16160/2024/HGu, zo dňa 15. 07. 2024

K predloženej PD uvádzame nasledovné vyjadrenie:

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania podmienok:

- Spoje revízných šácht žiadame utesniť gumovým tesnením alebo bitumenovým pásom.
- Kanalizačné poklopy liatinové s pružným zámkom predpísanej nosnosti osadené spolu s vyrovnávajúcimi prstencami na lepiacu maltu.
- Otvor pre navrhované predĺženie verejnej kanalizácie žiadame realizovať jadrovým vŕtaním.
- Koncovú Š9 vybudovať ako priebežnú so zaslepením prítoku.
- Zaústenie k parc. KN reg. „C“ č. 309/7 žiadame vybudovať min. 1 m od navrhovanej šachty na potrubí verejnej kanalizácie.
- V rámci výstavby žiadame zrekonštruovať ČS6 čerpadlá.

Uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné dodržať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku kanalizácie našu vodárenskú spoločnosť:

- Kanalizačné prípojky žiadame napojiť priamo na potrubie, nie do revízných šachiet, doporučujeme ich opatriť spätnou klapkou proti zatápaniu, na revízne šachty na verejnej kanalizácii žiadame osadiť protizápachové poklopy.
- V celej lokalite žiadame osadiť kanalizačné revízne šachty typové prefabrikované s priemerom 1000 mm.
- Upozorňujeme investora, že kanalizácia bude verejnými sieťami len v tom prípade, pokiaľ ich vlastníkom bude v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 3 odst. 2, subjekt verejného práva. Ak výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného práva, podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia je zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k dotknutej stavbe medzi jej vlastníkom a subjektom verejného práva a podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva. Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva.
- Kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejnej kanalizácie podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Kanalizačnú prípojku pre každý rodinný dom je nutné riešiť individuálne, vyjadrenie ku kanalizačným prípojkám pre jednotlivé rodinné domy vydá TAVOS, a.s., až po prevzatí vybudovaných verejných sietí našou spoločnosťou do prevádzky.
- Pokiaľ má byť kanalizácia po vybudovaní a uvedení do užívania odovzdaná do prevádzky TAVOS, a.s., siete musia byť uložené vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam.

Uvádzame požiadavky, ktoré je potrebné splniť, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku čerpacej stanice (ČS) našu vodárenskú spoločnosť:

Stavebná časť ČS:

- priemer čerpacej šachty min. 2 000 mm,
- ČS bude vybudovaná mimo komunikácie z dôvodu minimalizovania uzavretia komunikácie pri pravidelnej údržbe,
- výška spodnej hrany prítoku od dna min. 2 000 mm, pri hlavných ČS zvýšiť hĺbku na 2 500 mm, pokiaľ to podložie umožňuje,
- v oblastiach s výskytom pieskov a štrkov vytvoriť na dne ČS sedimentačnú jímku,
- dno ČS vyspádovať smerom k čerpadlám,
- vstup do ČS - nerezový rebrík neosádzať do priestoru hrubých hrabíc/záchytného koša,
- doplniť madlá pre vstup do ČS,
- prístupová komunikácia k ČS pre čistiace vozidlo s hmotnosťou 30 t + manipulačný priestor pre údržbu ČS a obsluhu rozvádzača,
- na ČS osadiť nerezové poklopy, resp. liatinové s pántami,
- magnetické koncové spínače kontroly vstupu nahradiť pohyblivými s pružnou tyčinkou.

Strojno-technologické vybavenie ČS:

- technologické vybavenie z nerez (č. materiálu 17 248): (poklopy, armatúry, kotviace prvky, prvky odvetrania a rebrík),
- poklopy vytvoriť tak, aby sa zabezpečil bezpečný vstup do ČS, vyťahovanie čerpadiel a čistenie hrubých hrablic/záchytného koša,
- na prítoku osadiť tlmiaci plech,
- vyhotoviť kotviaci bod pre pracovníka, ktorý vstupuje do ČS,
- čerpadlá osádzať vždy oproti prítoku čerpadla, opatriť ich nerezovou reťazou vhodnou na vyťahovanie pomocou hydraulického ramena,
- tlakovú sondu na meranie hladiny a hladinové spínače uchytiť na nerezovú reťaz opatrenú závažím, tak aby sa dali vymeniť (do otvorov),
- osadiť kôš/hrubé hrablice (min. do výšky 1 000 mm) na prítoku do ČS - odkonzultovať s prevádzkou technické riešenie,
- čerpadlá v zapojení 1+1 (1 v chode – 100% rezerva),
- čerpadlá v súlade so štandardami TAVOS, a.s. (odporúčame FLYGT), typ sa určí po dohode projektanta a pracovníka TAVOS, a.s.,
- na výtlaku každého čerpadla spätná guľová klapka a uzatváracia armatúra: pri veľkých ČS vložiť pred spätnú klapku kompenzátor na tlmenie vibrácií,
- minimálna veľkosť výtláčného potrubia od čerpadla musí byť DN65,
- výtlaky čerpadiel musia byť napojené na výtlak z ČS „Y“ spôsobom, pre hlavné kanalizačné prečerpávacie stanice (KPS), požadujeme výtlaky „Y“ spolu s armatúrami umiestniť v armatúrnej šachte s prietokomerom a osadenie sondy pre meranie tlaku,
- uzatvoriť spodnú časť rozvádzača a vzdialenosť rozvádzača a ČS7 musí byť min. 1 m.

Elektro časť a MaR:

- elektrická prípojka dimenzovaná na chod oboch čerpadiel,
- ČS s čerpadlami s príkonom nad 3 kW – softštartér alebo frekvenčný menič (po dohode s prevádzkou),
- ovládanie chodu čerpadiel od kontinuálneho merania hladiny tlakovou sondou (hladina L1 – vypnutie čerpadla, hladina L2 – zapnutie čerpadla, hladina L3 – zapnutie 2. čerpadla a signalizácia maximálnej hladiny), zmena otáčok motora čerpadla v závislosti od výšky hladiny v ČS, plavák pre blokovanie chodu čerpadla pri minimálnej hladine v ČS,
- inštalovať prietokomer na výtlaku z ČS, pre hlavné KPS bude prietokomer umiestnený v mernej šachte, dimenzia prietokomera totožná s výtláčným potrubím,
- na telese ČS osadiť prepojovaciu skrinku (odvetranú), v ktorej budú pripojené všetky elektrické komponenty vychádzajúce z ČS. Pri výmene alebo oprave električky v ČS sa nebude zasahovať do rozvádzača, oprava sa zrealizuje v prepojovacej skrinke,
- celoplastový rozvádzač s podstavcom vysokým min. 40 cm mimo telesa čerpacej stanice, krytie IP 55 a viac, vyhrievaný a odvetrávaný vnútorný priestor rozvádzačov, elektromerový rozvádzač osadiť vedľa rozvádzača technologického,
- na bočnej stene rozvádzača musí byť umiestnená zásuvka na pripojenie dieselagregátu,
- malé čerpacie stanice – prenos dát z ČS na vodárenský dispečing – hlásenie súbornej poruchy cez GSM modul,
- na dispečing prenos nasledujúcich signálov, aktuálny prietok, pretečené množstvo za jednotku času, stav plavákov, alarm – signalizácia maximálnej hladiny, stav čerpadiel – chod, stop, porucha, súborná porucha.

Upozorňujeme investora, že vykonávať všetky práce na verejnej kanalizácii je možné iba za prítomnosti poverenej osoby prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a po konzultácii s útvarom odvádzania odpadových vôd Piešťany.

Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb si uplatňujeme na základe zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, jednak ako vlastník v súlade s § 15, 16 a/alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17, 18 verejných sietí, na ktoré sa budú navrhované vodné stavby pripájať.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava – vyjadrenie č. Z-PUSR-23686/2026/BA, zo dňa 26. 03. 2026

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z. z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava – stanovisko č. SEMaI-EL-13/2-1-4001/2024, zo dňa 29. 05. 2024

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou horeuvedenej stavby v k. ú. Ostrov, okres Piešťany. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania.

SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0651/2025/Ga, zo dňa 20. 08. 2025

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete a dotknutá právnická osoba:

SÚHLASÍ s vydaním Rozhodnutia o stavebnom zámere za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, v prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a strednotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia, a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona,
 - Pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požadujeme predložiť Žiadosť o vyjadrenie dotknutej právnickej osoby ku kolaudácii stavby, ktorej prílohou musí byť:
 - kópia „Oznámenia o začatí prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení“, ktoré stavebník doručil SPP-D
 - kópia „Rozhodnutia o stavebnom zámere“
- pričom na základe tejto žiadosti a predložených dokladov SPP-D vydá záväzné vyjadrenie ku kolaudácii stavby.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – stanovisko č. CDP 011075/2025, zo dňa 05. 09. 2025

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. preskúmala predloženú projektovú dokumentáciu a s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu „súhlasí“ za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri realizácii stavby:

1. Nová prípojka bude napojená z existujúceho podperného bodu siete NN č. 95 v obci Ostrov.
2. Deliace miesto budú vývodové svorky poistkových spodkov v skrinke SPP 1 na p.b. č. 95.
3. Stavebník vybuduje na svoj náklad elektromerový rozvádzač, prístupný z verejne prístupného miesta v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a prípojku/prívod NN k elektromerovému rozvádzaču od deliaceho miesta do elektromerového rozvádzača káblom NAYY-J 4x16 mm² na prívodné svorky hlavného ističa pred elektromerom, ktorý bude trojfázový s In=16 A s vypínacou charakteristikou B, všetky nemerané časti budú plombovateľné.
4. Meranie spotreby elektrickej energie bude umiestnené na mieste trvale prístupnom pracovníkom Západoslovenskej distribučnej, a.s. v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

5. Elektromerový rozvádzač bude použitý predpísaných rozmerov v zmysle postupu Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktorý je dostupný na webovej adrese www.zdis.sk a odporúčame ho použiť v plastovom vyhotovení. Na jeho uzatvorenie bude použitý typizovaný mechanizmus pre energetické zariadenia.
6. Novovytváraná NN prípojka bude prevádzkovaná v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

Ďalej žiadame pri realizácii stavby zabezpečiť plnenie nasledovných podmienok:

- a) V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. budú pri výstavbe rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma,
- b) Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú vzdušné NN vedenia vo vlastníctve ZSD, a.s.
- c) Pri výstavbe dôjde k prácam v pásme NN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti týchto vedení a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
7. Stavbu je možné pripojiť k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa 122366354 do distribučnej sústavy.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6612520134, zo dňa 28. 07. 2025

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia:

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 902719840.
- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje),
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Optické vedenie - Nedochádza ku stretu

Nízkonapäťové vedenie - Nedochádza ku stretu

MW vedenie - Nedochádza ku stretu

Rádiové vedenie - Nie je predmetom vyjadrenia

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. zároveň upovedomuje stavebníka o nasledovnom:

1. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
2. EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z. z.
3. V prípade, že je v tomto Vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto Vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/ spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
4. V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.
5. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.
6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z.
7. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
9. Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.
10. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.

Majetkovoprávne vzťahy:

Vodné stavby budú umiestnené na pozemku parc. KN reg. „C“ č. 497/2 v k. ú. Ostrov, ktorý je podľa listu vlastníctva č. 900 vo vlastníctve Obce Ostrov, 922 01 Ostrov 315, IČO: 00 312 827 a parc. KN reg. „C“ č. 315/5 v k. ú. Ostrov, ktorý je podľa listu vlastníctva č. 1419 vo vlastníctve Marek Orviský, Margaréta Orviská, 922 01 Ostrov 173.

Všeobecné ustanovenia:

1. Projekt vypracovala: Ing. Jaroslava Vašková, ev. č.: 3952*A2
2. Spôsob uskutočnenia stavby dodávateľsky na základe výberového konania
3. Investičný náklad stavby: 281 241, 77 €

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Odôvodnenie

Dňa 11. 02. 2026 bola na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť stavebníka Obec Ostrov, 922 01 Ostrov 315, IČO: 00 312 827 o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodných stavieb:

„SO 01 Gravitačná kanalizácia“,

„SO 02 Kanalizačná čerpacia stanica a výtlačné potrubie“,

„SO 03 Elektrická prípojka nn k ČS“,

„SO 04 Kanalizačné odbočenia“, ktoré budú zrealizované na pozemkoch parc. KN reg. „C“ č. 497/2, 315/5 v k. ú. Ostrov v rámci stavby: „Rozšírenie kanalizácie v obci Ostrov, ul. Lazová“.

Stručný popis stavby:

Projekt rieši rozšírenie kanalizácie, ktorá bude nadväzovať na vybudovanú verejnú kanalizáciu. V rámci stavby bude predĺžená stoka „GA“ a vybudovaná nová stoka „H“ s čerpacou stanicou ČS7 a krátkym výtlačným potrubím, ktorým sa splaškové odpadové vody zo stoky „H“ zaústia do koncovej šachty stoky „GA“. Kanalizácia bude vybudovaná z potrubia PVC-U DN 300, celkovej dĺžky 264,00 m a výtlačného potrubia HDPE DN 90 x 5,4, dĺžky 18,00 m. Kanalizačné zaústenia v počte 10 ks budú vybudované z PVC-U DN 150, dĺžky 26,80 m.

Na základe podanej žiadosti tunajší úrad oznámil začatie vodoprávneho konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám oznámením pod č. OU-PN-OSZP-2026/003880-003 zo dňa 31. 03. 2026.

Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší orgán štátnej vodnej správy upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V oznámení o začatí vodoprávneho konania určil lehotu, v rámci ktorej sa mohli všetci účastníci vodoprávneho konania, dotknuté orgány a organizácie vyjadriť a uplatniť prípadné námietky k predmetnej veci a upozornil ich, že na neskôr uplatnené námietky nebude prihliadnuté.

V lehote stanovenej tunajším úradom v rámci vodoprávneho konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

K vodoprávnemu konaniu boli doložené nasledovné podklady:

- projektová dokumentácia – 3 paré, 10/2024,
- výpis z listu vlastníctva č. 900, zo dňa 05. 12. 2025,
- výpis z listu vlastníctva č. 1419, zo dňa 11. 08. 2026,
- kópia katastrálnej mapy, zo dňa 05. 12. 2025,
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve o preveďe vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zo dňa 06. 11. 2024,
- záväzné stanovisko – súhlas s vydaním vodoprávneho povolenia (Obec Krakovany, č. j. POD-S2025/00676, zo dňa 08. 12. 2025),
- územné rozhodnutie č. j. S2024/00577-Ba / UR, zo dňa 31. 01. 2025, ktoré vydala Obec Krakovany,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií.

Na základe žiadosti, predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania, rozhodol príslušný orgán štátnej správy tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok nebol uhradený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko je žiadateľ oslobodený od správnych poplatkov.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Ostrov, pričom posledný 15. deň sa považuje za deň doručenia.

Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky oznámi Obec Ostrov písomne tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Peter Sedlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10004

Doručuje sa

Obec Ostrov, Ostrov 315, 922 01 Ostrov, Slovenská republika

Marek Orviský, Ostrov 173, 922 01 Ostrov, Slovenská republika

Margaréta Orviská, Ostrov 173, 922 01 Ostrov, Slovenská republika