



Číslo: 8038/2026, spis UJD SR 2710-2026

Podľa rozdeľovníka

## **ROZHODNUTIE č. 413/2026**

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

### **v y d á v a s ú h l a s**

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu projektu zmeny IPR M19015 „Úprava obvodu merania hladiny 1,2LAR11,12,13CL002 (NZ 501171175)“ na 1. a 2. bloku JE Mochovce,**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

### **s c h v a ľ u j e**

**zmenu individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) L 26 formou dodatkov:**

- **Dodatok č. 46 Obvod merania hladiny 1LAR11,12,13CL002 — doplnenie Zenerovej diódy,**
- **Dodatok č. 48 Obvod merania hladiny 2LAR11,12,13CL002 — doplnenie Zenerovej diódy**

## **zmenu príslušných požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení jadrového zariadenia JE EMO 1,2.**

### **Odôvodnenie**

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 3. 6. 2026 zn. SE/00962/007986/2026/AA začal dňom 5. 6. 2026 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu zmeny IPR M19015 „Úprava obvodu merania hladiny 1,2LAR11,12,13CL002 (NZ 501171175)“, žiadosť o schválenie zmeny IPZK L 26 formou dodatkov č. 46 a č. 48, žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení jadrového zariadenia JE EMO 1,2.

Predmetom projektu zmeny je zaistenie prítomnosti signálu merania hladiny 1,2LAR11,12,13CL002 vstupujúceho do riadiaceho systému BELT aj v prípade odpojenia zapisovača PAMS z meracej slučky doplnením novej Zenerovej diódy na vstupné svorky zapisovača systému PAMS. Zmenou dotknuté vybrané zariadenia sú zaradené do bezpečnostnej triedy 2.

Úpravy sa týkajú zariadení zaradených do zoznamu vybraných zariadení JE SE-EMO v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. Predmetné zariadenia sú zaradené do bezpečnostnej triedy BTII.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) vyžiadal k posudzovanej projektovej zmene záväzne stanovisko MŽP listom č. 5287/2026 zo dňa 9. 6. 2026 a správne konanie prerušil rozhodnutím úradu č. 252/2026 dňa 9. 6. 2026 podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 28. 7. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR listom č. 2581/2026-11.1/pm 44461/2026 zo dňa 27. 7. 2026. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoloňacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Nakoľko však realizácia podľa projektu zmeny IPR M19015 „Úprava obvodu merania hladiny 1,2LAR11,12,13CL002 (NZ 501171175)“ nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, MŽP SR v rámci tohto povoloňacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloňacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu IPR M19015 „Úprava obvodu merania hladiny 1,2LAR11,12,13CL002 (NZ 501171175)“ na JZ JE EMO 1,2 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1,2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. PD IPR M19015 „Úprava obvodu merania hladiny 1,2LAR11,12,13CL002 (NZ 501171175)“, ktorej súčasťou SÚ:
  - IPZK L26- Dodatok č. 46 Obvod merania hladiny 1LAR11,12,13CL002 — doplnenie Zenerovej diódy,
  - PZK L 26- Dodatok č. 48 Obvod merania hladiny 2LAR11,12,13CL002 — doplnenie Zenerovej diódy,
  - Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení podľa § 8 a prílohy č. 7 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
  - Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9 a prílohy 5 a 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 4. 9. 2026



Ing. Juraj Homola  
generálny riaditeľ sekcie  
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

v zastúpení Ing. Gabriela Martančíková, PhD.  
riaditeľka odboru systémov, komponentov a  
stavebných konštrukcií

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na [www.ujd.gov.sk](http://www.ujd.gov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 4. 9. 2026

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  
Bajkalská 1467/27  
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov  
16

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

### **Doručuje sa verejnou vyhláškou:**

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika  
Verejnosť