

# OKRESNÝ ÚRAD NITRA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja


Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Číslo spisu

OU-NR-OSZP2-2026/002362-007

Nitra

19. 05. 2026



## Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

### Výrok

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Nitra), ako príslušný správny orgán pre tvorbu a ochranu životného prostredia podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ďalej ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

vydáva

žiadateľovi: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

IČO: 00 309 338

p o v o l e n i e

A. na vodné stavby

- podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 88a stavebného zákona pre dodatočné povolenie vodných stavieb a v súčinnosti s § 82 stavebného zákona na uvedenie vodnej stavby do trvalého užívania

„Termálne kúpalisko Obec Tvrdošovce, geotermálny rozvod“

v rozsahu:

- Strojovňa čerpadla
- vodomerná šachta v plechovej skrini, expanzná nádrž, odplynovacia nádrž, prietokomery - nad vrtom GTV – FGTV – 1
- Prívodné potrubie geotermálnej vody z ocelových rúrok izolované DN 100 – 10,0 m

DN 100 – 79,0 m  
DN 100 – 114,0 m  
DN 100 – 22,0 m  
- Prívodné potrubie studničnej vody do bazéna pre dochladzovanie  
HDPE DN 50 – 112,0 m  
- Odpadné potrubie geotermálnej vody z oceľových rúrok izolované  
DN 100 – 6,0 m  
DN 300 – 190,0 m  
DN 100 – 72,0 m  
- Rozvod studenej vody pre dochladzovanie bazéna (studňa a strojovňa)  
- Výmenníková stanica/kotolňa  
- Ukl'udňovacia šachta s uzáverom  
- Šachta na meranie odtoku  
- Výustný objekt (do dochladzovacieho jazera)  
- Ochladzovacie jazerá – za sebou situované 3ks  
- Ochladzovacia nádrž  
- 2x Prepad (do kanála a potoka) – odpadové potrubie  
DN 300 – 128,0 m (prepadové potrubie do kanála so zaústením do Tvrdošovského kanála)  
DN 300 – 70,0 m (prepadové potrubie do Dalinského potoka)

Vyššie uvedené stavby sú situované na parc. č.:

- k. ú. Tvrdošovce
- parc. reg. „C“ 1062/1,1062, 1066/1, 1067/1,1069, 1068/6,1137/20, 1137/20, 1221/24, 1155/1, 1137/20, 270/1, 1055/1, 278/10 - vlastnícke právo žiadateľa
- parc. reg. „E“ 1155/100 – zmluva o zriadení vecného bremena č. 00839/2025-PKZO-B40067/25.00
- za účelom vydania: dodatočného povolenia vodných stavieb v zlúčenom konaní s vodoprávnym a kolaudačným povolením pre existujúce vodné stavby

Projektová dokumentácia rieši v tomto zlúčenom konaní (dodatočnom stavebnom, vodoprávnom a užívacom - kolaudačnom) povolenie jestvujúcich vodných stavieb vo vyššie uvedenom rozsahu s uvedením do trvalého užívania.

Popis systému nakladania s vodami - zásobovanie podzemnou (geotermálnou) vodou cez rozvodné siete, rekreačné účely pre napúšťanie bazénov, energetické účely pre vyhrievanie a vykurovanie objektov (cez výmenníkovú stanicu) po dochladení s následným vypustením do povrchových vôd – Dalinského potoka a Tvrdošovského potoka (cez kanál pri jazere Putnoky).

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce vydala pod č. 383/2025-1019 zo dňa 24.03.2025 záväzné stanovisko, že územné rozhodnutie sa pre predmetnú stavebnú akciu – „Termálne kúpalisko Obec Tvrdošovce, geotermálny rozvod“ v zmysle § 39a ods. 3 zákona č. 50/1976 Z. z. nevyžaduje.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra vydal v predmetnej veci podľa § 21 ods. 1, písm. b) bodu 1 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon rozhodnutie (vodoprávne povolenie na odber podzemných – geotermálnych vôd) ev. pod č. OU-NR-OSZP2-2023/008106 zo dňa 16.03.2023.

B. na osobitné užívanie vôd

- podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na vypúšťanie odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd a Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd - vypúšťanie (využitých) odpadových vôd do povrchových vôd

- Množstvá vypúšťaných odpadových vôd:

-Prelivové vody prepadajúce z odplynovacej nádrže do dochladzovacej nádrže s vyústením do Dalinského potoka:

$Q_{\min} = 3,39 \text{ l/s}$

$Q_{\text{priem.}} = 7,11 \text{ l/s}$

$Q_{\max} = 10,83 \text{ l/s}$

Max. množstvo vypustených vôd – 237311,88 m<sup>3</sup>/rok

Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

tok – Dalinský potok

spôsob – kontinuálny

- Využitie odpadové vody z prevádzky kúpaliska a vykurovania objektov so zaústením do ukludňovacej šachty, prepadom do sústavy troch prepojených ochladzovacích jazier s vyústením z posledného jazera sústavy - Putnoký do príslušného kanála a s následným zaústením do Tvrdošovského kanála:

$Q_{\min} = 0,1 \text{ l/s}$

$Q_{\max} = 6,94 \text{ l/s}$

Max. množstvo vypustených vôd – 92 223 m<sup>3</sup>/rok

Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

tok – kanál pri jazere Putnoký, ešte pred zaústením do Tvrdošovského potoka – po dochladení v ochladzovacích jazierach a konečnom jazere Putnoký (konečné tretie ochladzovacie jazero v sústave)

spôsob – diskontinuálny

Množstvá vypúšťaných odpadových vôd budú určené a vypočítané vodohospodárskym prepočtom (podľa stavov vodomerov, vypustených množstiev využitých vôd do jazier, kapacity objemu jazier a pod.) a v pravidelných intervaloch protokolované vo vodohospodárskej evidencii.

• Povolené koncentračné (kvalitatívne) ukazovatele vypúšťaného znečistenia do kanála s následným zaústením do recipientu vodného toku Tvrdošovský potok:

ukazovateľ:

$t = < 26,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$\text{Cl}_2 = 0,2 \text{ mg/l}$

$\text{NL}_{105} = 25 \text{ mg/l}$

$\text{N} - \text{NH}_4 = 1,0 \text{ mg/l}$

$\text{RL}_{105} = 900 \text{ mg/l}$

• Miesto odberu, doba odberov vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

a. Miesto odberu: ústie do kanála situovanom pri jazere Putnoký (posledné jazero v sústave dochladzovacích vodných prvkov - jazier).

b. Odbery vzoriek a chemické analýzy budú vykonávané 4 x rok v pravidelných intervaloch, aby charakterizovali činnosť a správne fungovanie systému, typ vzorky - bodová vzorka.

c. Vzorky vody odberať v čase prevádzky kúpaliska a v čase využívania geotermálnej na energetické účely.

d. Určené hodnoty sa sledujú v bodovej vzorke odobratej na ústí prepadu do kanála.

e. Rozbory vzoriek vykonávať len v akreditovaných laboratóriách (zoznam akreditovaných laboratórií je uvedený vo vestníku ministerstva).

f. Odbery vzoriek vody a vyhodnotenie musí vykonávať len oprávnená osoba (odbery a rozborov musia byť akreditované).

• Odporúčané metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia:

Teplota vody (t) - meranie teploty teplomerom s delením po 0,1 až 0,05 oC

Aktívny chlór (Cl<sub>2</sub>) - odmerná metóda s N,N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom

Amoniakálny dusík (N-NH<sub>4</sub>) - spektrofotometrické stanovenie – indofenolová metóda, odmerná metóda po destilácii

Nerozpustené látky (NL) - gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0 μm, sušenie pri 105 oC – podľa technickej normy

Rozpustné látky (RL105) Podľa príslušnej technickej normy

pozn. možno použiť aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

• Spôsob vyhodnotenia rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

a. Priemerný prietok (l.s-1) a množstvo vypúšťaných odpadových vôd (m<sup>3</sup>.mesiac-1, m<sup>3</sup>.rok-1) vyhodnocovať podľa údajov získaných použitým prietokomerom a vodohospodárskych prepočtov.

b. Vyhodnotenie meraní prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom denníku (viesť pravidelnú vodohospodársku evidenciu).

• Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:

• Výsledky meraní a rozborov predložiť v písomnej alebo elektronickej forme tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy tak, aby bolo možné vyhodnocovať predpísané parametre odpadovej vody v systéme ochladzovacích jazier vždy do 31.01. kalendárneho roka.

• Najneskôr dva mesiace pred skončením platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd (vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd) je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie nového vodoprávneho povolenia spolu s potrebnými náležitosťami.

Ďalšie podmienky vodoprávneho povolenia

1. Počas prevádzky zariadenia - „Termálne kúpalisko Obec Tvrdošovce, geotermálny rozvod“ dodržiavať ustanovenia § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ustanovenia Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

2. Zabezpečiť prevádzku vodnej stavby tak, aby nedochádzalo k vypúšťaniu odpadových vôd nad rámec povolených hodnôt v tomto rozhodnutí a všeobecne záväzných predpisov na úseku vodného hospodárstva SR.

3. Pri prevádzkovaní zariadenia je potrebné dodržiavať všetky platné STN vo vodnom hospodárstve a prevádzkový poriadok (manipulačný poriadok) vodnej stavby.

4. Pri zmene kvantitatívnych cieľov resp. limitných hodnôt znečistenia alebo podmienok rozhodujúcich na vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd neodkladne oznámiť tieto skutočnosti orgánu štátnej vodnej správy.

5. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

6. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.

7. Povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je platné do na obdobie 10 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.

8. V plnej miere dodržiavať vydané stanoviská správcu vodného toku.

stanoviská vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania a dotknutých organizácií:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany

List č. SVP 14506/2024/2-57585/2024 zo dňa 26.07.2024

- k stavebnému objektu „Geotermálny rozvod“ v obci Tvrdošovce v zmysle doloženej PD nemáme pripomienky, nakoľko realizáciou stavebného objektu nedochádza k priamemu dotyku s majetkom v správe SVP, š. p.,

- s odberom podzemných vôd z existujúceho vrtu súhlasíme za podmienky, že odber podzemnej vody bude meraný certifikovaným meradlom,

- správca tokov a povodia neručí za odber podzemných vôd v povolenom množstve a kvalite,

- ako správca vodných tokov nezodpovedáme za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.

Upozorňujeme, že:

- na odber podzemnej vody je v zmysle § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
- pri odbere podzemných vôd zákonom stanovených množstvách (§ 6 ods. 5 vodného zákona) vyplýva vlastníkovi vodárenského zdroja povinnosť oznamovať údaje o odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) na prislúchajúcich tlačivách podľa NV SR č. 755/2004 Z. z. Na základe uvedeného naša organizácia určí výšku poplatkov za odbery podzemných vôd za prislúchajúci kalendárny rok a výšku preddavkov podľa ust. § 79 ods. 7 a 8 vodného zákona na nadchádzajúce obdobie.
- Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením: pre vydanie stanoviska k vypúšťaniu využitých geotermálnych vôd je potrebné predložiť kompletný rozbor geotermálnej vody na ústi vrtu, na základe ktorého budú pri vodoprávnom konaní stanovené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia

Všeobecné ustanovenia:

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia, ktoré bolo vydané na účel spojený s užívaním určitého nehnuteľného majetku prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, prípadne užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu. Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prevodu majetku, s ktorým bolo spojené povolenie a to do dvoch mesiacov od jeho uskutočnenia, v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona o vodách.
2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach (v rámci konania):

V rámci tohto zlúčeného konania neboli na tunajší úrad doručené žiadne námietky ani pripomienky, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia.

### Odôvodnenie

Žiadateľ obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338 požiadal dňa 26.03.2025 Obec Zemné, Obecný úrad, Hlavná 268, 941 22 Zemné ako spoločný stavebný úrad o vydanie zlúčeného povolenia pre vodnú stavbu „Termálne kúpalisko Obec Tvrdošovce, geotermálny rozvod“. Obec Zemné túto žiadosť spolu so spisovým materiálom postúpila dňa 20.05.2025 listom ev. pod č. 162/2025 na tunajší úrad, vzhľadom k tomu, že v tejto veci nebola príslušná konať, nakoľko sa jednalo o vydanie dodatočného povolenia existujúcich vodných stavieb spojenom s osobitným užívaním vôd a súčasne s uvedením vodných stavieb do trvalej prevádzky pre rozsah stavieb: Termálne kúpalisko Obec Tvrdošovce, geotermálny rozvod“.

Projektová dokumentácia rieši v tomto zlúčenom konaní (dodatočné stavebné povolenie jestvujúcich vodných stavieb, vodoprávne a kolaudačné - užívacie) povolenie jestvujúcich vodných stavieb vo vyššie uvedenom rozsahu. Na základe vyššie uvedeného OÚ Nitra, úsek švs oznámil formou verejnej vyhlášky začatie uvedeného zlúčeného konania v rozsahu vodných stavieb podľa § 61 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a v súlade s § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov listom č. s.: OU-NR-OSZP2-2025/033510-002 zo dňa 17.06.2026 všetkým účastníkom konania, súčasne týmto listom určil termín tvaromiestnej ohliadky a ústneho pojednávania na termín 11.07.2025 so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov na miestnom obecnom úrade v obci Tvrdošovce o 09 30h.

Zároveň tiež všetkých účastníkov konania v uvedenom oznámení upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 11.07.2025 (dňa ústneho konania) s doručením na tunajší úrad, alebo je možné ich podať a uplatniť najneskôr priamo v čase ústneho konania, s upozornením, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote tunajší úrad určil, že svoje stanoviská oznámia aj dotknuté orgány štátnej správy.

Dňa 11.07.2025 o 09 30h sa konala tvaromiestna ohliadka a ústne pojednávanie so stretnutím účastníkov konania a dotknutých na miestnom obecnom úrade v Tvrdošovciach s vyhotovením „Protokolu o ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním o kolaudácii stavby“ ev. pod č. 2025/033510-003 zo dňa 11.07.2025.

Po doplnení všetkých požadovaných náležitostí a dokumentov potrebných pre komplexné posúdenie danej veci tunajší úrad určil listom ev. pod č. OU-NR-OSZP2-2026/002362-005/F47 zo dňa 18.03.2026, že spisový materiál je kompletný podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní a dal možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie pred vydaním rozhodnutia a uviesť skutočnosti, ktoré

považujú účastníci konania za významné pre rozhodnutie v danej veci a súčasne týmto listom určil lehotu možnosti vyjadrenia sa do 3 dní od doručenia tejto písomnosti.

Túto možnosť vyjadrenia sa, resp. doplnenia spisového materiálu nevyužil žiadny z účastníkov konania.

Nakoľko predložené stanoviská dotknutých orgánov, organizácii a účastníkov konania neboli záporné ani protichodné, tunajší úrad konštatuje, že budúcim užívaním stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené vodné pomery ani všeobecné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

V rámci tohto zlúčeného konania týkajúceho sa dodatočného povoľovania vodných stavieb, vodoprávneho a užívacieho povolenia boli doložené nasledovné doklady:

- Žiadosť o zlúčené konanie od obce Tvrdošovce
- Postúpenie podania z obce Zemné ev. pod č. 162/2025 zo dňa 25.04.2025
- Potvrdenie príslušného stavebného úradu o nevyžadovaní územného rozhodnutia ev. pod č. 204/2025-02 zo dňa 31.03.2025
- Čestné prehlásenia vydané obcou Tvrdošovce dňa 29.05.2024 pre potreby vodoprávneho konania
- Projektová dokumentácia – 2x
- Kópie z katastrálnej mapy
- Listy vlastníctva
- Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy ev. pod č. OU-NR-OSZP2-2024/034142-002 zo dňa 02.07.2024
- Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra ev. pod č. IPNR\_OBOZP/BEZ/2026/4699-2026/3008 zo dňa 23.02.2026
- Stanovisko SVP, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábregie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
- Certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov
- Geodetické zameranie stavby
- Prevádzkový poriadok vodnej stavby s vodohospodárskym prepočtom
- Plná moc pre zastupovanie v danej veci
- Kúpna Zmluva č. CPNR-MP-2024/002559-004, účinná od 22.10.2025
- Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00839/2025-PKZO-B40067/20.00
- Protokoly o skúške vody
- Rozhodnutie na odber podzemných vôd z geotermálneho vrtu FGTV – 1 ev. pod č. OU-NR-OSZP2-2023/008106-004 zo dňa 16.03.2023
- Protokol zo zlúčeného konania a tvaromiestnej ohliadky zo dňa 11.07.2025

Všetky vyššie uvedené doklady tvoria súčasť spisového materiálu pod č. s.: OU-NR-OSZP2-2026/002362.

Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od platenia správneho poplatku.

Na základe hore uvedeného a predložených dokladov tunajší úrad vyhovel žiadosti tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na OÚ Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Toto rozhodnutie je podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti.

Mgr. Richard Greguš, MBA, LL.M.  
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Tvrdošovce (OVM), Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, Slovenská republika  
AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta, Slovenská republika  
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo odštepného závodu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, Slovenská republika  
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika

Na vedomie

Ing. Zoltán Farkaš, Horný Bar 360, Dunajská Streda  
HYDROMELIORÁCIE, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211  
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1  
Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, Bratislava, 817 21 Bratislava 1  
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov  
Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, Nitra  
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  
MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany