



Číslo: 6797/2026, spis UJD SR 2507-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 333/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómovej elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektu PZ 501604930-13
„Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32
(rozvádzač 2DK05, 2DL05)“
pre JE EBO V-2.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 14. 5. 2026 zn. SE/00866/006923/2026/Mc začal dňom 18. 5. 2026 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu PZ 501604930-13 „Typová výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (rozvádzač 2DK05, 2DL05)“ pre JE EBO V-2.

Predmetom realizačného projektu je výmena trojfázového sieťového kontrolného relé RM4TR32 (SCHNEIDER ELECTRIC) v rozvádzačoch 2DK05 a 2DL05 na 4. bloku z dôvodu jeho nespoľahlivosti a nedostupnosti na trhu (je ukončená výroba). Riešením je výmena pôvodných relé RM4TR32 za nové trojfázové sieťové kontrolné relé 3UG5616-1CR20 od výrobcu SIEMENS. Realizáciou výmeny sa nemenia bezpečnostné funkcie. Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach JE EBO V-2.

Dotknuté VZ, ktoré sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Na základe § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 4542/2026 zo dňa 20. 5. 2026 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 224/2026 zo dňa 21. 5. 2026 správne konanie prerušil, následne dňa 5. 6. 2026 prerušenie konania správoplatnil.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 29. 6. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 2554/2026-11.1/pm, 35679/2026 zo dňa 25. 6. 2026. Nakoľko realizácia projektovej zmeny PZ 501604930-13 v JE EBO V-2, ktorá je predmetom tohto povoľovacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov JE V2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom.

Individuálny program zabezpečenia kvality MODV2/E05.02/IPZK/190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV, dodatok č. 11 - „Nové komponenty v rozvádzačoch (kontrolné relé)“, tzn. plnenie požiadaviek pre dané relé v dotknutom rozvádzači podľa prílohy č. 5, prílohy č. 7 a plnenie požiadaviek podľa § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. boli súčasťou PZ 501720235-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 2DX01 a 2DW01)“, ktorý bol schválený úradom rozhodnutím č.147/2025 zo dňa 12. 3. 2025. Z toho dôvodu predmetné dokumenty neboli zaslané na opätovné schválenie, ale iba priložené na CD pre informáciu.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť

Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 27. 4. 2026



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 24 -07- 2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť