



Číslo: OU-PD-OSZP-2020/004028-00

Prievidza 29.01.2020

Vybavuje: RNDr. Iveta Roháčová

**Povolenie na vodnú stavbu
a povolenie na osobitné užívanie vôd**

ROZHODNUTIE

Investor vodnej stavby	Katarína Géczyová
Adresa	Tulská 5275/47, 974 01 Banská Bystrica (stavebník)

požiadala dňa 05.11.2019 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby **areálovej splaškovej a dažďovej kanalizácie** k stavbe **Polyfunkčný objekt Prievidza**.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Prievidza, dňa 30.09.2019, pod č. 2.4.2-07-6581-2019, právoplatné dňa 31.10.2019.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Prievidza dňa 02.12.2019 pod č. 2.4.2-07-12225-2019/114463.

Účastníci konania

1. Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01 Banská Bystrica
2. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
3. Dagmar Janková, Bernolákova 76, 920 01 Hlohovec
4. Silvia Gregorová, M. Rázusa 883/38, 971 01 Prievidza
5. Alžbeta Mokrý, Poľná 488/38, 971 01 Prievidza
6. Augustín Mokrá, Poľná 488/38, 971 01 Prievidza
7. Oľga Mokrá, Poľná 488/38, 971 01 Prievidza
8. MUDr. Oľga Javorková, M. R. Štefánika 619/29, 972 13 Nitrianske Pravno
9. Miroslav Brontvaj, Veľkonecpalská 85/3, 971 01 Prievidza
10. Ing. Jaroslav Vdoleček, ING-PRODUKT, s.r.o., Šumperská I. 40/15, 971 01 Prievidza
11. Ostatní účastníci konania – neznámi účastníci konania a vlastníci susedných nehnuteľností

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

p o v o ľ u j e

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku

zo striech, spevnených plôch a terás polyfunkčného objektu, v k. ú. Prievidza na pozemkoch parcelné číslo KN-C 6335, na Veľkonecpacej ulici, dažďovou kanalizáciou cez vsakovací systém na pozemku stavebníka nepriamo do podzemných vôd

Podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

1. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku podľa výpočtu v projekte stavby

$$Q_{\text{dažď srecha}} = 4,12 \text{ l.s}^{-1}$$

$$Q_{\text{dažď sp. plochy}} = 5,51 \text{ l.s}^{-1}$$

2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku

- miesto vypúšťania – k. ú. Prievidza, pozemky parcelné číslo KN-C 6335
- spôsob vypúšťania - dažďové vody zo strechy budú odvedené cez lapače strešných splavenín do dažďovej kanalizácie. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch a terás budú odvedené do dažďovej kanalizácie cez vtoky so záchytným košom a klapkou. Dažďová kanalizácia bude cez filtračnú šachtu vyústená do vsakovacieho objektu z podzemných vsakovacích blokov objemu 8,4 m³, navrhnutého na základe posúdenia geologických a hydrogeologických pomerov a overenia koeficienta filtrácie vsakovacou skúškou
- charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku zo striech a zo spevnených plôch
- spôsob kontroly vypúšťania vôd z povrchového odtoku – je nutné vykonávať pravidelnú údržbu dažďovej kanalizácie a objektov na nej v súlade s podmienkami dodávateľov použitých zariadení

3. Ďalšie podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

- Do kolaudácie stavby spracovať prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie.
- Do dažďovej kanalizácie je zakázané vypúšťať iné vody ako vody z povrchového odtoku.
- Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.
- Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.
- Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa § 21 ods. 4 písm. e) vodného zákona platí na dobu 10 rokov. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

II.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

**povoľuje stavebníkovi
vodnú stavbu**

**Polyfunkčný objekt Prievidza
SO 01 Zdravotechnika - vonkajšia dažďová kanalizácia
SO 04 Kanalizačná prípojka – vonkajšia splašková kanalizácia**

(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 6335, 6652/201, 6652/1, 5510/3, 6341/1 a KN-E 1-344/15, 1-164 (časť KN-C parc. č. 5510/1), podľa rozhodnutia

o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Prievidza, dňa 30.09.2019, pod č. 2.4.2-07-6581-2019, právoplatné dňa 31.10.2019, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval ING-PRODUKT, s.r.o., Šumperská I. 40/15, 971 01 Prievidza, Bc. Ing. Jaroslav Vdoleček, v septembri 2019. Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.

Popis vodnej stavby

SO 01 Zdravotechnika - vonkajšia dažďová kanalizácia

Vody z povrchového odtoku zo strechy budú zvedené cez lapač splavenín HL600, z terasy cez vtoky so záchytným košom a klapkou alt.HL63 a zo spevných plôch cez prekryté žľaby s mrežou, alt.Hydro BG, BGZ-S150 do vonkajšej dažďovej kanalizácie PVC-U DN110 – 16 m, DN125 – 20 m, DN160 – 24 m, cez filtračnú šachtu Fš do horizontálneho vsakovacieho zariadenia ELWA EKODREN.

Navrhnutá je akumulčná nádrž s infiltráciou do výkopu s podsypovým nezhutneným štrkom fr.63-125mm hrúbky 0,2m, ktorá je riešená zo vsakovacích objektov systému firmy EKODREN (www.ekodren.sk) ELWA, ktorý sa skladá zo vsakovacích blokov typu DRENBLOK DB60 (0,6x0,6x0,6m), spájacích segmentov a je ako celok v jednej vrstve (t.j.0,6m) obalený do špeciálnej geotextílie 150g/m², ktorá zabráňuje vniknutiu pôdy, hmyzu a koreňových sústav do vytvoreného akumulčného objektu.

Vsakovacie bloky DRENBLOK-DB60 sa vyskladajú v jednej vrstve do nepravidelného pôdorysného

rozmeru cca. 7,2m x 1,8m a výšky 0,6m, čo predstavuje 42ks vsakovacích blokov o objeme 8,4m³ s vytvorením vetracieho a bezpečnostného prepadu rúrou PVC125. Drenážny obsyp bude vytvorený vrstvou štrku hrúbky min. 0,4m okolo objektu. Drenážny štrk (nezhutnený) bude obalený filtračnou vodopriepustnou tkaninou. Zásyp sa prevedie z vykopanej zeminy a dodržaním min. krytia 0,7m bez dopravy a pre dopravu 1m.

Objem akumulčného priestoru je vypočítaný podľa prepočtu firmy EKODREN a odporúčaní smerníc na 100 ročný a 15 minútový dážď a výdatnosť dážďa 305,25 l/s. ha. Pri samotnej realizácii je nutné preveriť koeficient filtrácie k_f vsakovacou skúškou. Počas prevádzky je nutné min.12x do roka kontrolovať funkčnosť celého vsakovacieho systému a čistiť lapače splavenín, prekryté žľaby, uličné vpusty, filtračné zóny, šachty a prítok.

SO-04 Kanalizačná prípojka – vonkajšia splašková kanalizácia

Odpadové splaškové vody z navrhovaného polyfunkčného objektu budú odvedené kanalizáciou PVC-U DN 160 – 12,5 m + 3,0m do existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie. Odpadové vody z kuchyne budú pred zaústením do verejnej kanalizácie prečistené v lapači tukov a olejov 30l/K650230 firmy GASTROLUX, s.r.o.

Podmienky povolenia vodnej stavby

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov od právoplatnosti tohto povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
10. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej správy.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované
 - a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo (č. OU-PD-OSZP-2019/008465 zo dňa 19.03.2019)
 - zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby a nebude využitý na spätné zásypy pri realizácii predmetnej stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 - doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby
 - ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
 - b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny (č. OU-PD-OSZP-2019/008467 zo dňa 09.04.2019)
 - predmetná stavba bude umiestnená v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch KN-C s parcelnými číslami 6335, 6652/201, 6652/1, 5510/3, 6341/1 a KN-E 1-344/15, 1-164 (časť KN-C parc. č. 5510/1), v intraviláne mesta, mimo chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), mimo území medzinárodného významu a mimo území európskej sústavy chránených území Natura 2000. V stavbou dotknutom území platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany
 - stavebné práce v blízkosti stojacich drevín rastúcich mimo lesa je nutné vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín (§ 47 ods. 1 zákona)
 - v prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 ods. 2 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza
 - dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu

c) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (č. KPÚTN-2019/7890-2/17924 zo dňa 08.03.2019)

- termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín, a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu
- podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie

d) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., (zn. 869-321/Šc-2019 zo dňa 26.11.2019)

- technické podmienky napojenia kanalizačnej prípojky navrhovaného polyfunkčného objektu na existujúcu verejnú kanalizáciu vám stanoví jej vlastník
- kanalizačná prípojka musí byť zrealizovaná v súlade s STN EN 1610
- odvádzanie splaškových vôd verejnou kanalizáciou vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza v množstve 827 m³/rok odsúhlasujeme
- žiadateľ je povinný v deň pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu uzatvoriť na zákazníckom centre v Prievidzi zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
- k uzatvoreniu zmluvy je žiadateľ povinný doložiť nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu schválenú v stavebnom konaní, vyjadrenie StVPS, a. s., stav fakturačného meradla spotreby vody (vodomeru)
- vlastník nehnuteľnosti požiada pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre v Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) a na úseku výrobo-Prevádzkových činností o vydanie porealizačného vyjadrenia

e) SPP - distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0139/2019/Kr zo dňa 13.03.2019)

- v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia, STL plynovod, ochranné pásmo a bezpečnostné pásmo

- orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej len orientačné znázornenie) je prílohou tohto stanoviska
- orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností
- toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D
- všeobecné podmienky:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky

- uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
 - stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- f) Stredoslovenská distribučná, a.s. (č. 4300107721 zo dňa 17.04.2019)
- v predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Necpaly, na ulici Veľkonecpalská, KNC 6335, v blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, (zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné)
 - od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
 - zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť
- g) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
- h) Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.
- i) Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
- j) Doklady o vykonaných skúškach kanalizácie predložiť na kolaudácii stavby.
- k) Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s kanalizačným poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie vypúšťaných odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
- l) Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať znečisťujúce látky do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.
- m) Pri úniku znečisťujúcich látok na spevnených plochách technickými opatreniami zabrániť úniku znečistenia do dažďovej kanalizácie a znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

Majetkovoprávne usporiadanie stavebník dokladoval výpisom z KN LV č. 4942 a zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej medzi stavebníkom a mestom Prievidza.

Všeobecné ustanovenia

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom **9 567**.

O d ô v o d n e n i e

Investor vodnej stavby, Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01 Banská Bystrica, podala dňa 05.11.2019 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o povolenie na vodnú stavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe Polyfunkčný objekt Prievidza, na Veľkonecpalskej ulici.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba. Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, súhlasilo s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie správy oznámil dňa 20.11.2019 začatie vodoprávneho stavebného konania známym účastníkom konania, mestu Prievidza, dotknutým orgánom, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a určil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, OSŽP, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, ORHaZZ v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, mesto Prievidza, SPP-distribúcia a.s., SSE-Distribúcia a.s., Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., StVPS a.s., TSMPD s.r.o., PTH a.s.

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené neboli.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je 8 000,- €.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, položka 60 e)3. sadzobníka v predpisanej čiastke 50,- €, bol uhradený bezhotovostným prevodom.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy
overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 1 Stavebného zákona. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia

verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli tunajšieho úradu a mesta Prievidza podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Rozhodnutie č. OU-PD-OSZP-2020/004028 zo dňa 29.01.2020 sa doručí

Účastníkom konania

12. Katarína Géczyová, Tulska 5275/47, 974 01 Banská Bystrica
13. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
14. Dagmar Janková, Bernoláková 76, 920 01 Hlohovec
15. Silvia Gregorová, M. Rázusa 883/38, 971 01 Prievidza
16. Alžbeta Mokrá, Poľná 488/38, 971 01 Prievidza
17. Augustín Mokrá, Poľná 488/38, 971 01 Prievidza
18. Oľga Mokrá, Poľná 488/38, 971 01 Prievidza
19. MUDr. Oľga Javorková, M. R. Štefánika 619/29, 972 13 Nitrianske Pravno
20. Miroslav Brontvaj, Veľkonecpalská 85/3, 971 01 Prievidza
21. Ing. Jaroslav Vdoleček, ING-PRODUKT, s.r.o., Šumperská I. 40/15, 971 01 Prievidza
22. Ostatným účastníkom vodoprávneho stavebného konania líniovej stavby a neznámym fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbám – verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom

1. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
3. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Mesto Prievidza, stavebný úrad
5. MsÚ Prievidza – so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky