



Slovenské elektrárne, a. s.
závod Atómové elektrárne Bohunice

919 31 Jaslovské Bohunice
Slovenská republika
T +421 33 597 4000
F +421 33 559 1527

Úrad jadrového dozoru SR

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
Okružná 5
918 64 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE/00934/007915/2024/Mc

Kontakt

Miesto/dátum

Jaslovské Bohunice

17.6.2024

Vec

Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu PZ 501604930-6 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35 (rozdávateľ 2EM)“ a žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality a zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o vydanie súhlasu na realizáciu projektu PZ 501604930-6 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35“, 4. blok, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 1. Schvaľovací list je súčasťou projektu.

Predmetom realizačného projektu PZ 501604930-6 je výmena pôvodných relé RM4UB35 v rozvádzači 2EM z dôvodu nedostatku náhradných pôvodných jednofázových sieťových kontrolných relé (je ukončená ich výroba). Riešením je výmena pôvodných jednofázových sieťových kontrolných relé výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za nové jednofázové sieťové kontrolné relé výrobcu SIEMENS. Uvedená zmena bude vykonaná vo vybraných zariadeniach (ďalej VZ) JE EBO V-2.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ (ďalej IPZK) č. MOD V2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače – 0,4 kV, typ SBO, dodatok č. 09“, PZ501604930-6 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35“, ktorý Vám predkladáme v prílohe č. 2. Schvaľovací list je súčasťou individuálneho programu zabezpečenia kvality.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu VZ JE EBO V-2 v rozsahu PZ 501604930-6 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35, ktoré Vám predkladáme v prílohe č. 3.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 4.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 5.

Plnenie požiadaviek v zmysle § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. Vám predkladáme v prílohe č. 6.

V prílohe č. 7 Vám zasielame plán kontrol a skúšok.

Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizáciou stavieb, iných zariadení, realizačným zámerom alebo iným zásahom do prírodného prostredia alebo do krajiny meniacim fyzické aspekty lokality, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,



a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

S pozdravom



Ing. Peter Farkas
riaditeľ závodu SE-EBO

Prílohy

1. PZ 501604930-6 „Typová výmena jednofázového sieťového relé RM4UB35 (rozdávateľ 2EM)“ realizačný projekt - 4. blok,
2. IPZK VZ, Podružné rozvádzače – 0,4 kV, typ SBO, dodatok č. 09 PZ 501604930-6 „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35“,
3. Požiadavky na kvalitu VZ, PZ 501604930-6, „Typová výmena jednofázového sieťového kontrolného relé RM4UB35“,
4. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality v zmysle § 9 ods. 3 písm. a) – e), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
5. Hodnotenie bezpečnosti v zmysle § 9 ods. 3 písm. f), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
6. Posúdenie návrhu na zmenu v zmysle § 9 ods. 3 písm. g), vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,
7. Plán kontrol a skúšok,
8. CD.

Na vedomie

52000, 53000, 54000, A3000, 20310