

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2020/003281-010

18. 06. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

Povolenie na vodnú stavbu a povolenie na osobitné užívanie vôd

Popis konania / Účastníci konania

Investor vodnej stavby RiverSideProjekt s.r.o.
Sídlo Bojnická cesta 460/34, 971 01 Prievidza
IČO 50 908 219
(stavebník)

v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice, požiadal dňa 09.10.2019 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby rozšírenia verejného vodovodu, areálového vodovodu, areálovej splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza.

Rozhodnutie o umiestnení stavby, vydalo mesto Prievidza, dňa 22.07.2019, pod č. 2.4.2-02-174-2019, právoplatné dňa 23.08.2019.

Súhlas s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu na vodnú stavbu podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) vydalo mesto Prievidza dňa 18.09.2019 pod č. 2.4.2-02-10927-2019/95927.

Účastníci konania

1. RiverSideProjekt s.r.o., Bojnická cesta 460/34, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice
2. Ladder, s.r.o., Ul. T. Vansovej 531/20, 971 01 Prievidza
3. Ing. Martina Wiesnerová, Murgaša 701/22, 971 01 Prievidza
4. Otto Wiesner, Gazdovská 927/4, 971 01 Prievidza
5. A.T.O.S. LR, s.r.o., Lúčna 8, 971 01 Prievidza
6. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta
7. Ing. Ján Šmirina, J. Kráľa 18/6, 971 01 Prievidza
8. LEDEX Ing. Vladimír Vlačuška, Šumperská 27, 971 01 Prievidza
9. Ostatní účastníci konania - ktorí majú vlastnícke alebo iné právo k susediacim pozemkom a stavbám v k. ú. Prievidza, p. č. KNE 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom stavebnom konaní rozhodol

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

p o v o ľ u j e

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku

zo striech, spevnených plôch a parkovísk 2 bytových domov, v k. ú. Prievidza na pozemkoch parcelné číslo KN-C 1219/4, 1219/5, dažďovou kanalizáciou cez vsakovací systém na pozemku stavebníka nepriamo do podzemných vôd

Podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

1. Množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku podľa výpočtu v projekte stavby

Q_{dažd'} strecha = 26,40 l .s-1

Q_{dažd'} sp. plochy = 53,86 l .s-1

2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku

a) miesto vypúšťania – k. ú. Prievidza, pozemky parcelné číslo KN-C 1219/4

b) spôsob vypúšťania - dažďové vody zo strechy budú odvedené cez lapače strešných splavenín dažďovou kanalizáciou do retenčnej nádrže objemu 50 m³ a z nej do vsakovacieho objektu z 360 vsakovacích blokov MANADA GRAF RAIN BLOCK celkového objemu 100m³, navrhnutého na základe posúdenia geologických a hydrogeologických pomerov, ktoré vyhotovil NOBAGEOS, Mariánska 6, Nová Baňa, RNDr. Emil Ďurovič, pod názvom úlohy „Prievidza – Bytový komplex RIVER SIDE, hydrogeologický prieskum pre infiltráciu zrážkovej vody, v júni 2020. Vody z povrchového odtoku z komunikácií a parkovacích spevnených plôch budú cez uličné vpusty so záchytnými košmi odvedené do dažďovej kanalizácie s odlučovačom ropných látok s prietokom 65 l/s, vyústenej do retenčnej nádrže a vsakovacieho objektu. Celý vsakovací objekt sa obalí geotextíliou, aby sa zabránilo vnikaniu obsypového materiálu do vsakovacích blokov. Vsakovacie zariadenie je uložené na štrkopieskové lôžko hr. cca 80 mm. Vsakovací objekt je navrhnutý tak, aby pohltil celý objem medzného dažďa v trvaní 15 minút. Na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu je vhodné pre potreby vsakovania vymeniť podložie medzi vsakovacím objektom a štrkovou vrstvou za kamenivo frakcie 32 - 128

c) charakteristika vypúšťaných vôd - vody z povrchového odtoku zo striech a zo spevnených plôch

d) spôsob kontroly vypúšťania vôd z povrchového odtoku – je nutné vykonávať pravidelnú údržbu dažďovej kanalizácie a objektov na nej v súlade s podmienkami dodávateľov použitých zariadení

3. Ďalšie podmienky vypúšťania vôd z povrchového odtoku

a) Do kolaudácie stavby spracovať prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie.

b) Do dažďovej kanalizácie je zakázané vypúšťať iné vody ako vody z povrchového odtoku.

c) Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.

d) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

e) Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa § 21 ods. 4 písm. e) vodného zákona platí na dobu 10 rokov. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

II.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje stavebníkovi

vodnú stavbu

Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza

SO-04 Areálová dažďová kanalizácia a prípojky

SO-05 Areálová splašková kanalizácia a prípojky

SO-06 Rozšírenie verejného vodovodu

SO-07 Vodovodné prípojky

(ďalej len vodná stavba)

v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 1219/1, 1219/4, 1219/5, 1219/6, 1219/7, 1218/20, KN-E 2572, 2573, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Prievidza, dňa 22.07.2019, pod č. 2.4.2-02-174-2019, právoplatné dňa 23.08.2019, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval LEDEX

Ing. Vladimír Vlačuška, Šumperská 27, Prievidza, vo februári 2019. Overená projektová dokumentácia je súčasťou tohto rozhodnutia.

Popis vodnej stavby

SO-04 Areálová dažďová kanalizácia a prípojky

Vody z povrchového odtoku zo striech dvoch obytných budov sú odvádzané štyrmi vnútornými odpadovými potrubiami (01-4). Zvodové potrubia PVC160 sú zaústené do areálovej kanalizácie PP200 (WAVIN - KG 2000; (SN10)), vody sú následne odvádzané do vsakovacieho objektu GRAF – MANADA, s objemom 100m³ (cez retenčnú nádrž s objemom 50m³).

Dažďové potrubia od jednotlivých dažďových odpadových potrubí a uličných vpustí sa dopoja do prefabrikovanej retenčnej nádrže KLARTEC o objeme 50m³. Z nádrže je navrhnutý prepád do vsakovacieho objektu s rozmermi 9,6 x 9,0 x 1,26m. Vsakovací objekt pozostáva z 360 blokov MANADA GRAF RAIN BLOCK. Výtokové potrubie z retenčnej nádrže sa za ústí do jedného z boxov. Celý vsakovací blok sa obalí geotextíliou, aby sa zabránilo vnikaniu obsypového materiálu do vsakovacích blokov. Vsakovacie zariadenie je uložené na štrkopieskové lôžko hr. cca 80 mm.

Vsakovací objekt treba osadiť tak, aby min. vzdialenosť medzi hornou hranou a terénom bola min. 0,25 m. Vsakovací objekt je navrhnutý tak, aby pohltil celý objem medzného dažďa v trvaní 15 minút. V budúcnosti sa predpokladá využitie dažďových vôd na závlahy pre zeleň.

Vody, zo spevnených plôch a parkovísk sú vedené cez lapač ropných látok KLARTEC KL 65/1 sil; Q = 65 l/s (do 0,1 mg/l),

Množstvo vôd z povrchového odtoku

Q_{dažd. strecha} = 26,40 l .s-1

Q_{dažd. sp. plochy} = 53,86 l .s-1

SO-05 Areálová splašková kanalizácia a prípojky

Areálová splašková kanalizácia PP200 (WAVIN – KG 2000; (SN10) na odvedenie splaškových odpadových vôd z dvoch objektov do verejnej kanalizácie DN300

Vetvy kanalizácie - Šs1 – Šs2 – DN200 – 42,7 m, Šs3 – Šs2 – DN200 – 26,4 m, Šs2 – Šs – DN200 – 9,8 m

Množstvo odpadových vôd Q_d = 14 500 l/d; Q_r = 5 293 m³/r

SO-06 Rozšírenie verejného vodovodu

Vodovod z tlakových HDPE rúr DN100 (d 110x6,6), napojený na existujúci uličný vodovod z liatinového potrubia DN150, nová vetva vodovodu bude ukončená nadzemným hydrantom, dĺžka vodovodu cca 152 m a 19,5 m.

Potreba vody pre SO01 – Q_p = 14500 l/d, Q_m = 18850 l/d, Q_r = 5292,5 m³/r, pre SO02 je totožný so SO01

SO-07 Vodovodné prípojky

Areálový vodovod na napojenie objektov SO01 a SO02 na rozšírenie verejného vodovodu prípojkou DN50 (HDPE 63x3,8) s vodomernou šachtou KLARTEC, osadenou 0,5 m od napojenia

Podmienky povolenia vodnej stavby

1. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby podľa povolenia osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník orgánu štátnej vodnej správy pri kolaudácii vodnej stavby.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o vodnej stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
6. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov od právoplatnosti tohto povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
7. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.

8. Vodnú stavbu bude uskutočňovať dodávateľ určený vo výberovom konaní.
9. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať oprávnený stavbyvedúci.
10. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej stavby.
11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní vodnej stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska, ktoré musia byť rešpektované
- a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo (č. OU-PD-OSZP-2017/027455 zo dňa 11.12.2017)
- zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby a nebude využitý na spätné zásypy pri realizácii predmetnej stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 - doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby
 - ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
- b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny (č. OU-PD-OSZP-2017/027457-002 zo dňa 18.12.2017)
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza
 - dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu
- c) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (č. KPÚTN-2018/18094-2/72116 zo dňa 11.09.2018)
- termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín, a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu
 - podľa § 40 ods. 2 a 3 zák. č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie
 - KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie
- d) Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a zriadiel (č. S15481-2019-IKŽ-2 zo dňa 25.11.2019)
- pri vykonávaní zemných prác budú počas manipulácie so strojnými mechanizmami prijaté účinné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov; je potrebné vyhotoviť havarijný plán v súlade s príslušným predpisom
 - zdôrazňujeme potrebu rešpektovania a zohľadnenia § 28 zákona č. 538/2005 Z. z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z.
 - v nadväznosti na bod 3 tohto listu požadujeme navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd a aby sa zamedzilo

- prípadnému úniku ropných a iných látok, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody (dôraz na spôsob odvodnenia)
- pre realizovaný spôsob odvodnenia (kanalizačné objekty - odlučovač ropných látok, retenčná nádrž, vsakovacie bloky) je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok
 - likvidáciu vzniknutého odpadu je potrebné zabezpečiť v súlade s príslušnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva
 - pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na bod 4 tohto listu vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené príslušnému správne mu orgánu doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov ako aj doklady viažuce sa k bodom 5 a 6 tohto listu
 - všetky práce budú vykonávané podľa predloženého projektu a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny zásadného charakteru budú predložené na zaujatie stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel
 - v prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu niektorej ďalšej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. bude potrebné vyžiadať si stanovisko Inšpektorátu kúpeľov a žriadiel Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie
 - v prípade zásadných zmien stavebného riešenia v projektovej dokumentácii stavby oproti projektovej dokumentácii schválenej v územnom konaní Ministerstvo zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriadiel požaduje predložiť k vydaniu stanoviska projektovú dokumentáciu pre stavebné a vodoprávne konanie stavby
 - toto stanovisko nenahrádza stanoviská Ministerstva zdravotníctva SR podľa bodov 8 až 10 tohto listu
- e) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany (č. CS SVP OZ PN 7928/2019/02 zo dňa 16.10.2019
- ide o upravený vodohospodársky významný vodný tok Handlovka, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve 516
 - ochranné pásmo vodného toku je minimálne 6 m od brehovej čiary vodného toku
 - ochranné pásmo vodného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 6 m od reálnych brehových čiar. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia
 - v ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí
 - k umiestneniu navrhovaných objektov nemáme zásadné výhrady. Navrhované stavby bytových domov sú podľa predloženej PD umiestnené mimo ochranné pásmo toku
 - vzhľadom na blízkosť vodného toku je nutné navrhované stavby zabezpečiť voči zvýšenej hladine podzemných vôd
 - k odvádzaniu dažďových vôd do dažďovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do novovybudovaného vsakovacieho zariadenia umiestneného na pozemku investora nemáme zásadné výhrady. Požadujeme ORL navrhnuť plnoprietokový s výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,2 mg/l. Ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme je zakázané
 - správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona
 - ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie
- f) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., (zn. 15-321/Šc-2020 zo dňa 04.02.2020)
- s predloženou projektovou dokumentáciou kanalizačnej prípojky, pripojením na verejnú kanalizáciu a s odvádzaním splaškových vôd z navrhovanej nehnuteľnosti súhlasíme s podmienkami, ktoré žiadame splniť pri realizácii kanalizačnej prípojky:
 - žiadateľ je povinný požiadať na zákazníckom centre o vykonanie kontroly splnenia technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu (podmienkou pre podanie žiadosti je zrealizovanie výkopu v mieste napojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu)
 - pracovník prevádzky kanalizácie si na základe postúpenia žiadosti zo ZC dohodne so žiadateľom termín stretnutia priamo na mieste plánovanej realizácie kanalizačnej prípojky
 - na stretnutie žiadateľ prinesie:
 - projektovú dokumentáciu schválenú v stavebnom konaní
 - stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
 - vyjadrenie StVPS, a. s.
 - potvrdenie o vytýčení podzemných sietí v navrhovanej trase kanalizačnej prípojky
 - pracovník prevádzky kanalizácie na základe prinesených podkladov a zrealizovaného výkopu overí splnenie technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu a zároveň poskytne žiadateľovi informácie o ďalšom postupe pri realizácii kanalizačnej prípojky

- po splnení technických podmienok uzatvorí vlastník nehnuteľnosti na zákazníckom centre v Prievidzi zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, dohodu o cene a uhradí zálohovú platbu
- k uzatvoreniu zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou je povinný doložiť nasledovné doklady
- originál tlačivá o kontrole splnenia technických podmienok na pripojenie na verejnú kanalizáciu s potvrdením splnenia technických podmienok pracovníkom prevádzky kanalizácie
- projektovú dokumentáciu schválenú v stavebnom konaní
- stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
- vyjadrenie StVPS, a. s.
- po splnení všetkých podmienok vykoná poverený pracovník pripojenie na verejnú kanalizáciu a ostatné práce v rozsahu objednávky
- v prípade priameho pripojenia kanalizačnej prípojky na stoku verejnej kanalizácie, musí byť revízná šachta alebo komora vybudovaná pred realizáciou zemných prác na kanalizačnej prípojke
- s prácami na kanalizačnej prípojke je možné začať až po vložení tvarovky (odbočky) do stoky alebo šachty existujúcej verejnej kanalizácie. Jadrový vývrt a vloženie tvarovky (odbočky) do existujúcej verejnej kanalizácie môže zrealizovať len pracovník prevádzky kanalizácie
- kontakt na pracovníka kanalizácie - p. Ján Šnirc, tel. 048/4327 395, 0918 891 299
- kanalizačnú prípojku žiadame vybudovať v súlade s ustanoveniami STN EN 1610
- zatriedenie producenta je do skupiny bežných producentov odpadových vôd
- odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou v množstve 5292,5 m³/rok odsúhlasujeme. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadení producenta do verejnej kanalizácie (§ 24 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.)
- vlastník nehnuteľnosti požiada pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre v Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) a na úseku výrobo-prevádzkových činností o vydanie porealizačného vyjadrenia
- na základe súhlasu spoločnosti RiverSideProject s. r. o. s budúcim odkúpením stavebného objektu "SO 06 Rozšírenie verejného vodovodu" stanovujeme pre jeho realizáciu nasledovné podmienky
- k bezprostrednej ochrane navrhovaného verejného vodovodu pred poškodením a na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti žiadame o vymedzenie pásma ochrany verejného vodovodu v zmysle ustanovení § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
- pre zabezpečenie vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu žiadame zriadiť na všetky pozemky v trase verejného vodovodu vecné bremeno
- realizáciu výstavby verejného vodovodu je možné vykonať len na základe právoplatného stavebného povolenia
- pracovníka prevádzky vodovodu žiadame prizývať k jednotlivým etapám výstavby vodovodu (vytvorenie lôžka, montáži potrubia, armatúr, upevneniu vyhládavacieho vodiča, obsypu potrubia, uloženiu výstražnej fólie, tlakovej skúške)
- o účasti pracovníka prevádzky vodovodu pri jednotlivých etapách výstavby vodovodu žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka
- pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia Súčasťou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka.
- dodržať minimálne krytie vodovodného potrubia v zmysle STN 73 6005, STN 75 5401
- rozšírenie verejného vodovodu vybudovať v súlade s projektovou dokumentáciou, ustanoveniami STN 75 5402, STN 75 5403 a montážnymi návodmi výrobcov
- priame prepojenia navrhovaného vodovodu na existujúci verejný vodovod zrealizuje investor stavby v súčinnosti s prevádzkou vodovodu v Prievidzi
- kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327 319, 0915 723 293 Realizáciu výstavby vodovodného potrubia môže vykonať len oprávnená osoba
- v zmysle § 3, ods. 3, písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov sa za verejný vodovod ani jeho súčasť nepovažujú vodovodné prípojky
- upozorňujeme, že v zmysle § 3, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území SR
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve musí byť uzatvorená pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu
- realizačnú projektovú dokumentáciu, po uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, žiadame vypracovať v zmysle Technických štandardov vodohospodárskych stavieb vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica

- projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie musí odsúhlasiť aj Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica
- g) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (č. 236/2020-102.2-018 zo dňa 04.02.2020)
 - vzhľadom na skutočnosť že stavebný objekt SO 05 Areálová splašková kanalizácia a prípojky zostávajú po vybudovaní vo vlastníctve investora, požadujeme prostredníctvom organizačno-právneho oddelenia StVS, a.s. Banská Bystrica najneskôr pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť Zmluvu podľa §16 zákona č. 442/2002 Z.z., ktorou sa upravujú práva a povinnosti dvoch rôznych vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií. Upozorňujeme, že vlastníkom verejnej kanalizácie môže byť len právnická osoba s trvalým sídlom na území SR. V takomto prípade je potrebné, aby mal vlastník verejnej kanalizácie uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní s prevádzkovateľom, ktorým môže byť len odborne spôsobilá osoba v zmysle platnej legislatívy
 - vzhľadom na skutočnosť, že investor sa rozhodol stavebný objekt SO 04 - Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky, po vybudovaní odovzdať do majetku SIVS, a. s. Banská Bystrica, žiadame pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť so StVS, a. s., Banská Bystrica Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve (organizačno-právne oddelenie - JUDr. Kožiaková, koziakova.alena@stvs.sk) a bude postupovať v zmysle "Pravidiel pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica", ktoré sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti v časti - investičné projekty. Upozorňujeme, že StVS, a. s. Banská Bystrica nie je povinná ponúknuť infraštruktúru odkúpiť. Prípojky sa podľa §3, zákona č. 442/2002 Z. z. nepovažujú za verejný vodovod a preto nemôžu byť súčasťou infraštruktúry, prevedenej do majetku StVS, a. s., Banská Bystrica
 - napojenie plánovaného vodovodu a kanalizácie na existujúce siete vo vlastníctve našej spoločnosti bude zrealizované za účasti zástupcu prevádzkovateľa StVPS, a. s.
 - pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby
 - trasa novo navrhovaných vodovodných potrubí musí byť vedená verejným priestranstvom so zachovaním pásma ochrany podľa §19 zákona č. 442/2002 Z. z. s umožnením trvalého prístupu k potrubiu pešo aj mechanizmami
 - vo vzťahu k budúcemu vlastníctvu a prevodu vlastníctva vodohospodárskej infraštruktúry do majetku StVS, a. s., Banská Bystrica žiadame za účelom zabezpečenia jednotného technického a konštrukčného riešenia výstavby vodohospodárskych stavieb v oblasti pôsobnosti StVS, a. s. Banská Bystrica vodohospodársku infraštruktúru navrhnuť a realizovať v zmysle "Technických štandardov pre siete verejných vodovodov a verejných kanalizácií", zverejnených na www.stvs.sk - Investičné projekty
 - žiadame v plnom rozsahu rešpektovať vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s., Banská Bystrica, závod 03 Prievidza, list č. 15-321/Šc-2020 zo dňa 04.02.2020
 - podmieňujúce vodohospodárske investície musia byť v štádiu prípravy a realizácie časovo skoordované s ostatnými rozvojovými zámermi v dotknutom území - nesmie dôjsť k zhoršeniu pomerov v dodávke vody pre súčasných odberateľov
 - v zmysle § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť
 - za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok súhlasíme vydaním stavebného povolenia
- h) SPP - distribúcia, a.s. (č. TD/NS/0845/2017/Kr zo dňa 03.06.2020)
 - v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia, STL plynovod, STL pripojovací plynovod, kábel na anódu
 - orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej len orientačné znázornenie) je prílohou tohto stanoviska
 - orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytyčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností
 - toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D
 - všeobecné podmienky:
 - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác
 - stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení
 - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
 - ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu
 - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- i) Stredoslovenská distribučná, a.s. (zn. 4300081229 zo dňa 05.11.2019)
- Pripojenie bytového komplexu bude možný až po zrealizovaní a skolaudovaní stavby zo strany SSD. Stavba je vedená pod č. SW-12022. Požadujeme rešpektovať všetky predchádzajúce vyjadrenia k danej stavbe
 - v predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Píly, na ulici A. Stodolu, KNC 1219/1,4,5,6,7, sa v blízkosti nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia (červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)
 - od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter, 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
 - toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť
 - pri manipulácii mechanizmami v bezprostrednej blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní
 - v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000
 - presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.sk> vytýči určený pracovník SSD

- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka
- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
- zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb
- j) Slovak Telekom a.s. (č. 6612014894 zo dňa 17.06.2020)
- v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rešpektovať v celom rozsahu vyjadrenie č. 6612005455 zo dňa 24.02.2020 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou citovaného vyjadrenia
- k) Orange Slovensko a.s. (BB-2669/2019 zo dňa 22.10.2019)
- v záujmovom území dôjde ku stretu &&&ptz &prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08.Bratislava. Rešpektovať v celom rozsahu vyjadrenie č. BB-2669/2019 zo dňa 22.10.2019 k existencii podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľ Orange Slovensko a.s.
- l) Pred začatím prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
- m) Priestorové usporiadanie, smerové a výškové vedenie sietí musí byť v súlade s STN 73 6005.
- n) Prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môže byť len oprávnená osoba podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, čo je potrebné preukázať pred vydaním stavebného povolenia.
- o) Dodržať zmluvu č. 6000221/0121/2020 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy medzi RiverSideProject s.r.o., Bojnická cesta 460/34, Prievidza a Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Banská Bystrica
- p) Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie vypúšťaných odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
- q) Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.
- r) Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd vsakovaním musí byť navrhnuté na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a zhodnotenia hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti.
- s) Pri umiestnení stavby dodržať ochranné pásmo vodného toku Handlovky, 6 m od brehových čiar a podmienky správcu vodného toku, SVP, o.z. Piešťany.
- t) Na kolaudácii stavby predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby.
- u) Doklady o vykonaných skúškach kanalizácie predložiť na kolaudácii stavby.
- v) Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať znečisťujúce látky do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.
- w) Pri úniku znečisťujúcich látok na spevnených plochách technickými opatreniami zabrániť úniku znečistenia do dažďovej kanalizácie a znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

Všeobecné ustanovenia

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť (§ 24 vodného zákona).

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 509.

Odôvodnenie

Investor vodnej stavby, RiverSideProjekt s.r.o., Bojnická cesta 460/34, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice, podal dňa 09.10.2019 na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby rozšírenia verejného vodovodu, areálového vodovodu, areálovej splaškovej a dažďovej kanalizácie k stavbe Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba. Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, súhlasilo s vydaním povolenia špeciálneho stavebného úradu.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie správy oznámil listom zo dňa 21.10.2019 začatie vodoprávneho stavebného konania známym účastníkom konania, mestu Prievidza, dotknutým orgánom ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou a nariadil ústne pojednávanie na deň 27.11.2019 s určením lehoty na uplatnenie námietok a a pripomienok.

Posúdenie vodnej stavby vykonali dotknuté orgány, príslušný orgán obecnej samosprávy a správcovia inžinierskych sietí: Okresný úrad Prievidza, OSŽP, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, ORHaZZ v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, SVP, o.z. Piešťany, SPP-distribúcia a.s., SSD a.s., Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s., StVPS a.s., StVS a.s., PTH a.s., TSMPD s.r.o.

Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby. Námietky uplatnené neboli.

Rozpočtový náklad vodnej stavby je na SO-04 – 15 300,- €, SO-05 – 22 500,- €, SO-06 – 52 000,- €, SO-07 – 16 000,- €.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, položka 60 g) sadzobníka v predpísanej čiastke 200,- € a položka 60 e)3. sadzobníka v predpísanej čiastke 50,- €, bol uhradený bezhotovostným prevodom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní od jeho doručenia, podaním odvolania na úrade, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné právo k susediacim pozemkom a stavbám, verejnou vyhláškou podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona a § 73 ods. 4) vodného zákona. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli mesta Prievidza podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Vyvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Príloha pre investora stavby a orgán štátnej vodnej správy
overená projektová dokumentácia vodnej stavby

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Doručuje sa

RiverSideProject s.r.o.
Bojnická cesta 460 34
971 01 Prievidza
Slovenská republika

HePa Consulting, s.r.o.
Krátka 572 2
972 01 Bojnice
Slovenská republika

Ladder, s.r.o.
T. Vansovej 531 20
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Martina Wiesnerová
Ulica J. Murgaša 701 22
971 01 Prievidza II Píly
Slovenská republika

Otto Wiesner
Gazdovská ulica 927 4
971 01 Prievidza III Necpaly
Slovenská republika

A.T.O.S. LR, s.r.o.
Lúčna 8
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Ján Šmirina
Ulica J. Kráľa 177 18
971 01 Prievidza II Píly
Slovenská republika

Ing. Vladimír Vlačuška - LEDEX
Šumperská 27
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 834 3
921 80 Piešťany
Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44 b
825 11 Bratislava
Slovenská republika

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927 8
010 47 Žilina
Slovenská republika