



Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. XXX/202X

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) a zároveň podľa prechodných ustanovení ustanovených v § 84 ods. 13 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a zároveň podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil žiadosť Slovenských elektrární, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, číslo: 2904/B, IČO: 35 829 052, (ďalej len „stavebník“) a v zmysle § 83 stavebného zákona

povoľuje predčasné užívanie časti stavby

v rámci projektu „IPR EMO42900 – Rekonštrukcia číriacich reaktorov pre elektrárň Mochovce“ na dobu do 23.9.2027.

Úrad určuje nasledovné podmienky pre predčasné užívanie stavby:

1. „STOP TLAČIDLÁ“ (ovládaci prvok na úplné a bezpečné zastavenie) v kolaudovanom objekte nezameniteľne označiť, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na § 4 ods. 1 príloha 1 bod 2.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/20006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len „NV SR č. 392/2006 Z. z.“)
2. Kontrolné prvky (manometre na kotloch), ktoré sa nachádzajú v kolaudovanom objekte identifikovateľne a primerane označiť (vyznačené červenými ryskami na maximálnych hodnotách z hľadiska bezpečnosti), aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 4 ods. 1 príloha 1 bod 2.11 NV SR č. 392/2006 Z. z.

3. Jednotlivé upozornenia v kolaudovanom objekte na pracovných prostriedkoch pre zamestnancov zrozumiteľne preložiť do slovenského jazyka, aby nedochádzalo k porušeniu § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 ods. 5 NV SR č. 392/2006 Z. z.
4. V kolaudovanom objekte vyhodnotiť neodstrániteľné nebezpečenstvá a riziká, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
5. Elektrický rozvádzač nachádzajúci sa v kolaudovanom objekte označiť menovitými hodnotami a príslušným spôsobom (označiť výstrahou o prítomnosti elektrického napätia na zariadení, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.2.1 STN EN 61293 Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť. Táto povinnosť nebola splnená ani iným preukázateľným primeraným spôsobom.
6. Hlavné istiace prvky v kolaudovanom objekte v rozvádzači označiť v plnom rozsahu potrebnom pre obsluhu a údržbu, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.10 STN 33 3210:1986 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia. Táto povinnosť nebola splnená ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.
7. Predložiť doklad vyhlásenie zodpovednosti osoby zodpovednej za projektovanie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou revíznej správy elektrickej inštalácie, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.
8. Pre kolaudovaný objekt predložiť protokol o určení vonkajších vplyvov, aby nedochádzalo k porušeniu ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.3.4 STN 332000-5-51:2010 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. Táto povinnosť nebola splnená ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.
9. Stanovište prenosných hasiacich prístrojov (2 ks 6 kg práškový), premiestniť z exteriéru na fasáde vedľa vstupu do „hala B – dekarbonizácia“ do vnútorných priestorov haly do výklenku na pochôdznej lávke.

Zistené vyššie uvedené nedostatky v bodoch 1 až 8 je potrebné odstrániť v termíne do 17.9.2026 a ich odstránenie oznámiť Inšpektorátu práce Nitra a úradu.

Odôvodnenie

Na základe žiadosti stavebníka č. SE/01103/009846/2026/AA zo dňa 8.7.2026 zaevidovanej na úrade pod číslom záznamu 6329/2026 v spise UJD SR 3003-2026 začalo na úrade dňom 8.7.2026 správne konanie vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie časti stavby v rámci projektu „IPR EMO42900 – Rekonštrukcia číriacich reaktorov pre elektrárňu Mochovce“. Na zmenu dokončenej stavby bolo vydané stavebné povolenie rozhodnutím úradu č. 2/2026 zo dňa 8.1.2026 s právoplatnosťou dňa 10.2.2026.

Úrad oznámil začatie konania na predčasné užívanie časti stavby listom č. 6380/2026 z 13.7.2026 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Predmetným listom tiež nariadil termín ústneho pojednávania na 12.8.2026 a v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona upozornil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Oznámenie o začatí konania bolo dňa 13.7.2026 zverejnené na internetovej stránke úradu, úradnej tabuli a na CUET na dobu 15 dní.

Dňa 14.7.2026 listom č. SE/01103/010064/2026/AA zaevidovanom na úrade pod číslom záznamu 6462/2026 v predmetnom spise UJD SR 3003-2026 zo dňa 14.7.2026 stavebník na žiadosť stavebného úradu zo dňa 10.7.2026 doplnil podanie o vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok záverečného stanoviska č. 6231/2007-3.4./hp.

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) bolo zaslaná žiadosť o záväzné stanovisko listom č. 6530/2026 z 16.7.2026 spolu s oznámením o začatí konania na predčasné užívanie stavby a vyhodnotením spôsobu plnenia podmienok záverečného stanoviska MŽP SR č. 6231/2007-3,4/hp. Písomné vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok MŽP SR zabezpečil stavebník a doručil ho na úrad (tak ako je uvedené vyššie) dňa 14.7.2026.

Dňa 12.8.2026 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a v rámci ústneho pojednávania predložil stavebník nasledovné doklady:

- právoplatné stavebné povolenie (rozhodnutie úradu č. 2/2026 z 8.1.2026),
- súhlas dodávateľa s predčasným užívaním stavby (protokol o užívaní diela č. 0GBD10BW001),
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- prehlásenie projektanta o zmenách a odchýlkach č. EMO/20260806-St (bez podstatných zmien oproti projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie),
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
- odborné stanovisko č. 15807/4/2026-OS-01 + certifikát č. 15807/4/2026-CERT-01,
- harmonogram,
- plnenie podmienky č. 13 rozhodnutia úradu č. 2/2026 z 8.1.2026 listom č. SE/01256/002086/2026/Ga z 6.2.2026,
- stavebné denníky.

Dňa 20.8.2026 bola na úrad doručená od MŽP SR odpoveď na žiadosť o záväzné stanovisko č. 2581/2026-11.1/pm, 48912/2026 z 20.8.2026 zaevidovaná v predmetnom spise UJD SR 3003-2026 pod číslom 7606/2026, v ktorej MŽP SR uvádza, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „MVSR PHaZZ“) po účasti na miestnom zisťovaní doručilo na úrad dňa 21.8.2026 súhlasné stanovisko č. PHZ-OPP4-2026/002667-002 z 18.8.2026, v ktorom uvádza

podmienku, ktorá je zapracovaná vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (bod 9). MVSR PHaZZ v predmetnom stanovisku ďalej uvádza, že nové umiestnenie stanovišťa prenosných hasiacich prístrojov je zaznamenané vo výkrese pôdorysu objektu overenom pre účely stavebného povolenia pod č. p.:PHZ-OPP4-2025/002963-005 dňa 9.12.2025. MVSR PHaZZ ďalej uvádza, že požaduje predloženie tohto stanoviska spolu s nimi overenou projektovou dokumentáciou stavby pri kolaudačnom konaní.

Vzhľadom na podrobné posudzovanie dokumentácie v rámci predmetného správneho konania ÚJD SR 3003-2026 bola v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku predĺžená lehota tohto konania predsedníčkou úradu o 60 dní.

Následne dňa 21.8.2026 listom č. 7570/2026 z 21.8.2026 úrad upovedomil všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnom správnom konaní ÚJD SR 3003-2026. Upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 3003-2026 bolo zverejnené na EUT SpK a na CUET dňa 21.8.2026. Dôvodom predĺženia lehoty bol rozsah podrobného posudzovania inšpektorov úradu so zástupcami dotknutých orgánov a následná previazanosť na finálny proces vydania rozhodnutia vzhľadom k jeho doručovaniu formou verejnej vyhlášky. Úrad má za to, že uvedeným spôsobom spĺňa § 46 správneho poriadku, podľa ktorého rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Inšpektorát práce Nitra po účasti na miestnom zisťovaní uskutočnenom dňa 12.8.2026 doručil dňa 31.8.2026 na úrad súhlasné stanovisko č. IPNR/IPNR OBOZP/BEZ/2026/6048-2026/15608 (zaevidované na úrade pod číslom 7880/2026), v ktorom uvádza, že zistil nedostatky, ktoré však bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby a preto Inšpektorát práce Nitra súhlasí s vydaním rozhodnutia. Zistené nedostatky sú ako podmienky zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v bodoch 1 až 8 a stavebník je povinný ich splniť v stanovenom termíne a informovať o tom Inšpektorát práce Nitra a úrad.

Predčasným užívaním stavby nebude ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu, podstatná zmena nebola žiadna. Stavebník žiadal o predčasné užívanie časti stavby na dobu do 31.12.2027 avšak vzhľadom k plneniu podmienky č. 5 rozhodnutia úradu č. 2/2026 z 8.1.2026, stavebný úrad určil termín predčasného užívania na dobu do 23.9.2027.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie nepodlieha poplatkovej povinnosti v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je účastník konania oprávnený proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX.XX.2026

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcije
sekcija hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava
2. Obec Nový Tekov, Nový Tekov č. 226, 935 33 Nový Tekov
3. Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
4. Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
5. Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur
6. Obec Malé Kozmálovce, Malé Kozmálovce č. 1, 935 21 Malé Kozmálovce
7. Mesto Tlmače, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače

Doručuje sa na vedomie doporučené:

8. Obec Nemčianky, Nemčianky č. 128, 951 81 Nemčianky
9. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
10. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana prírody a krajiny, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
11. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
12. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Rozmarínová ul. 4, 934 01 Levice
13. Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava
14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
15. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
16. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra
17. Technická inšpekcia, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:
Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:
Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:
Odtlačok pečiatky a podpis: