



Číslo: XXXX/2026, spis UJD SR 1995-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. XXX/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu projektu zmeny (ďalej len „PZ“) PZ č. 500880242, IPR EMO 60200
„Modernizácia zabezpečovacieho systému TG EMO 12 časť VZ“ na 1. a 2. bloku JE
Mochovce,**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

**plán kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“) A 33 „Meranie RZ oleja pre AO
reaktora“,**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3. atómového zákona

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „PnK VZ“) A 33 „Meranie RZ oleja pre AO reaktora“,

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

zmeny individuálnych programov zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) formou dodatkov:

- **L26 - dodatok č. 49 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“,**
 - **L2b - dodatok č. 22 „Rozvádzač UNIBLOK“,**
 - **L2/1 - dodatok č. 15 „Rozvádzače UNIBLOK“,**
 - **L2/2 - dodatok č. 27 „Rozvádzače UNIBLOK“,**
 - **K 2 - dodatok č. 2 „Napájacie rozvádzače STA“**

a

zmeny v požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a zmeny zoznamu vybraných zariadení uvedených v dokumente v dokumente 1+EMO60200-MPN-02-007 a 2+EMO60200-MPN-52-007.

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 20. 3. 2026 zn. SE/00624/004209/2026/Ga začal dňom 23. 3. 2026 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 500880242, IPR EMO 60200, schválenia nového PLKVZ č. A33, schválenia zmien v individuálnych programoch zabezpečenia kvality formou dodatkov L 26 - dodatok č. 49, L2b - dodatok č.22, L2/1 dodatok č. 15, L2/2 dodatok č.27, K2 dodatok č. 2, schválenia nových požiadaviek na kvalitu, schválenia zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a schválenia zmeny zoznamu vybraných zariadení JE EMO 1,2.

Ochranu turbíny slúžia na zabezpečenie bezpečného odstavenia turbogenerátora v prípade prekročenia nastavených parametrov. Prevádzkové a poruchové stavy, ako aj spracovávané parametre, sú zobrazované na diagnostických monitoroch, paneloch a pultoch BD a ND, ako aj v informačných systémoch. Každý turbogenerátor je pritom vybavený vlastným samostatným zabezpečovacím systémom.

Cieľom realizácie projektovej zmeny IPR 60200 na JE EMO 1, 2 je modernizácia zabezpečovacieho systému TG na 1. a 2. bloku JE EMO. Hlavným dôvodom tejto modernizácie je eliminácia možného rizika nefunkčnosti zabezpečovacieho systému turbogenerátora, spôsobená jeho zastaranosťou a obmedzenou dostupnosťou náhradných dielov. V rámci modernizácie zabezpečovacieho systému TG na 1. a 2. bloku JE EMO dôjde k výmene pôvodného systému ZSTG DIAMO za nový elektronický systém TPS.

Úpravy sa týkajú zariadení zaradených do zoznamu vybraných zariadení JE EMO v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. Predmetné zaradenia sú zaradené do bezpečnostnej triedy BTII a BT III, seizmickej kategórie SK 1a a 2b.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) vyžiadal k posudzovanej projektovej zmene záväzne stanovisko MŽP listom č. 2985/2026 zo dňa 1. 4. 2026 a správne konanie prerušil rozhodnutím úradu dňa č. 138/2026 dňa 1. 4. 2026 podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 6. 5. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR listom č. 2581/2026-11.1/pm 24148/2026 zo dňa 5. 5. 2026. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povolenacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Nakoľko však realizácia podľa projektu zmeny č. 500880242, IPR EMO 60200 - „Modernizácia zabezpečovacieho systému TG EMO 12 časť VZ“, nebola súčasťou navrhovanej činnosti, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, MŽP SR v rámci tohto povolenacieho konania neprináleží postavenie dotknutého orgánu podľa § 3 písm. q) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR má taktiež za to, že realizácia podľa projektu zmeny č. 500880242, IPR EMO 60200 - „Modernizácia zabezpečovacieho systému TG EMO 12 časť VZ“, nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov. MŽP SR teda nie je dotknutým orgánom na vyjadrenie sa k realizácii podľa projektu zmeny č. 500880242, IPR EMO 60200 - „Modernizácia zabezpečovacieho systému TG EMO 12 časť VZ“, v rámci záväzného stanoviska podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Projekt zmeny č. 500880242, IPR EMO 60200 „Modernizácia zabezpečovacieho systému TG EMO 12 časť VZ“ (vrátane zoznamu vybraných zariadení),
2. PLKVZ č. A 33 „Meranie RZ oleja pre AO reaktora“(súčasťou sú požiadavky na kvalitu VZ),
3. L26 - dodatok č. 49 „Automatizovaný systém kontroly a riadenia HVB a ASRTP pomocných prevádzok a vzduchotechnických systémov pre 1. a 2. blok“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ,
4. L2b - dodatok č. 22 „Rozvádzač UNIBLOK“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ,
5. L2/1 - dodatok č. 15 „Rozvádzače UNIBLOK“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ,
6. L2/2 - dodatok č. 27 „Rozvádzače UNIBLOK“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ,
7. K2 - dodatok č. 2 „Napájacie rozvádzače STA“ vrátane požiadaviek na kvalitu VZ,
8. Plnenie §9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
9. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
10. CD.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9 a prílohy 5 a 7, spĺňa požiadavky vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX. XX. 2026

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Verejnost'