

•
• Podľa rozdeľovníka
•

Váš list číslo/zo dňa

Náše číslo
OU-LV-OSZP-2026/008100-003

Vybavuje/linka
Ing. Simona Biela/
0961322061

Levice
02. 03. 2026

Vec

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby: "Rozšírenie verejného vodovodu, vodojem, vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Uhliská" a vodoprávneho konania vo veci osobitného užívania vôd a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

O Z N A M U J E

podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňa 24.02.2026 začalo stavebné konanie vodnej stavby: "Rozšírenie verejného vodovodu, vodojem, vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Uhliská" a súčasne začalo aj vodoprávne konanie vo veci osobitného užívania vôd - vypúšťanie splaškových odpadových vôd do povrchových vôd - Botkovský potok v r. km 2,920; pravostranne.

Vodná stavba sa uskutoční v obci Uhliská, k. ú. Uhliská na nasledovných pozemkoch:

- reg. KN-C: 439, 465, 447, 19/4, 174/1, 489, 86, 399/6, 399/10, 149, 213, 208, 209/1, 209/2, 2/2
- reg. KN-E: 5780/4, 6974/1, 6979/2, 6975/1, 5948, 6457, 5780/3, 5866/2

Stavebníkom vodnej stavby je Obec Uhliská, v zastúpení starostom obce Danielom Štubňom, Uhliská 104, 935 05 Pukanec, IČO: 00 587 621

Rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie) bolo vydané všeobecným stavebným úradom Obcou Bohunice, pod č. j. S2025/00073, evid. č. 403/2025-SP/Kup., zo dňa 04.09.2025, právoplatné dňa 15.10.2025.

Rozsah stavby:

SO 01 ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD V OBCI UHLISKÁ

- SO 01.1 ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD PRE 350 EO (typ AS-GranBio®)
- SO 01.2 OPLOTENIE ČOV
- SO 01.3 PRÍPOJKA NN K ČOV
- SO 01.4 PRÍPOJKA VODY K ČOV
- SO 01.5 SPEVNENÉ PLOCHY ČOV

SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V OBCI UHLISKÁ

- SO02.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "A" - PVC-U DN300 - 2 438,50 m
- SO02.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AB" - PVC-U DN300 - 59,0 m
- SO02.3 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AC" - PVC-U DN300 - 64,0 m
- SO02.4 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AD" - PVC-U DN300 - 301,0 m
- SO02.5 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AE" - PVC-U DN300 - 178,0 m
- SO02.6 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AF" - PVC-U DN300 - 269,50 m
- SO02.8 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AG" - PVC-U DN300 - 268,50 m
- SO02.9 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AH" - PVC-U DN300 - 5,0 m
- SO02.10 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AH-I" - PVC-U DN300 - 389,0 m
- SO02.11 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AH-2" - VÝTLAK - HDPE DN 80 - 428,0 m
- SO02.12 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AI" - PVC-U DN300 - 569,0 m
- SO02.13 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AI-1" - PVC-U DN300 - 112,5 m
- SO02.14 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AJ" - PVC-U DN300 - 85,0 m
- SO02.15 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKA "AK" - PVC-U DN300 - 37,0 m

SO03 VODOJEM UHLISKÁ, ZVÝŠENIE KAPACITY

- SO 03.1 VÝTLAK HDPE DN100 1 171,50 m
- SO 03.2 VODOJEM UHLISKÁ 2 x 20 m³
- SO 03.3 OPLOTENIE VODOJEMU
- PS 01 TECHNOLOGICKÁ ČASŤ VODOJEMU

SO04 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU V OBCI UHLISKÁ

- SO 04.1 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "1" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 701,0 m
- SO 04.2 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "1-1" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 555,0 m
- SO 04.3 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "1-1-1" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 110,50 m
- SO 04.4 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "1-1-2" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 55,50 m
- SO 04.5 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "1-2" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 98,0 m
- SO 04.6 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "2" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 803,0 m
- SO 04.7 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "2-1" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 340,0 m
- SO 04.8 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "2-2" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 54,0 m
- SO 04.9 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "2-3" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 267,0 m
- SO 04.10 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "2-4" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 271,0 m
- SO 04.12 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "3" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 271,50 m
- SO 04.13 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "3-1" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 210,0 m
- SO 04.14 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "3-2" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 301,50 m
- SO 04.15 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "4" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 292,0 m
- SO 04.16 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "5" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 296,0 m
- SO 04.17 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "5-1" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 56,0 m
- SO 04.18 VEREJNÝ VODOVOD VETVA "5-2" - HDPE D110 x 10,0 PN 16 - 59,0 m

Popis stavby:

SO 01 Čistiareň odpadových vôd v obci Uhliská:

Navrhnutá je mechanicko - biologická ČOV typu AS-GranBio© 350 s kapacitou 350 EO (Q24 = 47,25 m³/deň).

Objekty technologickej linky ČOV:

- Mechanické predčistenie - bude umiestnené pred vyústením prítokovej kanalizácie do čerpacej stanice a pozostáva z automatických vertikálnych hrablic so šírkou medzier 3 mm s prietokom do 10,0 l/s. Zhrabky budú vyťahované do kontajnerového koša.

- Čerpacia stanica - bude s celkovým objemom: 8,90 m³ a využiteľným objemom: 3,30 m³. V ČS budú umiestnené 2 Čerpadlá + 1 ako suchá rezerva (s max. prietokom - 10 l/s). Bezpečnostný prípad (DN 200) z ČS bude prepojený s vyrovnávacou nádržou (vo výške 1,5 m nad dnom vyrovnávacej nádrže).

- Biologické čistenie - je na princípe technológie granulovanej aeróbnej biomasy. Z ČS bude odpadová voda prečerpávaná do vyrovnávacej nádrže s celkovým objemom 25,0 m³ a využiteľným objemom 13,5 m³. Na dne vyrovnávacej nádrže je umiestnené prevzdušňovanie zariadenie hrubobublínkové na premiešavanie obsahu nádrže. Vo vyrovnávacej nádrži sú inštalované ponorné čerpadlá s rezacím zariadením s maximálnym prietokom 10 l/s v počte 2 ks (100 % rezerva).

Z VN bude odpadová voda čerpaná podľa riadiaceho systému na biologický reaktor AS - GranBio s celkovým objemom reaktora: 43,85 m³ a využiteľným objemom reaktora: 40,70 m³. Voda do biologického reaktora bude čerpaná cez distribučný systém, ktorý bude rozmiestnený na dne reaktora. Biologické čistenie v reaktore AS-GranBio prebieha v jednotlivých fázach: fáza prítoku, fáza prevzdušňovania, fáza usadzovania (cca 30-45 min.). Po ukončení sedimentácie znovu nabehne fáza prítoku z vyrovnávacej nádrže, pričom zároveň bude dochádzať k vytlačeniu vyčistenej vody do odtokového žľabu.

- Kalové hospodárstvo - Prebytočný aktivovaný kal bude zhromažďovaný v kalojeme s celkovým objemom kalojemu: 18,0 m³ a využiteľným objemom kalojemu: 16,5 m³. Na dne kalojemu je nainštalované prevzdušňovacie zariadenie jemnobublínkové. V kalojeme dochádza za aeróbnych podmienok k stabilizácii kalu. Doba uskladnenia kalu je 90 dní.

- Merný objekt - je reprezentovaný plastovým nástrčným merným žľabom DN 150 s max. Q = 15,8 l/s, s ultrazvukovou sondou EasyTREK. od f. NIVELCO a vyhodnocovacou jednotkou MultiCONT od f. NIVELCO. Jednotlivé nádrže ČOV budú zakryté odnímateľnými poklopami s tepelnou izoláciou. Pitná voda v ČOV bude zabezpečená z verejného vodovodu, Spevnené plochy vnútroareálovej komunikácie sú navrhované betónové.

Množstvo vypúšťaných splaškových odpadových vôd z ČOV (350 EO + 10 % balasty) podľa predloženej PD:

Q_{rok} = 17 246,25 m³/rok

Q₂₄ = 47,25 m³/deň 0,55 l/s

Q_{24max} = 2,19 l/s

Výrobca ČOV garantuje za predpokladu prevádzky a obsluhy ČOV podľa schváleného prevádzkového poriadku nasledovné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vyčistenej vode na výstupe z ČOV (platí pre 8 hod. zlievané vzorky): BSK₅ = 8,25 mg/l; CHSK_{Cr} = 18,00 mg/l; NL = 9,00 mg/l

Vzhľadom na charakter vodného toku a posúdenie vplyvu na tok sú navrhované nasledovné limitné hodnoty "p" a zároveň aj znížené "m" hodnoty (pre zmiernenie nepriaznivého vplyvu na tok, zvlášť v období sucha) pokiaľ bude dodržaný prietok vypúšťaných odpadových vôd: max. 0,55 l/s:

Ukazovateľ: BSK₅

"p" 10 mg/l; "m" - 20 mg/l

Ukazovateľ: CHSK_{Cr}

"p" 40 mg/l; "m" - 80 mg/l

Ukazovateľ: NL

"p" 15 mg/l; "m" - 30 mg/l

Počas skúšobnej prevádzky budú sledované aj ukazovateľa N-NH₄, N_c a P_c bez určenia limitnej hodnoty.

SO 02 Splašková kanalizácia v obci Uhliská

Splašková kanalizácia je v obci navrhnutá ako gravitačná s jednotlivými vetvami s dĺžkou 4 894,00 m a jedna vetva STOKA „AH-2“ ako výtlak s dĺžkou 428,00 m. Čerpacia stanica ČSJ na stoke AH-2 bude vybavená 2 + 1 ponornými kalovými čerpadlami, guľovým ventilom, guľovou spätnou klapkou, nožovým uzáverom a manipulačnou plochou. Kanalizácia bude zaústená do vstupnej čerpacej stanice umiestnenej v areáli ČOV. V rámci realizácie navrhovanej stavby dôjde k viacerým križovaniam s miestnymi komunikáciami a v niekoľkých prípadoch aj s vodnými tokmi. Križovanie pod vodnými tokmi bude zrealizované v ocelevej chráničke OC DN 400 mm. Križovanie v mieste priepustov bude popod priepust pretlakom, prípadne podkopaním. V prípade potreby bude priepust dočasne rozobratý a znovu zriadený novým potrubím.

SO 03 SO 03 Vodojem Uhliská, zvýšenie kapacity

Nový dvojkomorový vodojem (2x20 m³) je navrhnutý v blízkosti existujúceho vodojemu na parc. č. KN-C 208 a je navrhnutý ako podzemný objekt s pridruženou podzemnou armatúrnou komorou a nadzemným vstupným priestorom. Do armatúrnej komory bude privedené jedno prírodné potrubie (z vodného zdroja) DN100, jedno odberné potrubie DN100 a jedno potrubie (pre odvod vôd z prelivu a vypúšťania). Na prívode je navrhnuté zariadenie pre kontinuálne dávkovanie chlórnanu sodného. Zásobná nádrž s chlórnanom sodným s objemom 50 litrov bude umiestnená v záchytnej nerezovej vani 0,65 x 0,65 x 0,15 m.

Voda z bezpečnostného priepadu a voda z vypúšťania vodojemu bude odvádzaná do vypúšťacej, resp. priepadovej šachty a vsakovaná do podlažia. V prípade vyššej kapacity odtoku bude voda odvádzaná kanalizačným potrubím do vsakovacej šachty v zadnej časti oploteného pozemku. Maximálny odtok z priepadového potrubia do vsakovania 3,5 l/s (kapacita plniaceho čerpadla). Pri vypúšťaní vodojemu (plánovaná akcia) sa bude časť vodojemu vypúšťať prostredníctvom vodovodnej siete cez hydranty, čím sa zároveň dosiahne prepláchnutie a odkalenie vodovodu a iba zostávajúca časť vodojemu sa bude vypúšťať do vypúšťacej šachty, pričom odtok nepresiahne 3,5 l/s.

Vsakovacie šachty sú riešené ako kopané šachty (do hĺbky 2,0 m p.t.) a vytvorené zo studničných skruží s vítanou perforáciou bez tesnenia. Parametre vsakovacieho zariadenia: vsakovacia plocha (3 vsakovacie studne) 5,65 m² + vsakovacia ryha 29,40 m², retenčný objem: 2,10 m³, doba vyprázdňovania: 3,93 min. Pre posúdenie vsakovacej schopnosti podlažia nebol vypracovaný samostatný hydrogeologický posudok. Vychádzalo sa z informácií a znalosti od investora počas podobných výkopových prác v tejto lokalite a na základe toho, že vypúšťanie vôd do vsakovania bude kontrolované a nie nárazové.

SO 04 Rozšírenie verejného vodovodu v obci Uhliská

Vodovod je riešený ako rozšírenie verejného vodovodu: výtlak z existujúceho vodojemu do novonavrhaného vodojemu vetva v dĺžke 1 171,50 m a rozvodné potrubia verejného vodovodu v celkovej dĺžke 4 853,50 m. Na trase vodovodu sú navrhované podzemné hydranty, ako vzdušníky a kalníky. Na vybraných vetvách sú navrhnuté redukčné ventily na zníženie tlaku vo verejnom vodovode a ATS na zvýšenie tlaku do navrhovanej vetvy „VI“. Predpokladaná potreba pitnej vody pre celú obec je 30,0 m³/deň.

Súčasne podľa § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení pre dobrú znalosť pomerov staveniska a dostatočné podklady pre posúdenie stavby upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania na pozemku investora.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení môžu účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí stavebného konania. Upozorňujeme účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, že na námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod. na Okresnom úrade Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie na III. poschodí v kancelárii č. 301 (Rozmarínová ul. 4, Levice).

V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia oboznámiť s podkladmi a spôsobom ich zistenia na Okresnom úrade v Leviciach, odbor starostlivosti o životné prostredie, na prízemí na III. poschodí v kancelárii č. 301 v priebehu 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. a vyjadriť sa k týmto podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie podkladov k rozhodnutiu.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Uhliská, úradnej tabuli Okresného úradu Levice a jeho webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia pre všetkých účastníkov konania.

- Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkom konania.
- Stavebníkovi

- Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté.
- Projektantovi

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 správneho poriadku.

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

1. Obec Uhliská, Uhliská 104, 935 05 Pukanec – Verejná vyhláška

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Levice – webové sídlo + CUET – Slovensko.sk

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

2. Okresný úrad Levice - Úradná tabuľa

.....
vvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Nitra

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2

Správa chránenej krajiny oblasti Štiavnické vrchy v Banskej Štiavnici, Kammerhofska 26, Banská Štiavnica

Lesy SR, š.p. organizačná zložka OZ Podunajsko, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 1

Slovenský pozemkový fond, odbor usporiadania vlastníctva, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova, Nitra

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, Bratislava-821 09 Ružinov

Okresný úrad Levice, PLO, OCDPK, Ul. Rozmarínová 4, Levice

Okresný úrad Nitra, Odd.ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1016/8, Nitra

Okresný úrad Levice, OSZP-ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO, Ul. Rozmarínová 4, Levice

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická, 934 01 Levice 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice, Komenského 3186/4, 934 38 Levice 1

PhDr. Andrea Kabátová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-LV-OSZP-2026/008100-003

Obec Uhliská, Uhliská 104, 935 05 Uhliská

Obec Uhliská, Verejná vyhláška - ostatní účastníci konania (vlastníci pozemkov, vlastníci susedných pozemkov),

Uhliská 104, 935 05 Uhliská

AQUABEST, s.r.o., Brodno 10, Žilina

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby: "Rozšírenie verejného vodovodu, vodojem, vybudovanie verejnej kanalizácie a ČOV v obci Uhliská" a vodoprávneho konania vo veci osobitného užívania vôd a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, , VEREJNÁ VYHLÁŠKA]
Identifikátor:	OU-LV-OSZP-2026/008100-0015281/2026

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Andrea Kabátová
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	03.03.2026 13:22:37 časové pásmo +01:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	03.03.2026 13:22:47 časové pásmo +01:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-LV-OSZP-2026/008100-0015281/2026

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Simona Biela
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Levice IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	03.03.2026
Podpis a pečiatka:	