



Číslo: 3201/2026, spis ÚJD SR 1704-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 150/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

v y d á v a s ú h l a s

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

**na realizáciu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502314583
„Náhrada stýkačov KM1 a KM2 v rozvádzačoch 1BNK40, 1BNK59 a 2BJA01“
v JE EMO 1,2,**

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

s c h v a ľ u j e

realizáciu zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) JE EMO 1,2 obsiahnuté v individuálnom programe zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“)

**L2a „Rozvádzače UNIBLOK“, dodatok č. 14 „Stýkače typu TeSys Deca LC1D“,
L2b „Rozvádzače UNIBLOK“, dodatok č. 20 „Stýkače typu TeSys Deca LC1D“,
L2/2 „Rozvádzače UNIBLOK“, dodatok č. 25 „Stýkače typu TeSys Deca LC1D“,
č. dokumentu IPZK-EMO/52014/149-01, rev. 00,**

a

**realizáciu zmien požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2
v rozsahu dokumentov L2a, dodatok č. 14, L2b, dodatok č. 20 a L2/2, dodatok č. 25,
č. dokumentu IPZK-EMO/52014/149-02, rev. 00.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 12. 2. 2026 zn. SE/00429/002290/2026/AA začal dňom 17. 2. 2026 správne konanie vo veci schválenia projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502314583 „Náhrada stýkačov KM1 a KM2 v rozvádzačoch 1BNK40, 1BNK59 a 2BJA01“, vo veci schválenia zmeny IPZK formou dodatkov č. 14, 20, 25 a zmien požiadaviek na kvalitu VZ pre JE EMO 1,2 v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Riešením projektovej dokumentácie je výmena pôvodných stýkačov typu V63E, V40E, K25E, K16E, K10E a typovej rady EP1C za stýkače novej typovej rady LC1D od spoločnosti Schneider Electric. V súčasnosti používané stýkače sú zastarané a už sa nevyrobajú. Majú vysokú poruchovosť a náhradné diely nie sú dostupné. Nové stýkače sú rozmerovo menšie a funkčne zhodné a budú umiestnené na pozícií existujúcich stýkačov. V rámci projektu je spracovaná dokumentácia pre výmenu všetkých pôvodných stýkačov v dotknutých rozvádzačoch. Tento fakt zabezpečí, že budú dodržané všetky potrebné parametre zabezpečujúce stabilnú a bezpečnú prevádzku. Kabeláž vedúca z rozvádzača do servopohonu zostáva na základe posúdenia pôvodná.

Nakoľko je potrebná výmena pôvodných stýkačov za stýkače novej typovej rady, je k IPZK L2a spracovaný dodatok č. 14, rev. 00, k IPZK L2b dodatok č. 20, rev. 00 a k IPZK L2/2 dodatok č. 25, rev. 00. Dodatky riešia celú typovú radu stýkačov TeSys Deca LC1D a pomocných kontaktov TeSys Deca LADN22. Jednotlivé SJZ rozvádzačov sú uvedené v prílohách č. 1, č. 2 a č. 3 týchto dokumentov.

Dotknuté VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT II a III.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR, a to listom č. 1562/2026 zo dňa 19. 2. 2026 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 86/2026 zo dňa 19. 2. 2026 správne konanie prerušil, následne dňa 6. 3. 2026 prerušenie konania správoplatnil.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 16. 3. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 2581/2026-11.1/pm, 14785/2026 zo dňa 13. 3. 2026. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povolenacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že realizácia projektu č. PZ 502314583 na JZ JE EMO 1,2 nespĺňa definíciu § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a ani nebola predmetom konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, pre ktoré bolo vydané záverečné stanovisko.

Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502314583 na JZ JE EMO 1,2, ktorá je predmetom tohto povolenacieho konania, nespĺňa definíciu navrhovanej činnosti ani zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov, a nebola ani súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1,2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povolenacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povolenacieho konania so záverečným stanoviskom, keďže realizácia projektu č. PZ 502314583 na JZ JE EMO 1,2 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1,2, ani záverečného stanoviska, resp. zo žiadnej podmienky určenej v záverečnom stanovisku nevyplývala povinnosť realizácie projektu č. PZ 502314583 na JZ JE EMO 1,2.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. dok. IPZK - EMO/52014/149-03, rev. 00,
2. Hodnotenie bezpečnosti, č. dok. IPZK - EMO/52014/149-04, rev. 00,
3. Posúdenie návrhu na zmenu, č. dok. IPZK - EMO/52014/149-05, rev. 00,
4. Plán kontrol a skúšok, č. dok. IPZK - EMO/52014/149-06, rev. 00.

Na základe kontroly predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu zmeny je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 8 ods. 1 a ods. 3, § 9 ods. 1, 2, 3 a 5, prílohy č. 5 diel II písm. a) až l), n), o), p), q), r), prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), i), j), k), l) body 2 až 5, o), p), q), r) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 9. 4. 2026



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

13 -04- 2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Odtlačok pečiatky a podpis:



Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a.s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť