Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - Ružinov
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: XXX/2026, spis UJD SR 3719-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. XXX/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39, Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

s realizáciou projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502240172 „Zmena nastavenia ochrán generátora DG“ na jadrovom zariadení JE EMO 1. a 2. blok

a

s realizáciu zmeny v bezpečnostnom predpise 7-BSP/0001 „Bezpečnostná správa EMO 1,2", vydanie č. 01, revízia č. 26, kapitoly 8.3 „Elektrický systém vo vnútri elektrárne“.

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13. atómového zákona

schvaľuje

zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality (ďalej len „IPZK“) formou dodatku č. 04 IPZK M 10a „Automatické systémy pre DGS“.

a

požiadavky na kvalitu (ďalej len „PnK") VZ k dodatku č. 04 IPZK M 10a „Automatické systémy pre DGS“.

NÁVRH

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 6. 10. 2026 zn. SE/01394/013758/2026/Ga začal dňom doručenia žiadosti na úrad 8. 10. 2026 správne konanie č. 3719-2026 žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502240172, žiadosť o schválenie zmeny individuálneho programu zabezpečenia kvality M 10a formou dodatku č. 04, žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení a žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v bezpečnostnom predpise 7-BSP/0001 „Bezpečnostná správa EMO 1,2", vydanie č. 01, revízia č. 26, kapitoly 8.3 „Elektrický systém vo vnútri elektrárne" JE EMO 1. a 2. blok.

Predmetom realizácie zmeny PZ 502240172 JE EMO 1. a 2. blok je prestavenie nesprávnej nadprúdovej ochrany na základe odporúčaní z analýzy vypracovanej ÚJV Rež, a. s., divízia EGP PRAHA ktorá bola vypracovaná z dôvodu opakovaného zapracovania nadprúdových ochrán generátora.

Pre chránenie DG sú v rámci systému elektrických ochrán dieselgenerátora SZN využité ochranné terminály spoločnosti SIEMENS, rady Siprotec 4. Terminály sú umiestnené v rozvádzači elektrických ochrán. Cieľom trvalej zmeny na konfigurácii je znížiť riziko nadbytočného prípadne nedostatočného pôsobenia ochrán generátora DG a tým zabezpečiť plnenie projektovej funkcie a s tým súvisiace zníženie rizika straty prevádzkyschopnosti núdzového zdroja el. energie 2. kategórie zaisteného napájania a nepohotovosti bezpečnostného systému DG.

Dotknuté VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1a, podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 9268/2026 zo dňa 13. 10. 2026 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).

Z uvedených dôvodov úrad rozhodnutím č. 464/2026 zo dňa 13. 10. 2026 správne konanie prerušil v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 11. 11. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko z MŽP SR list č. 2581/2026-11.1/pm, 86835/2026 zo dňa 11. 11. 2026. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. g) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povoľovacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene. Na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektu trvalej zmeny na konfigurácii č. zmeny PZ 502240172 JE EMO 1. a 2. blok, ktorá je predmetom tohto povoľovacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom.

NÁVRH

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu typového projektu bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Realizačný projekt pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502240172 „Zmena nastavenia ochrán generátora DG“, ktorého súčasťou sú:
   - Dodatok č.04 IPZK M 10a „Automatické systémy pre DGS“,
   - Požiadavky na kvalitu (PnK) VZ,
   - Plnenie § 9 ods. 3. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,
   - Bezpečnostný predpis 7-BSP/0001 „Bezpečnostná správa EMO 1,2“, vydanie č. 01, revízia č. 26, kapitola 8.3 „Elektrický systém vo vnútri elektrárne“,
2. Vyjadrenie k podmienkam zo záverečného stanoviska,
3. CD nosič.

Na základe kontroly predloženej úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii zmene v rozsahu projektu pre trvalú zmenu na konfigurácii č. PZ 502240172 „Zmena nastavenia ochrán generátora DG“, na jadrovom zariadení JE EMO 1, 2 je v primeranom rozsahu a v súlade s požiadavkami § 6, § 8, § 9, a prílohy č. 7 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež spĺňa § 25 ods. 3, 4 atómového zákona.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX.XX.202X

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

NÁVRH

podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

NÁVRH

<u>Doručuje sa verejnou vyhláškou:</u>

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť