Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - Ružinov
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: XXXX/2026, spis UJD SR 3695-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. XXX/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31, Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

- **s realizáciou projektu PZ 501720235-7 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 1DX52)“ na jadrovom zariadení JE EBO V-2.**

Odôvodnenie

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 30.09.2026 zn. SE/01388/013538/2026/Mc začal dňom doručenia žiadosti na úrad 05.10.2026 správne konanie zn. UJD SR 3695-2026 vo veci žiadosti o súhlas s realizáciou projektu PZ 501720235-7 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 1DX52)“ pre JE EBO V-2.

Predmetom realizačného projektu zmeny PZ 501720235-7 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 1DX52)“, je náhrada pôvodného časového relé RE 88 865 265

NÁVRH

v rozvádzači 1DX52 na 3. bloku EBO V-2, novým časovým relé s rovnakými parametrami a charakteristikami, z dôvodu nespoľahlivosti a nedostatku náhradných dielov časových relé – bola ukončená ich výroba.

Riešením je výmena pôvodných časových relé výrobcu SCHNEIDER ELECTRIC za nové časové relé 3RP2540-1BW30 od výrobcu SIEMENS. Realizáciou výmeny sa nemenia bezpečnostné funkcie.

Nové časové relé má certifikáciu pre seizmickú odolnosť ST1-FA. Podľa § 3 Príloha č. 1 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je časové relé zaradené do BT II. Na základe vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. je predmetné časové relé klasifikované ako vyhradené technické zariadenia skupiny B.

Úrad v posudzovanom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Na základe § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. Z uvedeného dôvodu si úrad vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR listom zn. 9036/2026 zo dňa 07.10.2026 podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok).

Z uvedených dôvodov úrad rozhodnutím č. 452/2026 zo dňa 07.10.2026 správne konanie prerušil ku dňu 22.10.2026 v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku.

Úrad podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie dňa 11. 11. 2026 prijatím odpovede na žiadosť o záväzné stanovisko MŽP SR č. 2554/2026-11.1/pm, 86555/2026 zo dňa 10. 11. 2026. MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že realizácia projektovej zmeny PZ 501720235-7 v JE EBO V-2, ktorá je predmetom tohto povoľovacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov JE V2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoľovacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. a 2. atómového zákona bola úradu predložená nasledovná dokumentácia:

1. Realizačný projekt zmeny PZ 501720235-7 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 1DX52)“,
2. Vyjadrenie k podmienkam záverečného stanoviska vydaného MŽP SR,
3. CD.

Plnenie požiadaviek pre dané relé v dotknutom rozvádzači 1DX52 je podľa Prílohy č. 5 a Prílohy č. 7 a podľa § 9 ods. 3 písm. a) až g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., vrátane schváleného PKS pre dané relé, je súčasťou dokumentu MODV2/E05.02/IPZK/0190/PPA/05 „Podružné rozvádzače 0,4 kV“, dodatok č. 11, ktorý bol súčasťou projektovej zmeny PZ 501720234-2 „Typová výmena časového relé RE 888 65265 (rozvádzač 1DW45)“, schválenej úradom rozhodnutím č. 87/2025 zo dňa 21.02.2025.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava XX.XX.202X

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností

NÁVRH

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

NÁVRH

<u>Doručuje sa verejnou vyhláškou:</u>

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť