

**ROZHODNUTIE  
VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

Obec Kamienska, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v y d á v a

**rozhodnutie o umiestnení stavby**

v zmysle § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s týmito charakteristickými údajmi:

<b>Navrhovateľ</b>	:	<b>Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice</b>
<b>Názov stavby</b>	:	<b>Kamienska – preložka TS 1, TS 3, úprava VN, NN a DP</b>
<b>Miesto stavby</b>	:	<b>Kamienska</b>
<b>Katastrálne územie</b>	:	<b>Kamienska</b>
<b>Parcelné číslo pozemku</b>	:	<b>KN – C 1024/3, 1025/1 (KN – E 13568/1), 1025/1 (KN – E 599), 1021/1 (KN – E 13568/1), 1249/13 (KN – E 13569/3), 1249/13 (KN – E 3378/4), 1249/13 (KN – E 13568/301), 3/1 (KN – E 599), 3/1 (KN – E 13568/1), 3/2 , 1024/25, 341/9, 341/11, 342/2, 1024/26 (KN – E 13569/702), 2/2</b>
<b>Vlastnícke právo</b>	:	<b>LV 2802, 1516, 1377, 2688 + súhlas</b>
<b>Charakter stavby</b>	:	<b>Líniová stavba</b>
<b>Účel stavby</b>	:	<b>Zlepšenie kvality dodávky elektrickej energie v danej oblasti</b>
<b>Členenie stavby</b>	:	<b>PS. 01 - Trafostanice SO. 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody</b>

Rozmiestnenie podperných bodov VN vedenia vyhovuje STN EN a zaručuje, že pri predpísanom namáhaní vodičov bude minimálna vzdialenosť VN vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne prístupných 5,6 m a nad komunikáciou 6,6 m pri zadefinovaných zaťažových stavoch a predpísanom mechanickom napätí. Podperné body VN vedenia budú z odstreďovaného železobetónu. Pre nosné uchytenie samonosného VN káblu budú použité nosné svorky, kotevné uchytenie bude na objímke s okom pomocou skrutkového napínáku NSH a kotvejnej špirály.

V zemi sa projektované káble VN uložia do spoločného výkopu s NN, pričom všetky káble budú v chráničkách. Pri ukladaní kábla je potrebné rešpektovať vzdialenosti od ostatných podzemných vedení.

### **Úsek 02: NN káble montáž:**

Z novopostaveného kiosku pri Domove dôchodcov sa v spoločnom výkope s VN káblami povedú NN vývody na jestv. vzdušnú sieť, ktorá sa zrekonštruuje v pôvodných trasách. Všetky NN káble budú uložené v chráničkách. Dva káble napoja jestvujúce káble v priestore križovatky miestnych ciest. Jeden kábel napojí jest. NN kábel v areáli domova dôchodcov.

Z kiosku pri OcÚ sa v spoločnom výkope vyvedú 3 NN káble, ktoré napájajú pôvodné NN vývody v blízkosti OcÚ. Kríženie cesty NN káblami sa zriadi pretlakom. V prípade, že pretlak nebude možné zrealizovať, tak sa kríženie zrealizuje prekopávkou cesty.

Pre uzemnenie vodiča PEN, skríň a obmedzovačov prepätia bude použitý pásik FeZn 30x4, ktorý bude uložený do káblovej ryhy zasýpaný zeminou. Povrch sa upraví do pôvodného stavu.

### **1. Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:**

Navrhovaná trasa predstavuje líniovú stavbu.

Stavba bude umiestnená tak, ako je to graficky znázornené vo výkrese č. 1, v mierke M 1:1000, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia.

### **2. Požiadavky z hľadiska ochrany ŽP .**

Výstavba a prevádzka projektovaného elektrického vedenia nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

### **3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:**

Plniť požiadavky uplatnené v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete:

- OÚ Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP , vyjadrenie zo dňa 02.07.2024 pod č. j. OU-SL-OSZP-2024/006215-002
- OÚ Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie zo dňa 04.06.2024 pod č. j. OU-SL-OSZP-2024/005385-002
- OÚ Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP, záväzné stanovisko zo dňa 30.05.2024 pod č. j. OU-SL-OSZP-2024/005317-002
- OÚ Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 22.08.2024 pod č. j. OU-SL-PLO-2024/007336-006
- OÚ Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, vyjadrenie zo dňa 05.06.2024 pod č. j. OU-SL-OCDPK-2024/005363-002
- SÚC PSK, Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa, vyjadrenie zo dňa 27.06.2024 pod č. j. SÚCPSK-SL/0222/2024-001
- SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.05.2024 pod číslom 6612415048
- Krajský pamiatkový úrad prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, záväzné stanovisko zo dňa 08.07.2024 pod č. j. S-PUSR-013534/2024

**Zodpovedný projektant** : **Ing. Božena Krajňáková, VSD , a. s., odbor projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice**

**Popis stavby** : **PS. 01 – Trafostanice**

- úsek 01: TS 0971-0003 Dom dôchodcov, montáž
- úsek 02: TS 0971-0003 Za magazínom Kamienska, demontáž
- úsek 03: TS 0971-0001 OcÚ, montáž
- úsek 04: TS 0971-0001 ČOV Kamienska, demontáž

#### **Úsek 01, 02: TS 0971-0003 Dom dôchodcov:**

V rámci stavby sa pôvodná mrežová trafostanica (TS0971-0003 Za magazínom) na súkromnom pozemku (č. 291) zruší. Nový kiosk TS0971-0003 Dom dôchodcov sa umiestni na parcele KN – C 341/1 do rohu pri cestnej komunikácii.

Navrhovaná transformačná stanica bude priebežná, bloková typ A, s vonkajším ovládaním. Je to kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou.

Prístup obsluhy k VN a NN technológií je z prednej strany. Okolo trafostanice sa zriadi chodník z betónových tvárnic, ktorý bude slúžiť prevádzke pri obsluhu.

#### **Úsek 03, 04: TS 0971-0001 OcÚ:**

V rámci stavby sa pôvodná C22-2b trafostanica (TS0971-0001 ČOV Kamienska) zruší. Nový kiosk TS 0971-0001 OcÚ sa umiestni na parcele KN – C 3/2 do zeleného ostrovčeka pri cestnej komunikácii. Prechod vzduch – zem sa zrealizuje cez novopostavený p. b. č. 16.

Navrhovaná transformačná stanica bude koncová, bloková typ A, s vonkajším ovládaním. Je to kompletne zmontovaná zostava s inštalovanou VN a NN technológiou.

Prístup obsluhy k VN a NN technológií je z prednej strany. Okolo trafostanice sa zriadi chodník z betónových tvárnic, ktorý bude slúžiť prevádzke pri obsluhu.

#### **SO. 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody**

- úsek 01: VN káble, montáž
- úsek 02: NN káble, montáž
- úsek 03: VN, demontáž
- úsek 04: NN, demontáž
- úsek 05: NN, demontáž
- úsek 06: DP, montáž
- úsek 07: DP, demontáž
- úsek 08: VO+R, montáž
- úsek 09: VO+R, demontáž

#### **Úsek 01: VN káble, montáž:**

VN prípojka pre TS 0971-0003 Dom dôchodcov sa zrealizuje káblom v zemi a ukončí sa v kiosku. Z kiosku sa vyvedie VN kábel (pre pripojenie TS 0971-0001 OcÚ) trasou v zemi popod cestu a následne pod chodníkom. Na p. b. č. 13 prejde kábel na vzduch a pokračuje k p. b. č. 16. Na p. b. 16 prejde AXCES do zeme a vedie sa až do TS 0971-0001 OcÚ, kde končí.

- OR HaZZ, Mýtna 5, 064 01 Stará Ľubovňa, vrátenie zo dňa 02.05.2022 pod č. j. ORHZ-SL1-2022/000141-002
- RÚVZ, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa, záväzné stanovisko 15.08.2024 pod č. j. RÚVZSL/OHŽPaZ/1421/6194/2024
- Centrum podpory Prešov, stanovisko zo dňa 03.05.2022 pod č. CPPO-OTI-2022/000871-302
- PVPS, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, vyjadrenie zo dňa 11.05.2022 pod č. P-10888/2022, O-12257/2022
- SPP-distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.06.2024 pod č. j. TD/NS/0363/2024/Šč
- VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, vyjadrenie zo dňa 30.05.2024 pod č. j. 13565/2024
- Obec Kamienka vydala súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 21.08.2024 pod č. 32/2024 (stavebný denník)

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania**

Na konaní neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

**Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Navrhovateľ podal dňa 31.07.2024 návrh na umiestnenie stavby „**Kamienka – preložka TS1, TS 3, úprava VN, NN a DP**“ v k.ú. Kamienka.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie predmetnej stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 05.08.2024 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 05.09.2024 vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na konaní neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky od účastníkov konania.

Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány a ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Záväzné stanovisko k umiestneniu stavby vydala Obec Kamienka dňa 21.08.2024 pod č. j. 32/2024 (stavebný denník)

Umiestnenie stavby je v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Na základe uvedeného stavebný úrad dospel k záveru, že predmetnú stavbu možno umiestniť.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 100 € prevodným príkazom na účet Mesta Stará Ľubovňa.

## Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Obec Kamienka, 065 32 Kamienka. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.



  
Ing. Juraj Jedinák  
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa

Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami ÚR.

**Toto rozhodnutie o umiestnení stavby má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa: 10. 08. 2024  
Pečiatka a podpis :

Zvesené dňa :  
Pečiatka a podpis :

