

OKRESNÝ ÚRAD MARTIN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin

Číslo spisu

OU-MT-OSZP-2025/006968-Hš

Martin

28. 11. 2025



Rozhodnutie

o povolení užívania vodnej stavby

Výrok

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“), podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona a § 82 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e

vodnej stavby, zrealizovanej podľa projektovej dokumentácie „Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – I. etapa“ v rozsahu stavebných objektov „SO 07 Výtlačné potrubie z ČS č. 1 Lipovec, SO 08 ČS č. 1 Lipovec, SO 10 Oplotenie ČS č. 1 Lipovec, SO 11 NN prípojka k ČS č. 1 Lipovec, SO 12 Vodovodná prípojka k ČS č. 1 Lipovec, SO 19 Stoková sieť obce Lipovec“, súčasťou stavby sú prevádzkové súbory „PS 01 ČS č. 1 Lipovec – strojnotechnologická časť, PS 05, PS 09 – PRS+MaR+ASR TP a napojenie na dispečing“ pre Obec Lipovec, Hrabiny 290/11, 038 61 Lipovec, IČO: 00316776, na pozemkoch parc. č. KN-C 504/34, 1201/26, 1207/3, 504/38, 1207/4, 1213/4, 1213/7, 1202/2, 330/2, 1203/2, 498/15, 498/81, 1200/1, 498/16, 498/30, 1511/17, 1514/9, 1508/42, 1514/18 a KN-E 858/1 (KN-C 1201/1, LV nezaložený), 548/105 (KN-C 1201/2, LV nezaložený), 610/1 (KN-C 498/100, LV nezaložený) v k. ú. Lipovec, k jej určenému účelu odvádzania splaškových odpadových vôd.

Stavba pozostáva:

SO 07 Výtlačné potrubie z ČS č. 1 Lipovec

- výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie z ČS 1 je vybudované z rúr HDPE PE100 SDR17 D90x9,5 v dĺžke 288,27 m. Na svojom začiatku sa napája na odtok z armatúrnej komory vo vybudovanej ČS 1 a na svojom konci sa napája na existujúce výtlačné potrubie v armatúrnej šachte AŠ. Na trase výtlačného potrubia sa vybuodovala jedna revízná šachta RŠ č.1 s vnútornými rozmermi 1500 x 1400 x 1700 mm.

SO 08 ČS č. 1 Lipovec

- bola vybudovaná ako podzemný objekt z prefabrikovaných železobetónových prvkov kruhového prierezu vnútorného priemeru 1500 mm a hrúbkou steny 150 mm, s prefabrikovanou stropnou doskou a vstupom cez uzamykateľný poklop s rozmermi 800 x 800 mm,

- vedľa čerpacej stanice je osadená armatúrna šachta AŠ, ako podzemný objekt zložený z betónových prefabrikátov s hrúbkou steny 140 mm a vnútornými rozmermi 2000 x 1400 x 1800 mm. Objekt je prekrytý stropnou doskou

a prístup do objektu je cez uzamykateľný poklop s rozmermi 800 x 800 mm. Do armatúrnejšachty je dovedená vodovodná prípojka HDPE D32 a taktiež výtlačné potrubie od čerpadla. V armatúrnej šachte je na výtlačnom potrubí osadený indukčný prietokomer,

- vedľa objektu čerpacej stanice sa vybuďoval kontajner, v ktorom sa osadil elektro rozvážač. Do kontajnera je dovedená podzemná NN prípojka s následným vedením ovládacích káblov do objektu čerpacej stanice,
- v čerpacej stanici zaradenej do III. Stupňa dôležitosti je osadené čerpadlo GRUNDFOS SEG.40.40.2.50.B s $Q=3,5$ l/s a $H=35$ m a 1 ks skladovej rezervy,
- areál čerpacej stanice je vybudovaný zo zámkovej dlažby.

SO 10 Oplotenie ČS č. 1 Lipovec

- oplotenie je vybudované vo výške 1,70 až 2,00 m od upraveného terénu, po celom obvode areálu čerpacej stanice, zo zvaraného oceľového poplastovaného pletiva, ktoré je osadené na oceľových poplastovaných stĺpikoch. Vybudovaná je taktiež dvojkrídlá oceľová vstupná brána šírky 3,60 m.

SO 11 NN prípojka k ČS č. 1 Lipovec

- napojenie NN prípojky je z existujúceho vzdušného vedenia káblom AYKYJ 4 x 25 mm² do poistkovej skrinky SPP2, následne do zeme a zemou do merania el. energie (RE). Z elektromerového rozvážača je vedený kábel CYKY 5x10 mm², ktorý napája objekt ČS 1. Ukončenie kábla je v podružnom rozvážači RT, z ktorého je napojená inštalácia objektu.

SO 12 Vodovodná prípojka k ČS č. 1 Lipovec

- je vybudovaná z potrubia HDPE D32x2,0 v dĺžke 23,40 m pre prevádzkové účely objektu čerpacej stanice, napája sa na existujúci verejný vodovod DN 100.

SO 19 Stoková sieť obce Lipovec

- vybudovaná je gravitačná stoka A z potrubia PVC DN300 v dĺžke 439,14 m so zaústením do existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie DN300. Do stoky A sú po trase zaústené stoky A4 a A5. Na stoku A sa napojilo 29 kanalizačných odbočení a osadilo sa na nej 12 kanalizačných šacht,
- vybudovaná je gravitačná stoka A4 z potrubia PVC DN300 v dĺžke 82,53 m. Na stoku A4 sa napojili 4 kanalizačné odbočenia a osadili sa na nej 3 kanalizačné šachty,
- vybudovaná je gravitačná stoka A5 z potrubia PVC DN300 v dĺžke 102,83 m. Na stoku A5 sa napojilo 8 kanalizačných odbočení a osadili sa na nej 2 kanalizačné šachty,
- vybudovaná je gravitačná stoka B1 z potrubia PVC DN300 v dĺžke 536,12 m so zaústením do vybudovanej kanalizačnej čerpacej stanice ČS1. Do stoky B1 je po trase zaústená stoka B1-1. Na stoku B1 sa napojilo 30 kanalizačných odbočení a osadilo sa na nej 15 kanalizačných šacht,
- vybudovaná je gravitačná stoka B1-1 z potrubia PVC DN300 v dĺžke 107,37 m. Na stoku B1-1 sa napojilo 10 kanalizačných odbočení a osadili sa na nej 3 kanalizačné šachty,
- vybudovaná je gravitačná stoka B2 z potrubia PVC DN300 v dĺžke 179,94 m so zaústením do existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie DN300. Na stoku B2 sa napojilo 8 kanalizačných odbočení a osadilo sa na nej 5 kanalizačných šacht,
- vybudovaná je gravitačná stoka B3 z potrubia PVC DN300 v dĺžke 177,62 m so zaústením do existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie DN300. Na stoku B3 sa napojilo 7 kanalizačných odbočení a osadilo sa na nej 5 kanalizačných šacht,
- vybudovaná je gravitačná stoka C z potrubia PVC DN300 v dĺžke 307,64 m so zaústením do existujúcej gravitačnej splaškovej kanalizácie DN300. Do stoky C je po trase zaústená stoka C1. Na stoku C sa napojilo 11 kanalizačných odbočení a osadilo sa na nej 8 kanalizačných šacht,
- vybudovaná je gravitačná stoka C1 z potrubia PVC DN300 v dĺžke 85,63 m. Do stoky C1 sa na jej konci zaústila stoka C1-1. Na stoku C1 sa napojili 2 kanalizačné odbočenia a osadili sa na nej 3 kanalizačné šachty,
- vybudovaná je gravitačná stoka C1-1 z potrubia PVC DN300 v dĺžke 192,30 m. Na stoku C1-1 sa napojilo 8 kanalizačných odbočení a osadilo sa na nej 7 kanalizačných šacht,
- kanalizačné šachty na jednotlivých stokách gravitačnej kanalizácie sú vybudované z prefabrikovaného dňa o priemere 1000 mm, betónových skruží a šachtového poklopu o priemere 600 mm,

- kanalizačné odbočenia vybudované na jednotlivých stokách gravitačnej kanalizácie sú z potrubia PVC DN 150 a PVC DN 200.

PS 01 ČS č. 1 Lipovec – strojnotechnologická časť

PS 05, PS 09 – PRS+MaR+ASR TP a napojenie na dispečing

Podmienky povolenia:

1. Stavbu udržiavať vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave.

Termín: trvale

2. Prevádzkovať verejnú kanalizáciu v zmysle schváleného prevádzkového poriadku.

Termín: trvale

3. Stavba nesmie byť prevádzkovaná bez oprávneného prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie musí mať oprávnenie prevádzkovať verejnú kanalizáciu v zmysle § 5 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Termín: trvale

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania voči predmetnej stavbe neuplatnili námietky.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Lipovec, Hrabiny 290/11, 038 61 Lipovec, IČO: 00316776, podaním zo dňa 10.02.2025, predložil orgánu štátnej vodnej správy návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – I. etapa“ v rozsahu stavebných objektov „SO 07 Výtláčné potrubie z ČS č. 1 Lipovec, SO 08 ČS č. 1 Lipovec, SO 10 Oplotenie ČS č. 1 Lipovec, SO 11 NN prípojka k ČS č. 1 Lipovec, SO 12 Vodovodná prípojka k ČS č. 1 Lipovec, SO 19 Stoková sieť obce Lipovec“, s prevádzkovými súbormi „PS 01 ČS č. 1 Lipovec – strojnotechnologická časť, PS 05, PS 09 – PRS+MaR+ASR TP a napojenie na dispečing“ podľa § 82 stavebného zákona.

Stavba bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Martine, pod č. ŽP-2004/00819-vod.Mt, dňa 29.10.2004, s nadobudnutím právoplatnosti dňa 03.12.2004. Obvodný úrad životného prostredia v Martine vydal dňa 24.10.2007 rozhodnutie pod č. ŽP-2007/01842-vod.Mt, právoplatné dňa 26.10.2007, ktorým došlo okrem iného k zmene investora stavby na Obec Lipovec. Dňa 29.11.2007 bolo Obvodným úradom životného prostredia v Martine pod č. ŽP-2007/01842-I-vod.Mt vydané Oznámenie o oprave písomnosti – rozhodnutia č. ŽP-2007/01842-vod.Mt, zo dňa 24.10.2007, právoplatného dňa 26.10.2007, kde došlo k oprave bodu č. 2 tohto rozhodnutia, a teda Miesta stavby.

Nakoľko podanie neobsahovalo potrebné náležitosti a doklady nevyhnutné ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, správny orgán konanie prerušil a vyzval žiadateľa, aby tieto nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Rozhodnutie o prerušení konania spolu s výzvou na odstránenie nedostatkov podania bolo vydané pod č. OU-MT-OSZP-2025/006968-Hš dňa 15.04.2025. Lehotu na doloženie dokladov správny orgán určil do 15.07.2025. Rozhodnutie o prerušení konania s výzvou na odstránenie nedostatkov podania bolo doručené stavebníkovi dňa 16.04.2025.

Dňa 14.07.2025 žiadateľ požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokladov ku kolaudácii vodnej stavby, nakoľko do stanoveného termínu nedisponoval všetkými požadovanými dokladmi. Správny orgán jeho žiadosti vyhovel a rozhodnutím č. OU-MT-OSZP-2025/006968-006 zo dňa 18.07.2025 lehotu predĺžil do 15.10.2025. Rozhodnutie o predĺžení lehoty bolo dňa 18.07.2025 doručené stavebníkovi.

Požadované doklady boli doložené v stanovenej lehote.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním podľa § 80 stavebného zákona a § 73 vodného zákona sa na základe oznámenia č. OU-MT-OSZP-2025/006968-Hš zo dňa 09.09.2025 uskutočnilo dňa 28.10.2025. Zistené boli nasledovné zmeny: mierna úprava smerového a výškového vedenia potrubí a šácht z dôvodu kolízií s existujúcimi sieťami, vypustenie šácht Š58, Š37, vybudovanie kanalizačných odbočení namiesto kanalizačných prípojk v zmysle zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii vzal stavebný úrad na vedomie. Ku konaniu boli predložené všetky požadované doklady.

Účastníci konania nemali žiadne pripomienky k realizácii stavby.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ od správneho poplatku oslobodený.

Na základe výsledkov konania Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie skonštatoval, že za podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia je predmetná vodná stavba schopná užívania na určený účel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné do 15 dní odo dňa jeho oznámenia v zmysle ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:

1. Účastníci konania - vlastníci stavieb a vlastníci pozemkov, na ktorých je stavba umiestnená

Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Obce Lipovec a Okresného úradu Martin podľa ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku.

Vyvesené dňa: 28.11.2025 Zvesené dňa: 13.12.2025



M. Matula



M. Matula

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Miroslav Matula
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10116

Doručuje sa

Obec Lipovec, okres Martin, Hrabiny 290, 038 61 Lipovec, Slovenská republika

Na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, Ružomberok

SVS - projekcia, s. r. o., ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, Vrútky, Martin

PIPS SK s. r. o., Mierová 30, 821 05 Bratislava-Ružinov

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin 1

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho, 036 80 Martin 1

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 451/2, 010 09 Žilina 9

