



Podľa rozdeľovníka

R O Z H O D N U T I E č. X / 2 0 2 6

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

- na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení Mochovce 1. a 2. blok podľa IPR M25016 „Zodolnenie ventilátorových chladiacich veží EMO12 proti účinkom zaťaženia extrémnym vetrom“,
- na realizáciu zmeny v prevádzkovom predpise 7-BSP/0001 „Predprevádzková bezpečnostná správa“, vydanie č. 01, revízia č. 29,

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona schvaľuje realizáciu zmien

- dokumentácie systému manažérstva kvality Individuálny program zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“) Y20, dodatok č. 2 „Zodolnenie ventilátorových chladiacich veží“, číslo dokumentu 003/2026/M-189/55010-01, rev.00,
- požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 1. a 2. bloku EMO – ventilátorové chladiace veže v rozsahu kapitoly 5a dokumentu Y20, dodatok č. 2, číslo dokumentu 003/2026/M-189/55010-01, rev.00.

Odôvodnenie.

Úrad na základe žiadosti od Slovenskej elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov z 29. 6. 2026 zn. SE/01069/009306/2026/AA začal dňom 29. 6. 2026 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, schválenia realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ a schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ v rozsahu uvedenom vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom zmeny je zodolnenie ventilátorových chladiacich veží 1. a 2. bloku JE Mochovce proti vplyvom vonkajšieho prostredia (extrémny vietor a sneh). V rámci plnenia úlohy zvyšovanie odolnosti vybraných stavebných konštrukcií pri extrémnych externých udalostiach bol vypracovaný statický výpočet, v ktorom boli posúdené hlavné nosné prvky konštrukcie zastrešenia, nosné prvky montovaného skeletu, prvky obvodového plášťa a prvky stuženia objektu. Na základe výsledkov statického výpočtu boli určené stavebné konštrukcie, ktoré je potrebné zodolniť.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal listom č. 6026/2026 dňa 2. 7. 2026 na MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti. Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 2. 7. 2026 prerušil rozhodnutím úradu č. 293/2026.

Dňa 22. 7. 2026 (obnovenie správneho konania) bola na úrad listom č. 2581/2026-11.1/pm 43205/2026 z 21. 7. 2026 doručená odpoveď, v ktorom MŽP SR konštatuje, že realizácia projektovej zmeny IPR M25016, ktorá je predmetom tohto povoloňovacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1,2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko a že v rámci tohto povoloňovacieho konania MŽP SR neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloňovacieho konania so záverečným stanoviskom.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny bola úradu predložená dokumentácia spracovaná v primeranom rozsahu a obsahujúca aj požiadavky na kvalitu dotknutých VZ:

- Sprievodná správa, č. IPRM25016-A,
- Súhrnná technická správa, č. IPRM25016-B,
- Celková situácia stavby, č. IPRM25016-C,
- Koordinačný výkres stavby, č. IPRM25016-D,
- Architektonické a stavebné riešenie Zodolnenie, pohľady, č. IPRM25016-E11-101,
- Kovové konštrukcie Zodolnenie, technická správa, č. IPRM25016-E13-001,
- Kovové konštrukcie Zodolnenie, statický výpočet, č. IPRM25016-E13-002,
- Kovové konštrukcie Zodolnenie, pôdorys $\pm 0,00$ m a +8,10 m, č. IPRM25016-E13-301,
- Kovové konštrukcie Zodolnenie, rez B-B, č. IPRM25016-E13-302,
- Kovové konštrukcie Zodolnenie, rez 1-1, č. IPRM25016-E13-303,

- Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, č. P-BOZP 11/25/IPR M25016,
- Technická správa - Základné riešenie a zariadenia staveniska, č. IPRM25016-F1-1,
- Situácia zariadenia staveniska POV IPR M25013, č. PB-S 002.00,
- Výrobný výkres zodolnenie č. 26544_VD001,
- Dokumentácia výrobných zvarov Nerezová oceľ 1.4301/1.430 č. 26544_VD002,
- Špecifikácia postupu zvarovania WPS SV01-SV04 č. 26544_VD002-REKO,
- Plány kontrol a skúšok č. 26544_201, 26544_202, 26544_203, 26544_204, 26544_205 a 26544_206,
- Technologický postup a bezpečný pracovný postup č. BPP_26544_100.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatné dokumenty č. 003/2026/M-189/55010-03, č. 26544_604 a č. 26544_605.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

„Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov