



Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 364/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B,

- na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení Mochovce 1. a 2. blok podľa PZ č. 502338505 „Drenáže na výtlaku čerpadiel TVD EMO1“,

- na realizáciu zmeny v prevádzkovom predpise 7-BSP/0001 „Predprevádzková bezpečnostná správa“, vydanie č. 01, revízia č. 34,

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona schvaľuje realizáciu zmien

- dokumentácie systému manažérstva kvality Individuálny program zabezpečovania kvality (ďalej len „IPZK“) D3 „Potrubné trasy PS30, PS31 v celom rozsahu“, dodatok č. 4 „Drenáže na výtlaku čerpadiel TVD EMO1 - odstránenie“, číslo dokumentu 4Q-502338505-002, rev. 00,

- požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 1. a 2. bloku EMO – potrubné trasy a armatúry v rozsahu kapitoly 5a dokumentu IPZK D3, dodatok č. 4, číslo dokumentu 4Q-502338505-002, rev. 00

- v kategorizácii VZ do bezpečnostných tried podľa dokumentu 4R-502338505-002 „Návrh zmeny klasifikácie vybraných zariadení, projekt: PZ č. 502338505“, rev. 00.

Odôvodnenie.

Úrad na základe žiadosti od Slovenskej elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov z 8. 6. 2026 zn. SE/00974/008131/2026/Ga začal dňom 10. 6. 2026 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, schválenia realizácie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ, schválenia realizácie zmien požiadaviek na kvalitu VZ a schválenia realizácie zmien v kategorizácii VZ do bezpečnostných tried v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predmetom projektu zmeny č. 502338505 je odstránenie drenážnych potrubných trás na výtlaku čerpadiel TVD EMO1. Cieľom zmeny je zlepšenie integrity potrubia na výtlaku čerpadiel TVD na 1. bloku EMO. Drenážne trasy na výtlaku čerpadiel TVD na 1. bloku EMO sú pre prevádzku nepotrebné. Aktuálne sú všetky drenážne trasy silno skorodované a vznikajú na nich netesnosti, ktoré je nutné nákladne opraviť. Na 2. bloku EMO drenážne trasy na výtlaku čerpadiel TVD nie sú.

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadiť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal listom č. 5436/2026 dňa 15. 6. 2026 na MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti. Z uvedeného dôvodu úrad správne konanie dňa 15. 6. 2026 prerušil rozhodnutím úradu č. 258/2026.

Dňa 16. 7. 2026 (obnovenie správneho konania) bola na úrad listom č. 2581/2026-11.1/pm 41737/2026 zo 16. 7. 2026 doručená odpoveď, v ktorom MŽP SR konštatuje, že realizácia projektovej zmeny PZ č. 502338505 nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko a že v rámci tohto povoľovacieho konania MŽP SR neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoľovacieho konania so záverečným stanoviskom.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny bola úradu predložená dokumentácia spracovaná v primeranom rozsahu a obsahujúca aj požiadavky na kvalitu dotknutých VZ:

- 4Q-502338505-003, rev. 00, „Prehľad požiadaviek na kvalitu (vypracovaný podľa Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., Príloha č. 7)“,
- 4R-502338505-001, rev. 00, „Technická správa“,
- 0S-502338505-001, „PID Drenáže na výtlaku čerpadiel TVD EMO1 - odstránenie“,
- 1D-502338505-001, „Odstránenie drenážnej trasy 1PEC01BR071“,
- 1D-502338505-002, „Odstránenie drenážnej trasy 1PEC01BR072“,
- 1D-502338505-003, „Odstránenie drenážnej trasy 1PEC01BR073“,
- 1D-502338505-004, „Odstránenie drenážnej trasy 1PEC02BR071“,
- 1D-502338505-005, „Odstránenie drenážnej trasy 1PEC02BR072“,

- 1D-502338505-006, „Odstránenie drenážnej trasy 1PEC02BR073“,
- 1D-502338505-007, „Odstránenie drenážnej trasy 1PEC03BR071“,
- 1D-502338505-008, „Odstránenie drenážnej trasy 1PEC03BR072“,
- 1D-502338505-009, „Odstránenie drenážnej trasy 1PEC03BR073“,
- 4Q-502338505-001, rev. 00, „Plán kontrol a skúšok“,
- 4R-502338505-003, rev. 00, „Smerný technologický postup Realizačný projekt trvalej fyzickej individuálnej zmeny na konfigurácii č. 502338505 Drenáže na výtlaku čerpadiel TVD EMO1“,
- WPQR-VÚZ-225/19/2913 „Protokol o schválení postupu zvárania“,
- WPS 6484 „Stanovený postup zvárania“.

VZ, ktorých požiadavky na kvalitu sú predmetom schvaľovania, sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. zaradené do BT III.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatné dokumenty č. 4Q-502338505-004, 4Q-502338505-005 a 4Q-502338505-006.

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 6, § 8, § 9, prílohy 5, prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, požiadavky § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 12. 8. 2026



Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

„Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

12. 8. 2026

Odtlačok pečiatky a podpis:

SM

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov