



ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 7481/2026, spis UJD SR 2356-2026

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 376/2026

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Pribinova 40, 811 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, 935 39
Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu: Sa 2904/B,

na realizáciu projektu zmeny č. 501168410 na jadrovom zariadení EMO 1,2

V rozsahu projektovej dokumentácie Realizačný projekt 2. blok EMO12 – NZ501168410

Výmena servopohonov po tech. životnosti 2LCJ32AA001-M001

d ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

s c h v a ľ u j e z m e n u

- Individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ č. L 2/2 v rozsahu dodatku č. 20 Rozvádzače UNIBLOK
 - Číslo dokumentu: IPZK/00412, rev. 00, ver. 00
- Požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení k dodatku č. 20 IPZK L 2/2 Rozvádzače UNIBLOK
 - Číslo dokumentu: IPZK/00412, rev. 00, ver. 00.

Odôvodnenie

Dňa 30. 4. 2026 bola Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) doručená žiadosť zn. SE/00795/006118/2026/PJ spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na realizáciu projektu zmeny č. 501168410 „Výmena servopohonov po technickej životnosti 2LCJ32AA001-M001“ 2. blok, žiadosť o schválenie dodatku individuálneho programu zabezpečenia kvality VZ a požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z.

Predmetom projektu je nahradenie pôvodného servopohonu 2LCJ32AA001-M001 nezaradeného do zoznamu vybraných zariadení v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. Medzi vybrané zariadenia spadá rozvádzač 2BJB22 (zaradení do BT3j), do ktorého bude inštalovaný nový prvok (nadprúdová ochrana typu LRD-08). Pre inštaláciu je vypracovaný dodatok č. 20 k existujúcemu IPZK L2/2.

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojim rozhodnutím č. 206/2026 zo dňa 11.5.2026 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadaval k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR.

Úrad prijal dňa 23.6.2026 záväzné stanovisko MŽP SR č. 2581/2026-11.1/pm 35669/2026 zo dňa 23.6.2026. Podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prerušení správneho konania č. 206/2026 dňa 23.6.2026 obnovil prerušené správne konanie. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má, podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov, kompetenciu skontrolovať zhodu návrhu na začatie povolenacieho konania s rozhodnutiami vydanými k navrhovanej činnosti alebo jej zmene.

MŽP SR po posúdení doručených podkladov konštatuje, že na základe uvedeného, nakoľko realizácia projektovej zmeny PZ 501168410 na JE EMO 1, 2, ktorá je predmetom tohto povoloacieho konania, nebola súčasťou navrhovanej činnosti pre zvýšenie výkonu blokov EMO 1, 2, pre ktorú bolo vydané záverečné stanovisko, má MŽP SR za to, že v rámci tohto povoloacieho konania mu neprináleží postavenie dotknutého orgánu v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu teda nie je MŽP SR kompetentné v zmysle platnej legislatívy vyhodnotiť súlad predmetného návrhu na začatie povoloacieho konania so záverečným stanoviskom.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny na konfigurácii kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1. atómového zákona bola úradu predložená dokumentácia :

- Realizačný projekt 2. blok EMO12– NZ501168410 Výmena servopohonov po tech. životnosti 2LCJ32AA001-M001.

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetnej zmene úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - f) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality podľa § 9 ods. 3 vyhlášky 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov boli predložené ako samostatné dokumenty:

- Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality, č. IPZK/00412, rev. 00, ver. 00

Predložená dokumentácia spĺňa požiadavky § 25 ods. 3, 4 atómového zákona, § 6, § 8, § 9, prílohy 5 a prílohy 7 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a je spracovaná v nasledujúcich dokumentoch:

- A. sprievodná správa, č. Z22011-A.BT-001, rev. 02
- Technická správa 2LCJ32AA001-M001, č. Z22011-G1.2.04.01-003, rev. 02
- Technická špecifikácia 2LCJ32AA001-M001, č. Z22011-G1.2.01-004, rev. 02
- Združený program PKV, KV, č. Z22011-PKV.BT-001
- Montážny výkres osadenia servopohonu na pozícii 2LCJ32AA001, č. Z22011-G1.2.04.01-100
- Technická správa, č. Z22011-G3.2.04.08-003, rev. 02
- Technická špecifikácia 2LCJ32AA001-M001, č. Z22011-G3.2.04.08-004, rev. 02
- Výkres rozvádzač 2BJB22, č. 2BJB22P001, ver. 1
- Výkres rozvádzač 2BJB22.10, č. 2BJB22.010P029, ver. 1
- Výkres rozvádzač 2BJB22, č. 2BJB22L001, ver. 1
- Výkres rozvádzač 2BJB22, č. 2BJB22L012.2, ver. 1
- Výkres rozvádzač 2BJB22, č. 2BJB22L012.1, ver. 1
- Výkres rozvádzač 2BJB22, č. 2BJB22S001, ver. 1
- Výkres rozvádzač 2BJB22, č. 2BJB22S005, ver. 1
- Výkres rozvádzač 2BJB22, č. 2BJB22S006, ver. 1

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie SK 2b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy IIIj.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 18.08.2026



Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 18.8. 2026

Odtlačok pečiatky a podpis:

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
14

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Verejnosť

